

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: ТСН "Садовая 4"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Номер прибора: 1305801

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	59,84	46,08	13,76	203,398	244,340	-40,942	6,118	5,608	3,362
26.11.2024 23	24,00	60,40	46,38	14,02	204,268	244,635	-40,367	6,118	5,608	3,430
27.11.2024 23	24,00	62,01	47,36	14,65	204,667	244,695	-40,028	6,118	5,608	3,585
28.11.2024 23	24,00	62,01	47,21	14,80	201,856	240,441	-38,585	6,118	5,608	3,559
29.11.2024 23	24,00	61,31	46,44	14,87	190,449	232,566	-42,117	6,118	5,608	3,458
30.11.2024 23	24,00	59,80	45,55	14,25	187,201	233,619	-46,418	6,118	5,608	3,329
01.12.2024 23	24,00	60,81	45,95	14,86	182,738	232,411	-49,673	6,118	5,608	3,454
02.12.2024 23	24,00	61,09	46,19	14,90	179,445	232,357	-52,912	6,118	5,608	3,462
03.12.2024 23	24,00	59,20	45,08	14,12	177,004	231,727	-54,723	6,118	5,608	3,272
04.12.2024 23	24,00	57,25	42,64	14,61	150,537	198,223	-47,686	6,118	5,608	2,896
05.12.2024 23	24,00	59,67	45,39	14,28	172,501	229,702	-57,201	6,118	5,608	3,280
06.12.2024 23	24,00	59,61	45,59	14,02	172,044	231,526	-59,483	6,118	5,608	3,246
07.12.2024 23	24,00	56,59	42,54	14,05	140,285	189,804	-49,518	6,118	5,608	2,667
08.12.2024 23	24,00	59,97	45,85	14,12	169,427	230,919	-61,492	6,118	5,608	3,261
09.12.2024 23	24,00	57,14	42,63	14,51	139,370	190,501	-51,131	6,118	5,608	2,764
10.12.2024 23	24,00	51,34	40,79	10,55	148,109	203,054	-54,945	6,118	5,608	2,142
11.12.2024 23	24,00	58,70	45,30	13,40	167,732	230,560	-62,828	6,118	5,608	3,089
12.12.2024 23	24,00	59,12	45,54	13,58	166,192	229,798	-63,606	6,118	5,608	3,121
13.12.2024 23	24,00	61,74	46,71	15,03	165,066	229,669	-64,603	6,118	5,608	3,452
14.12.2024 23	24,00	62,46	46,77	15,69	164,150	229,822	-65,673	6,118	5,608	3,606
15.12.2024 23	24,00	62,37	46,73	15,64	163,543	229,559	-66,015	6,118	5,608	3,590
16.12.2024 23	24,00	61,33	46,06	15,27	161,038	225,036	-63,998	6,118	5,608	3,436
17.12.2024 23	24,00	54,04	41,74	12,30	158,118	219,109	-60,991	6,118	5,608	2,695
18.12.2024 23	24,00	56,34	43,07	13,27	162,759	222,090	-59,330	6,118	5,608	2,947
19.12.2024 23	24,00	60,09	45,15	14,94	164,147	222,428	-58,281	6,118	5,608	3,323
Среднее	24,00	59,37	45,15	14,22	171,842	225,944	-54,102	6,118	5,608	3,217
Итого	600,00				4296,044	5648,591	-1352,547			80,426

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
25.11.2024	-2443,285	803,308
19.12.2024	-3795,832	864,482

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru