

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 25.02.2025

Потребитель: ТСЖ "Садовая-9"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 9

Номер прибора: 1407399

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.01.2025 23	24,00	59,19	67,259	35,49	67,259	23,70	0,000	1,592
21.01.2025 23	24,00	59,04	67,247	35,48	67,247	23,56	0,000	1,582
22.01.2025 23	24,00	59,01	65,892	35,21	65,892	23,80	0,000	1,566
23.01.2025 23	24,00	58,74	64,877	35,11	64,877	23,63	0,000	1,531
24.01.2025 23	24,00	58,77	64,899	35,28	64,899	23,49	0,000	1,522
25.01.2025 23	24,00	57,10	54,713	33,77	54,712	23,33	0,001	1,274
26.01.2025 23	24,00	58,94	63,659	35,24	63,660	23,70	-0,001	1,506
27.01.2025 23	24,00	57,12	52,356	33,53	52,351	23,59	0,005	1,233
28.01.2025 23	24,00	58,94	64,893	35,17	64,893	23,77	0,000	1,540
29.01.2025 23	24,00	58,55	64,422	34,98	64,423	23,57	-0,001	1,516
30.01.2025 23	24,00	57,01	48,389	33,54	48,311	23,47	0,078	1,134
31.01.2025 23	24,00	58,58	61,555	34,56	61,556	24,02	-0,001	1,476
01.02.2025 23	24,00	58,89	67,038	35,61	67,038	23,28	0,000	1,559
02.02.2025 23	24,00	58,03	61,281	34,83	61,280	23,20	0,001	1,420
03.02.2025 23	24,00	58,84	74,330	37,15	74,330	21,69	0,000	1,610
04.02.2025 23	24,00	59,24	72,737	37,11	72,737	22,13	0,000	1,608
05.02.2025 23	24,00	59,74	76,573	37,39	76,574	22,35	-0,001	1,708
06.02.2025 23	24,00	61,42	79,088	38,42	79,088	23,00	0,000	1,816
07.02.2025 23	24,00	61,59	76,185	37,80	76,184	23,79	0,001	1,810
08.02.2025 23	24,00	61,20	74,298	37,22	74,299	23,98	-0,001	1,779
09.02.2025 23	24,00	60,94	72,430	36,52	72,429	24,42	0,001	1,766
10.02.2025 23	24,00	60,56	74,262	36,76	74,263	23,80	-0,001	1,765
11.02.2025 23	24,00	59,21	70,907	35,98	70,907	23,23	0,000	1,645
12.02.2025 23	24,00	59,82	66,900	35,57	66,899	24,25	0,001	1,620
13.02.2025 23	24,00	59,33	72,255	37,02	72,256	22,31	-0,001	1,610
14.02.2025 23	24,00	59,12	80,362	37,61	80,361	21,51	0,001	1,726
15.02.2025 23	24,00	59,25	80,311	37,82	80,312	21,43	-0,001	1,718
16.02.2025 23	24,00	59,18	80,281	37,86	80,281	21,32	0,000	1,709
17.02.2025 23	24,00	62,05	80,250	38,46	80,249	23,59	0,001	1,890
18.02.2025 23	24,00	62,26	80,269	38,21	80,269	24,05	0,000	1,928
19.02.2025 23	24,00	61,73	80,254	37,87	80,255	23,86	-0,001	1,912
20.02.2025 23	24,00	60,83	80,297	37,43	80,297	23,40	0,000	1,876
21.02.2025 23	24,00	55,56	182,624	44,43	182,622	11,13	0,002	2,030
22.02.2025 23	24,00	60,26	231,941	49,45	231,941	10,81	0,000	2,515
23.02.2025 23	24,00	61,61	178,189	47,35	178,190	14,26	-0,001	2,539
24.02.2025 23	24,00	62,13	148,037	45,83	148,036	16,30	0,001	2,410
25.02.2025 23	24,00	61,97	133,000	44,47	133,000	17,50	0,000	2,325
Среднее	24,00	59,61	84,169	37,61	84,167	22,01	0,002	1,723
Итого	888,00		3114,260		3114,177		0,083	63,766

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	34763,520	34694,753	535,448
25.02.2025	37877,780	37808,930	599,214

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru