

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Садовая-9"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 9

Номер прибора: 1407399

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.03.2025 23	24,00	55,44	43,621	33,42	43,621	22,02	0,000	0,959
26.03.2025 23	24,00	54,22	36,885	32,96	36,839	21,26	0,046	0,784
27.03.2025 23	24,00	54,55	34,633	33,00	34,590	21,55	0,043	0,746
28.03.2025 23	24,00	57,58	20,446	35,65	20,438	21,93	0,008	0,448
29.03.2025 23	24,00	19,74	0,000	19,23	0,000	0,51	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	18,90	0,000	18,63	0,000	0,27	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	53,75	49,228	33,19	49,228	20,56	0,000	1,017
01.04.2025 23	24,00	57,12	25,601	35,94	25,554	21,18	0,047	0,542
02.04.2025 23	24,00	46,19	14,397	27,48	14,396	18,71	0,001	0,270
03.04.2025 23	24,00	54,78	44,292	33,60	44,286	21,18	0,006	0,937
04.04.2025 23	24,00	56,84	36,587	35,51	36,587	21,33	0,000	0,780
05.04.2025 23	24,00	29,03	0,458	21,83	0,403	7,20	0,055	0,003
06.04.2025 23	24,00	50,97	31,014	30,37	31,014	20,60	0,000	0,644
07.04.2025 23	24,00	54,63	39,385	32,98	39,248	21,65	0,137	0,852
08.04.2025 23	24,00	57,83	66,307	35,67	66,306	22,16	0,001	1,467
09.04.2025 23	24,00	58,38	65,237	35,53	65,238	22,85	-0,001	1,488
10.04.2025 23	24,00	58,36	70,496	36,21	70,496	22,15	0,000	1,560
11.04.2025 23	24,00	57,82	31,019	35,90	30,975	21,92	0,044	0,680
12.04.2025 23	24,00	26,76	0,249	20,43	0,010	6,33	0,239	0,002
13.04.2025 23	24,00	15,73	0,000	16,78	0,000	-1,05	0,000	0,000
14.04.2025 23	24,00	15,64	0,000	16,47	0,000	-0,83	0,000	0,000
15.04.2025 23	24,00	16,30	0,000	15,85	0,000	0,45	0,000	0,000
16.04.2025 23	24,00	16,35	0,000	15,30	0,000	1,05	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,25	0,000	15,17	0,000	1,08	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,24	0,000	15,63	0,000	0,61	0,000	0,000
Среднее	24,00	40,78	24,394	27,31	24,369	13,47	0,025	0,527
Итого	600,00		609,855		609,229		0,626	13,177

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.03.2025	39841,720	39772,710	638,705
20.04.2025	40451,575	40381,939	651,883

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru