

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. 8 марта, д. 4А

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1500183

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	61,60	49,88	11,72	20,458	20,587	-0,128	6,118	5,608	0,240	0,241
21.01.2025 23	24,00	61,85	50,03	11,82	20,416	20,536	-0,120	6,118	5,608	0,241	0,243
22.01.2025 23	24,00	61,80	49,94	11,86	20,338	20,477	-0,139	6,118	5,608	0,241	0,243
23.01.2025 23	24,00	59,79	48,74	11,05	20,379	20,518	-0,139	6,118	5,608	0,225	0,227
24.01.2025 23	24,00	57,65	47,28	10,37	20,422	20,591	-0,169	6,118	5,608	0,212	0,214
25.01.2025 23	24,00	58,88	48,17	10,70	20,409	20,583	-0,174	6,118	5,608	0,218	0,220
26.01.2025 23	24,00	57,26	47,41	9,85	20,406	20,629	-0,224	6,118	5,608	0,201	0,203
27.01.2025 23	24,00	59,47	48,64	10,83	20,324	20,549	-0,225	6,118	5,608	0,220	0,223
28.01.2025 23	24,00	58,51	48,15	10,36	20,491	20,702	-0,210	6,118	5,608	0,212	0,214
29.01.2025 23	24,00	57,19	47,33	9,87	20,643	20,858	-0,215	6,118	5,608	0,203	0,206
30.01.2025 23	24,00	55,92	46,69	9,22	20,903	21,121	-0,218	6,118	5,608	0,193	0,195
31.01.2025 23	24,00	53,56	45,18	8,30	19,977	20,151	-0,174	6,118	5,608	0,166	0,167
01.02.2025 23	24,00	54,67	42,61	12,06	12,888	12,908	-0,020	6,118	5,608	0,155	0,156
02.02.2025 23	24,00	56,46	43,94	12,52	12,976	13,000	-0,025	6,118	5,608	0,162	0,163
03.02.2025 23	24,00	58,15	44,76	13,38	12,837	12,847	-0,011	6,118	5,608	0,172	0,172
04.02.2025 23	23,93	52,94	42,57	10,36	13,088	13,388	-0,300	6,118	5,608	0,133	0,139
05.02.2025 23	24,00	47,63	40,51	7,08	20,110	20,294	-0,184	6,118	5,608	0,143	0,144
06.02.2025 23	24,00	57,06	46,69	10,36	19,245	19,428	-0,183	6,118	5,608	0,199	0,201
07.02.2025 23	24,00	60,01	49,24	10,72	20,033	20,217	-0,184	6,118	5,608	0,215	0,217
08.02.2025 23	24,00	58,92	48,45	10,47	20,212	20,402	-0,191	6,118	5,608	0,211	0,214
09.02.2025 23	24,00	59,49	48,94	10,55	21,002	21,189	-0,186	6,118	5,608	0,222	0,224
10.02.2025 23	24,00	60,73	49,69	11,04	21,126	21,300	-0,174	6,118	5,608	0,233	0,235
11.02.2025 23	24,00	60,87	50,03	10,84	21,115	21,297	-0,182	6,118	5,608	0,229	0,231
12.02.2025 23	24,00	60,93	50,33	10,59	21,095	21,264	-0,170	6,118	5,608	0,223	0,225
13.02.2025 23	24,00	60,53	50,13	10,41	20,991	21,167	-0,177	6,118	5,608	0,218	0,220
14.02.2025 23	24,00	60,83	50,07	10,76	20,506	20,684	-0,178	6,118	5,608	0,221	0,223
15.02.2025 23	24,00	59,58	49,25	10,33	20,519	20,721	-0,202	6,118	5,608	0,212	0,214
16.02.2025 23	24,00	59,71	48,74	10,96	19,407	19,599	-0,192	6,118	5,608	0,213	0,215
17.02.2025 23	24,00	63,36	50,30	13,04	18,250	18,458	-0,208	6,118	5,608	0,238	0,241
Среднее	24,00	58,46	47,71	10,74	19,330	19,499	-0,169	6,118	5,608	0,206	0,208
Итого	695,93				560,565	565,466	-4,901			5,969	6,027

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
20.01.2025	-10,334	107,054
17.02.2025	-15,234	113,023

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru