

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. 8 марта, д. 4А

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1500183

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	65,51	51,56	13,94	18,052	18,250	-0,198	6,118	5,608	0,252	0,254
19.02.2025 23	24,00	66,61	52,08	14,52	17,737	17,930	-0,193	6,118	5,608	0,257	0,260
20.02.2025 23	24,00	67,21	52,04	15,16	17,133	17,328	-0,194	6,118	5,608	0,260	0,263
21.02.2025 23	24,00	67,31	51,41	15,90	16,603	16,780	-0,176	6,118	5,608	0,264	0,267
22.02.2025 23	24,00	67,99	51,58	16,41	16,548	16,739	-0,191	6,118	5,608	0,271	0,275
23.02.2025 23	24,00	67,33	51,18	16,15	16,554	16,742	-0,188	6,118	5,608	0,267	0,270
24.02.2025 23	24,00	68,58	52,31	16,28	16,484	16,674	-0,190	6,118	5,608	0,268	0,271
25.02.2025 23	24,00	67,90	52,09	15,80	16,470	16,656	-0,185	6,118	5,608	0,260	0,263
26.02.2025 23	24,00	68,45	52,45	16,00	16,426	16,623	-0,197	6,118	5,608	0,263	0,266
27.02.2025 23	24,00	68,78	52,66	16,13	16,354	16,563	-0,208	6,118	5,608	0,264	0,267
28.02.2025 23	24,00	65,89	51,07	14,82	16,303	16,545	-0,243	6,118	5,608	0,241	0,245
01.03.2025 23	24,00	66,26	51,26	15,00	16,221	16,494	-0,273	6,118	5,608	0,243	0,247
02.03.2025 23	24,00	64,65	50,38	14,26	16,147	16,442	-0,294	6,118	5,608	0,230	0,234
03.03.2025 23	24,00	65,33	50,72	14,59	16,043	16,370	-0,327	6,118	5,608	0,234	0,239
04.03.2025 23	24,00	64,50	50,22	14,28	15,883	16,245	-0,362	6,118	5,608	0,227	0,232
05.03.2025 23	24,00	59,01	46,86	12,14	15,782	16,171	-0,388	6,118	5,608	0,191	0,196
06.03.2025 23	24,00	56,77	44,97	11,79	15,387	15,798	-0,411	6,118	5,608	0,181	0,186
07.03.2025 23	24,00	55,91	44,74	11,17	15,384	15,819	-0,435	6,118	5,608	0,172	0,177
08.03.2025 23	24,00	51,83	42,23	9,60	15,463	15,915	-0,452	6,118	5,608	0,148	0,153
09.03.2025 23	24,00	51,69	42,14	9,54	15,376	15,846	-0,470	6,118	5,608	0,147	0,151
10.03.2025 23	24,00	49,35	40,72	8,63	15,402	15,865	-0,463	6,118	5,608	0,133	0,137
11.03.2025 23	24,00	53,45	43,43	10,02	15,096	15,580	-0,484	6,118	5,608	0,151	0,156
12.03.2025 23	24,00	44,11	37,15	6,95	15,068	15,507	-0,439	6,118	5,608	0,105	0,108
13.03.2025 23	24,00	39,06	34,69	4,21	15,883	16,367	-0,484	6,118	5,608	0,067	0,069
14.03.2025 23	24,00	38,46	34,43	4,02	16,590	17,133	-0,542	6,118	5,608	0,067	0,069
15.03.2025 23	24,00	33,30	30,97	2,32	17,207	17,749	-0,542	6,118	5,608	0,040	0,041
16.03.2025 23	24,00	35,21	32,20	3,00	17,178	17,714	-0,535	6,118	5,608	0,052	0,053
17.03.2025 23	24,00	35,03	31,72	3,33	16,660	17,177	-0,517	6,118	5,608	0,056	0,057
18.03.2025 23	24,00	47,32	39,31	7,94	15,169	15,665	-0,496	6,118	5,608	0,120	0,124
19.03.2025 23	24,00	57,68	45,60	12,08	14,287	14,754	-0,467	6,118	5,608	0,172	0,178
20.03.2025 23	24,00	61,12	47,16	13,96	14,360	14,843	-0,483	6,118	5,608	0,200	0,207
21.03.2025 23	24,00	62,44	47,79	14,65	14,271	14,750	-0,479	6,118	5,608	0,209	0,216
Среднее	24,00	57,31	45,60	11,71	16,048	16,407	-0,360	6,118	5,608	0,188	0,192
Итого	768,00				513,523	525,032	-11,509			6,013	6,134

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
18.02.2025	-15,234	113,023
21.03.2025	-26,743	119,037

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru