

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. 8 марта, д. 4А

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1500183

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	61,75	47,50	14,25	14,247	14,722	-0,475	6,118	5,608	0,203	0,210
23.03.2025 23	24,00	58,77	45,83	12,94	14,220	14,683	-0,463	6,118	5,608	0,184	0,190
24.03.2025 23	24,00	56,55	44,36	12,19	14,216	14,672	-0,456	6,118	5,608	0,173	0,179
25.03.2025 23	24,00	46,47	38,96	7,48	15,953	16,490	-0,536	6,118	5,608	0,120	0,123
26.03.2025 23	24,00	46,18	38,62	7,56	15,968	16,523	-0,555	6,118	5,608	0,121	0,125
27.03.2025 23	24,00	37,64	33,10	4,50	16,086	16,592	-0,506	6,118	5,608	0,073	0,075
28.03.2025 23	24,00	31,76	28,67	3,08	15,983	16,468	-0,484	6,118	5,608	0,049	0,051
29.03.2025 23	24,00	24,79	24,22	0,57	15,918	16,359	-0,441	6,118	5,608	0,009	0,009
30.03.2025 23	24,00	24,26	23,79	0,47	15,870	16,321	-0,450	6,118	5,608	0,008	0,008
31.03.2025 23	23,63	35,94	31,73	4,35	18,389	19,035	-0,646	6,118	5,608	0,081	0,083
01.04.2025 23	24,00	49,97	42,38	7,60	19,519	20,197	-0,678	6,118	5,608	0,148	0,153
02.04.2025 23	24,00	33,44	30,85	2,58	19,533	20,119	-0,585	6,118	5,608	0,051	0,052
03.04.2025 23	24,00	45,45	38,96	6,49	18,953	19,539	-0,586	6,118	5,608	0,123	0,127
04.04.2025 23	24,00	49,77	41,94	7,83	19,343	19,873	-0,531	6,118	5,608	0,151	0,156
05.04.2025 23	24,00	51,35	43,24	8,11	19,368	19,823	-0,455	6,118	5,608	0,157	0,161
06.04.2025 23	24,00	52,00	43,24	8,76	18,355	18,713	-0,358	6,118	5,608	0,161	0,164
07.04.2025 23	24,00	48,23	40,90	7,32	18,555	18,870	-0,315	6,118	5,608	0,136	0,138
08.04.2025 23	24,00	53,39	43,81	9,54	18,441	18,788	-0,347	6,118	5,608	0,176	0,179
09.04.2025 23	24,00	58,11	46,38	11,73	17,414	17,748	-0,334	6,118	5,608	0,204	0,208
10.04.2025 23	24,00	56,29	45,83	10,46	18,622	18,960	-0,338	6,118	5,608	0,195	0,198
11.04.2025 23	24,00	56,87	46,21	10,67	18,696	19,036	-0,340	6,118	5,608	0,199	0,203
12.04.2025 23	24,00	57,41	46,26	11,14	18,189	18,501	-0,313	6,118	5,608	0,202	0,206
13.04.2025 23	24,00	56,79	45,80	10,99	17,672	17,960	-0,288	6,118	5,608	0,194	0,197
14.04.2025 23	24,00	50,77	42,34	8,40	18,988	19,295	-0,307	6,118	5,608	0,159	0,162
15.04.2025 23	24,00	36,42	33,25	3,48	17,598	17,783	-0,185	6,118	5,608	0,062	0,062
16.04.2025 23	24,00	14,12	12,93	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	13,11	11,75	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	12,64	12,55	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
19.04.2025 23	24,00	16,60	16,78	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
20.04.2025 23	24,00	14,51	14,61	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
Среднее	23,99	41,71	35,23	6,42	14,537	14,902	-0,366	6,118	5,608	0,111	0,114
Итого	719,63				436,097	447,071	-10,973			3,337	3,419

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-26,743	119,037
20.04.2025	-37,716	122,373

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru