

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Адмирала Макарова, д. 35 блок 1

Номер прибора: 2003700

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	63,02	48,54	14,48	82,026	86,876	-4,850	0,701	0,651	1,187	1,257
23.03.2025 23	24,00	59,97	46,80	13,17	82,157	83,656	-1,499	0,701	0,651	1,080	1,102
24.03.2025 23	24,00	57,75	45,38	12,37	82,342	81,807	0,535	0,701	0,651	1,017	1,011
25.03.2025 23	24,00	47,25	39,72	7,53	91,701	91,276	0,425	0,701	0,651	0,688	0,687
26.03.2025 23	24,00	47,06	39,56	7,50	92,032	90,834	1,198	0,701	0,651	0,689	0,680
27.03.2025 23	24,00	38,14	33,89	4,25	93,000	91,508	1,492	0,701	0,651	0,392	0,386
28.03.2025 23	24,00	31,41	29,04	2,37	92,525	90,905	1,620	0,701	0,651	0,220	0,216
29.03.2025 23	24,00	24,91	24,44	0,47	91,137	89,390	1,747	0,701	0,651	0,044	0,043
30.03.2025 23	24,00	24,42	24,06	0,36	91,118	89,598	1,520	0,701	0,651	0,033	0,033
31.03.2025 23	24,00	36,25	32,50	3,75	102,732	101,209	1,523	0,701	0,651	0,401	0,396
01.04.2025 23	24,00	50,62	43,45	7,17	107,237	106,284	0,953	0,701	0,651	0,769	0,762
02.04.2025 23	24,00	33,43	31,24	2,19	108,626	107,158	1,468	0,701	0,651	0,236	0,235
03.04.2025 23	24,00	45,90	39,71	6,19	104,795	103,788	1,007	0,701	0,651	0,648	0,642
04.04.2025 23	24,00	50,33	42,86	7,47	103,221	102,414	0,807	0,701	0,651	0,769	0,763
05.04.2025 23	24,00	52,09	43,96	8,13	99,622	99,186	0,436	0,701	0,651	0,808	0,805
06.04.2025 23	24,00	52,57	43,71	8,86	95,956	95,055	0,901	0,701	0,651	0,849	0,841
07.04.2025 23	24,00	48,79	41,40	7,39	99,060	98,148	0,912	0,701	0,651	0,730	0,723
08.04.2025 23	24,00	54,20	44,62	9,58	97,753	97,959	-0,206	0,701	0,651	0,933	0,937
09.04.2025 23	24,00	59,13	47,42	11,71	93,510	93,381	0,129	0,701	0,651	1,094	1,093
10.04.2025 23	24,00	57,28	46,64	10,64	99,330	102,685	-3,355	0,701	0,651	1,055	1,092
11.04.2025 23	24,00	57,72	46,82	10,90	99,416	99,304	0,112	0,701	0,651	1,082	1,081
12.04.2025 23	24,00	58,24	46,86	11,38	96,703	96,046	0,657	0,701	0,651	1,099	1,091
13.04.2025 23	24,00	57,64	46,33	11,31	94,141	93,859	0,282	0,701	0,651	1,064	1,061
14.04.2025 23	24,00	51,46	42,61	8,85	95,978	94,810	1,168	0,701	0,651	0,848	0,838
15.04.2025 23	24,00	37,45	32,68	4,77	87,795	86,135	1,660	0,701	0,651	0,408	0,403
16.04.2025 23	24,00	15,48	14,65	0,83	0,000	0,010	-0,010	0,701	0,651	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,64	39,19	7,45	91,689	91,280	0,409	0,701	0,651	0,698	0,699
Итого	624,00				2383,913	2373,281	10,632			18,145	18,178

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	54597,141	54815,380	586,379	583,597
16.04.2025 23	56981,054	57188,661	604,524	601,774

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru