

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Адмирала Макарова, д. 35 блок 2

Номер прибора: 1901083

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	62,46	45,88	16,58	67,010	66,470	0,540	0,588	0,539	1,110	1,101
23.03.2025 23	24,00	59,47	44,34	15,13	67,026	66,493	0,533	0,588	0,539	1,013	1,005
24.03.2025 23	24,00	57,25	43,07	14,18	67,074	66,558	0,516	0,588	0,539	0,950	0,943
25.03.2025 23	24,00	46,95	38,20	8,75	74,195	73,592	0,603	0,588	0,539	0,647	0,642
26.03.2025 23	24,00	46,70	38,06	8,64	74,406	73,779	0,627	0,588	0,539	0,642	0,637
27.03.2025 23	24,00	37,96	32,98	4,98	74,792	74,126	0,666	0,588	0,539	0,371	0,368
28.03.2025 23	24,00	31,21	28,46	2,75	74,870	74,190	0,680	0,588	0,539	0,206	0,204
29.03.2025 23	24,00	24,75	24,19	0,56	75,448	74,819	0,629	0,588	0,539	0,043	0,043
30.03.2025 23	24,00	24,26	23,83	0,43	75,388	74,775	0,613	0,588	0,539	0,033	0,033
31.03.2025 23	24,00	35,89	31,47	4,42	85,899	85,131	0,768	0,588	0,539	0,396	0,392
01.04.2025 23	24,00	50,30	41,64	8,66	90,717	89,803	0,914	0,588	0,539	0,785	0,777
02.04.2025 23	24,00	33,30	30,61	2,69	91,121	90,164	0,957	0,588	0,539	0,245	0,243
03.04.2025 23	24,00	45,52	38,14	7,38	88,508	87,677	0,831	0,588	0,539	0,652	0,646
04.04.2025 23	24,00	49,97	41,11	8,86	87,352	86,550	0,802	0,588	0,539	0,773	0,766
05.04.2025 23	24,00	51,72	41,96	9,76	84,328	83,614	0,714	0,588	0,539	0,822	0,815
06.04.2025 23	24,00	52,17	41,84	10,33	80,135	79,583	0,552	0,588	0,539	0,827	0,822
07.04.2025 23	24,00	48,48	39,90	8,58	80,021	79,672	0,349	0,588	0,539	0,685	0,682
08.04.2025 23	24,00	53,74	42,57	11,17	79,362	79,014	0,348	0,588	0,539	0,883	0,879
09.04.2025 23	24,00	58,64	45,10	13,54	76,199	75,881	0,318	0,588	0,539	1,030	1,026
10.04.2025 23	24,00	56,85	44,52	12,33	80,622	80,277	0,345	0,588	0,539	0,992	0,988
11.04.2025 23	24,00	57,28	44,79	12,49	80,693	80,348	0,345	0,588	0,539	1,007	1,002
12.04.2025 23	24,00	57,78	44,72	13,06	78,546	78,211	0,335	0,588	0,539	1,023	1,019
13.04.2025 23	24,00	57,19	44,12	13,07	76,382	76,070	0,312	0,588	0,539	0,998	0,994
14.04.2025 23	24,00	51,08	40,82	10,26	77,667	77,352	0,315	0,588	0,539	0,796	0,792
15.04.2025 23	24,00	36,94	32,21	4,73	70,475	70,136	0,339	0,588	0,539	0,384	0,382
16.04.2025 23	24,00	15,11	15,07	0,04	0,010	0,110	-0,100	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,27	37,68	8,59	75,317	74,784	0,533	0,588	0,539	0,666	0,662
Итого	624,00				1958,246	1944,395	13,851			17,314	17,200

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	22608,488	22439,621	271,721	269,684
16.04.2025 23	24566,734	24384,016	289,035	286,884

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru