

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Адмирала Макарова, д. 39

Номер прибора: 1413992

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	62,69	45,14	17,55	123,949	128,655	-4,706	0,588	0,539	2,173	2,255
23.03.2025 23	24,00	59,67	43,77	15,90	123,937	128,698	-4,761	0,588	0,539	1,969	2,044
24.03.2025 23	24,00	57,46	42,65	14,81	124,041	128,827	-4,786	0,588	0,539	1,835	1,905
25.03.2025 23	24,00	47,07	38,09	8,98	137,271	142,760	-5,489	0,588	0,539	1,228	1,277
26.03.2025 23	24,00	46,81	37,89	8,92	137,739	143,347	-5,608	0,588	0,539	1,228	1,278
27.03.2025 23	24,00	38,04	33,11	4,93	138,233	143,960	-5,727	0,588	0,539	0,680	0,707
28.03.2025 23	24,00	31,27	28,69	2,58	137,773	143,479	-5,706	0,588	0,539	0,356	0,370
29.03.2025 23	24,00	24,77	24,54	0,23	137,830	143,590	-5,760	0,588	0,539	0,033	0,035
30.03.2025 23	24,00	24,29	24,18	0,11	137,747	143,474	-5,727	0,588	0,539	0,017	0,017
31.03.2025 23	24,00	35,99	31,45	4,54	157,061	163,578	-6,517	0,588	0,539	0,747	0,778
01.04.2025 23	23,25	50,42	41,30	9,12	160,615	167,114	-6,499	0,588	0,539	1,464	1,523
02.04.2025 23	24,00	33,33	30,73	2,60	165,887	172,806	-6,919	0,588	0,539	0,432	0,450
03.04.2025 23	24,00	45,63	37,84	7,79	161,346	168,064	-6,718	0,588	0,539	1,254	1,306
04.04.2025 23	24,00	50,11	40,67	9,44	159,395	165,965	-6,570	0,588	0,539	1,502	1,564
05.04.2025 23	24,00	51,87	41,47	10,40	153,944	160,260	-6,316	0,588	0,539	1,599	1,665
06.04.2025 23	24,00	52,36	41,41	10,95	147,303	153,351	-6,048	0,588	0,539	1,611	1,677
07.04.2025 23	24,00	48,60	39,60	9,00	147,842	153,994	-6,152	0,588	0,539	1,328	1,383
08.04.2025 23	24,00	53,91	42,18	11,73	146,687	152,737	-6,050	0,588	0,539	1,713	1,784
09.04.2025 23	24,00	58,85	44,49	14,36	140,898	146,600	-5,702	0,588	0,539	2,021	2,103
10.04.2025 23	24,00	57,02	43,99	13,03	149,263	155,399	-6,136	0,588	0,539	1,941	2,021
11.04.2025 23	24,00	57,44	44,12	13,32	149,439	155,589	-6,150	0,588	0,539	1,988	2,070
12.04.2025 23	24,00	57,97	44,11	13,86	145,402	151,359	-5,957	0,588	0,539	2,011	2,093
13.04.2025 23	24,00	57,38	43,58	13,80	141,376	147,170	-5,794	0,588	0,539	1,950	2,030
14.04.2025 23	24,00	51,23	40,45	10,78	143,697	149,648	-5,951	0,588	0,539	1,547	1,611
15.04.2025 23	24,00	37,68	32,95	4,73	131,777	137,397	-5,620	0,588	0,539	0,731	0,761
16.04.2025 23	24,00	21,38	21,22	0,16	0,099	0,090	0,009	0,588	0,539	-0,000	-0,000
Среднее	23,97	46,66	37,68	8,99	138,483	144,150	-5,668	0,588	0,539	1,283	1,335
Итого	623,25				3600,551	3747,911	-147,360			33,356	34,708

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	59463,455	59782,457	800,765	805,304
16.04.2025 23	63064,006	63530,368	834,121	840,011

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru