

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Адмирала Макарова, д. 41

Номер прибора: 1414243

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	61,12	37,42	23,70	64,061	64,560	-0,499	0,600	0,550	1,516	1,528
23.03.2025 23	24,00	58,29	36,57	21,72	63,868	64,640	-0,772	0,600	0,550	1,385	1,401
24.03.2025 23	24,00	56,16	35,76	20,40	63,909	64,678	-0,769	0,600	0,550	1,301	1,317
25.03.2025 23	24,00	46,33	33,03	13,30	70,683	71,681	-0,998	0,600	0,550	0,937	0,950
26.03.2025 23	24,00	46,05	33,02	13,03	70,842	71,843	-1,001	0,600	0,550	0,921	0,934
27.03.2025 23	24,00	37,66	29,84	7,82	70,970	71,998	-1,028	0,600	0,550	0,553	0,561
28.03.2025 23	24,00	31,07	26,72	4,35	70,624	71,639	-1,015	0,600	0,550	0,307	0,311
29.03.2025 23	24,00	24,78	23,82	0,96	70,511	71,535	-1,024	0,600	0,550	0,068	0,069
30.03.2025 23	24,00	24,30	23,58	0,72	70,399	71,440	-1,041	0,600	0,550	0,051	0,052
31.03.2025 23	24,00	35,54	28,87	6,67	80,597	81,844	-1,247	0,600	0,550	0,561	0,570
01.04.2025 23	24,00	49,67	36,23	13,44	85,327	86,631	-1,304	0,600	0,550	1,145	1,162
02.04.2025 23	24,00	33,14	28,74	4,40	85,268	86,636	-1,368	0,600	0,550	0,374	0,380
03.04.2025 23	24,00	44,94	33,70	11,24	83,232	84,507	-1,275	0,600	0,550	0,933	0,948
04.04.2025 23	24,00	49,26	35,67	13,59	82,200	83,437	-1,237	0,600	0,550	1,114	1,131
05.04.2025 23	24,00	50,99	35,95	15,04	79,330	80,488	-1,158	0,600	0,550	1,190	1,207
06.04.2025 23	24,00	51,38	35,70	15,68	75,888	76,966	-1,078	0,600	0,550	1,188	1,204
07.04.2025 23	24,00	47,84	34,63	13,21	76,118	77,222	-1,104	0,600	0,550	1,003	1,017
08.04.2025 23	24,00	52,88	36,31	16,57	75,516	76,592	-1,076	0,600	0,550	1,246	1,263
09.04.2025 23	24,00	57,60	37,56	20,04	72,538	73,516	-0,978	0,600	0,550	1,450	1,470
10.04.2025 23	24,00	55,92	37,28	18,64	76,875	77,945	-1,070	0,600	0,550	1,429	1,449
11.04.2025 23	24,00	56,29	37,43	18,86	76,960	78,051	-1,091	0,600	0,550	1,449	1,469
12.04.2025 23	24,00	56,74	37,23	19,51	74,874	75,890	-1,016	0,600	0,550	1,457	1,477
13.04.2025 23	24,00	56,21	36,74	19,47	72,765	73,747	-0,982	0,600	0,550	1,414	1,434
14.04.2025 23	24,00	50,32	34,66	15,66	73,880	74,906	-1,026	0,600	0,550	1,155	1,171
15.04.2025 23	24,00	37,60	29,76	7,84	67,642	68,647	-1,005	0,600	0,550	0,586	0,594
16.04.2025 23	24,00	23,32	20,35	2,97	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	21,41	21,54	-0,13	0,010	0,060	-0,050	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	22,18	19,61	2,57	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	44,25	32,06	12,19	66,246	67,182	-0,936	0,600	0,550	0,883	0,895
Итого	672,00				1854,887	1881,099	-26,212			24,732	25,069

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	47742,084	403568,151	645,273	9553,690
18.04.2025 23	49596,971	405449,250	670,004	9578,759

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru