

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	57,74	44,33	13,42	112,266	113,375	-1,109	4,958	4,924	1,506	1,521
21.01.2025 23	24,00	56,91	43,81	13,09	111,286	112,260	-0,974	4,977	4,945	1,453	1,470
22.01.2025 23	24,00	56,68	43,69	12,99	110,478	111,394	-0,917	4,942	4,914	1,433	1,447
23.01.2025 23	24,00	55,53	42,97	12,57	108,502	109,421	-0,919	4,949	4,925	1,360	1,375
24.01.2025 23	24,00	55,56	42,87	12,69	105,547	106,373	-0,826	4,884	4,867	1,337	1,350
25.01.2025 23	24,00	55,87	43,03	12,84	102,746	103,371	-0,625	4,893	4,884	1,316	1,327
26.01.2025 23	24,00	54,96	42,46	12,49	100,269	101,244	-0,975	4,831	4,825	1,251	1,265
27.01.2025 23	24,00	56,32	42,93	13,39	98,906	100,151	-1,245	4,865	4,864	1,318	1,341
28.01.2025 23	24,00	57,11	43,38	13,73	99,030	100,267	-1,237	4,846	4,845	1,357	1,377
29.01.2025 23	24,00	58,74	44,33	14,41	99,509	100,707	-1,198	4,848	4,848	1,429	1,451
30.01.2025 23	24,00	57,78	43,76	14,02	99,071	100,267	-1,195	4,818	4,820	1,388	1,405
31.01.2025 23	24,00	58,35	44,37	13,99	101,985	103,209	-1,224	5,044	5,039	1,421	1,443
01.02.2025 23	24,00	59,07	45,19	13,87	104,807	106,356	-1,549	4,468	4,456	1,455	1,475
02.02.2025 23	24,00	56,77	43,66	13,12	101,475	102,671	-1,197	4,731	4,726	1,329	1,347
03.02.2025 23	24,00	56,45	43,09	13,35	99,245	100,229	-0,984	5,225	5,227	1,318	1,339
04.02.2025 23	24,00	55,79	42,10	13,69	92,690	93,702	-1,013	5,419	5,435	1,265	1,283
05.02.2025 23	24,00	58,76	42,26	16,50	80,055	80,848	-0,793	5,037	5,083	1,316	1,334
06.02.2025 23	24,00	55,74	40,06	15,68	75,499	76,230	-0,731	4,927	4,980	1,181	1,195
07.02.2025 23	24,00	56,38	39,88	16,50	72,506	73,251	-0,746	5,000	5,059	1,193	1,209
08.02.2025 23	24,00	57,62	40,10	17,52	70,111	70,675	-0,564	5,031	5,095	1,226	1,238
09.02.2025 23	24,00	58,53	40,12	18,41	68,667	69,182	-0,514	4,826	4,893	1,265	1,274
10.02.2025 23	24,00	57,55	39,35	18,21	67,243	67,727	-0,484	4,862	4,928	1,222	1,233
11.02.2025 23	24,00	55,20	38,10	17,10	64,770	65,378	-0,608	4,931	4,984	1,105	1,118
12.02.2025 23	24,00	55,00	37,76	17,24	63,082	63,611	-0,529	5,114	5,170	1,083	1,097
13.02.2025 23	24,00	55,70	37,99	17,71	61,346	61,798	-0,452	5,245	5,301	1,085	1,095
14.02.2025 23	24,00	53,38	36,59	16,79	59,240	59,457	-0,217	5,208	5,262	0,992	0,998
15.02.2025 23	24,00	52,08	35,92	16,16	57,787	57,885	-0,098	5,018	5,069	0,932	0,935
16.02.2025 23	24,00	51,20	35,07	16,14	56,494	56,593	-0,100	4,474	4,526	0,908	0,913
17.02.2025 23	24,00	59,34	38,10	21,23	55,716	55,885	-0,169	4,864	4,924	1,180	1,187
Среднее	24,00	56,42	41,28	15,13	86,218	87,018	-0,800	4,939	4,959	1,263	1,277
Итого	696,00				2500,329	2523,519	-23,190			36,628	37,043

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	38190,007	36863,991	423,064
17.02.2025	40690,336	39387,510	459,692

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru