

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

| Дата          | Теплосистема 2 - ГВС |        |        |        |         |         |         |              |              | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------------|--------------|------------------------|
|               | ВР, ч                | t1, °C | t2, °C | dt, °C | V1, м³  | V2, м³  | Vтс, м³ | P1,<br>кг/м³ | P2,<br>кг/м³ |                        |
| 20.01.2025 23 | 24,00                | 48,76  | 38,52  | 10,24  | 13,130  | 11,594  | 1,536   | 4,871        | 4,088        | 0,176                  |
| 21.01.2025 23 | 24,00                | 48,86  | 38,51  | 10,35  | 13,080  | 11,494  | 1,586   | 4,900        | 4,127        | 0,178                  |
| 22.01.2025 23 | 24,00                | 47,94  | 37,58  | 10,36  | 12,877  | 11,434  | 1,443   | 4,848        | 4,061        | 0,170                  |
| 23.01.2025 23 | 24,00                | 46,44  | 36,55  | 9,89   | 12,596  | 11,324  | 1,272   | 4,804        | 4,042        | 0,156                  |
| 24.01.2025 23 | 24,00                | 45,58  | 35,72  | 9,86   | 12,662  | 11,283  | 1,379   | 4,718        | 3,967        | 0,158                  |
| 25.01.2025 23 | 24,00                | 45,70  | 35,82  | 9,87   | 11,389  | 11,332  | 0,057   | 4,794        | 3,996        | 0,112                  |
| 26.01.2025 23 | 24,00                | 44,06  | 34,68  | 9,38   | 11,277  | 11,290  | -0,013  | 4,685        | 3,898        | 0,104                  |
| 27.01.2025 23 | 24,00                | 46,40  | 36,08  | 10,31  | 12,569  | 11,334  | 1,235   | 4,724        | 3,962        | 0,159                  |
| 28.01.2025 23 | 24,00                | 47,19  | 37,20  | 10,00  | 12,678  | 11,308  | 1,370   | 4,712        | 3,938        | 0,162                  |
| 29.01.2025 23 | 24,00                | 48,75  | 38,57  | 10,18  | 12,774  | 11,331  | 1,443   | 4,702        | 3,939        | 0,168                  |
| 30.01.2025 23 | 24,00                | 47,14  | 37,40  | 9,74   | 12,906  | 11,284  | 1,622   | 4,618        | 3,872        | 0,168                  |
| 31.01.2025 23 | 24,00                | 47,54  | 37,32  | 10,22  | 13,064  | 11,457  | 1,607   | 4,698        | 3,944        | 0,174                  |
| 01.02.2025 23 | 24,00                | 47,44  | 37,84  | 9,60   | 11,491  | 11,516  | -0,025  | 4,789        | 3,987        | 0,108                  |
| 02.02.2025 23 | 24,00                | 45,25  | 36,13  | 9,12   | 11,503  | 11,549  | -0,046  | 4,762        | 3,955        | 0,102                  |
| 03.02.2025 23 | 24,00                | 45,96  | 36,12  | 9,83   | 13,088  | 11,639  | 1,449   | 4,848        | 4,050        | 0,162                  |
| 04.02.2025 23 | 24,00                | 44,88  | 35,14  | 9,74   | 12,831  | 11,388  | 1,443   | 4,865        | 4,102        | 0,159                  |
| 05.02.2025 23 | 24,00                | 50,40  | 39,66  | 10,75  | 12,880  | 11,547  | 1,333   | 4,881        | 4,094        | 0,175                  |
| 06.02.2025 23 | 24,00                | 49,19  | 38,29  | 10,90  | 13,346  | 11,756  | 1,590   | 5,040        | 4,225        | 0,187                  |
| 07.02.2025 23 | 24,00                | 49,22  | 38,20  | 11,01  | 13,299  | 11,685  | 1,614   | 4,968        | 4,167        | 0,189                  |
| 08.02.2025 23 | 24,00                | 48,03  | 37,47  | 10,56  | 11,742  | 11,798  | -0,056  | 5,097        | 4,236        | 0,120                  |
| 09.02.2025 23 | 24,00                | 48,19  | 37,63  | 10,56  | 11,727  | 11,751  | -0,024  | 4,975        | 4,122        | 0,120                  |
| 10.02.2025 23 | 24,00                | 51,21  | 40,10  | 11,11  | 13,157  | 11,749  | 1,408   | 5,043        | 4,208        | 0,184                  |
| 11.02.2025 23 | 24,00                | 50,49  | 39,56  | 10,93  | 13,139  | 11,707  | 1,433   | 5,090        | 4,251        | 0,183                  |
| 12.02.2025 23 | 24,00                | 50,79  | 39,86  | 10,92  | 13,018  | 11,735  | 1,283   | 5,067        | 4,231        | 0,177                  |
| 13.02.2025 23 | 24,00                | 50,80  | 40,00  | 10,80  | 12,980  | 11,566  | 1,414   | 5,054        | 4,221        | 0,179                  |
| 14.02.2025 23 | 24,00                | 50,06  | 39,39  | 10,66  | 12,872  | 11,608  | 1,264   | 5,043        | 4,215        | 0,171                  |
| 15.02.2025 23 | 24,00                | 46,74  | 36,57  | 10,17  | 11,819  | 11,772  | 0,047   | 5,087        | 4,219        | 0,119                  |
| 16.02.2025 23 | 24,00                | 44,29  | 34,53  | 9,76   | 11,821  | 11,825  | -0,003  | 5,042        | 4,181        | 0,113                  |
| 17.02.2025 23 | 24,00                | 50,46  | 39,32  | 11,15  | 13,349  | 11,815  | 1,534   | 5,030        | 4,190        | 0,190                  |
| Среднее       | 24,00                | 47,85  | 37,58  | 10,28  | 12,588  | 11,547  | 1,041   | 4,888        | 4,086        | 0,156                  |
| Итого         | 696,00               |        |        |        | 365,064 | 334,869 | 30,195  |              |              | 4,523                  |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | V1, м³    | V2, м³    | Q, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 20.01.2025   | 14649,666 | 13407,654 | 119,093 |
| 17.02.2025   | 15014,730 | 13742,522 | 123,616 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2  
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru