

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	50,04	38,76	11,28	13,337	11,790	1,547	5,011	4,179	0,191
19.02.2025 23	24,00	51,22	39,86	11,36	13,443	11,733	1,710	4,917	4,086	0,200
20.02.2025 23	24,00	50,87	39,66	11,21	13,060	11,659	1,401	4,936	4,112	0,185
21.02.2025 23	24,00	48,82	37,90	10,92	13,068	11,732	1,336	4,816	4,010	0,177
22.02.2025 23	24,00	47,54	36,57	10,97	11,966	11,902	0,064	4,829	3,967	0,130
23.02.2025 23	24,00	48,54	37,30	11,24	12,026	11,998	0,028	4,829	3,952	0,133
24.02.2025 23	24,00	51,95	40,35	11,59	13,443	11,897	1,546	4,806	3,968	0,198
25.02.2025 23	24,00	51,70	40,31	11,39	13,573	11,822	1,751	4,846	4,011	0,203
26.02.2025 23	24,00	51,67	40,04	11,63	13,951	11,861	2,090	4,758	3,936	0,220
27.02.2025 23	24,00	51,65	40,17	11,48	13,701	11,844	1,858	4,788	3,965	0,209
28.02.2025 23	24,00	51,85	40,55	11,30	13,885	11,883	2,002	4,712	3,896	0,215
01.03.2025 23	24,00	51,57	40,43	11,14	11,984	11,937	0,047	4,840	3,965	0,131
02.03.2025 23	24,00	49,91	39,38	10,53	11,975	11,951	0,025	4,809	3,942	0,124
03.03.2025 23	24,00	48,73	38,42	10,31	13,726	11,967	1,759	4,908	4,062	0,189
04.03.2025 23	24,00	49,17	38,63	10,54	13,563	11,885	1,678	4,892	4,063	0,190
05.03.2025 23	24,00	47,35	36,87	10,49	13,594	11,899	1,695	4,878	4,052	0,186
06.03.2025 23	24,00	45,30	35,55	9,76	13,274	11,786	1,488	4,837	4,030	0,166
07.03.2025 23	24,00	46,90	36,55	10,34	13,324	11,934	1,390	4,851	4,055	0,172
08.03.2025 23	24,00	48,24	37,27	10,98	12,218	12,224	-0,006	5,088	4,219	0,131
09.03.2025 23	24,00	47,97	37,73	10,24	12,077	12,071	0,006	4,892	4,043	0,122
10.03.2025 23	24,00	49,08	38,59	10,49	13,544	12,202	1,342	5,019	4,177	0,177
11.03.2025 23	24,00	47,51	37,49	10,01	13,536	12,223	1,313	5,045	4,198	0,168
12.03.2025 23	24,00	48,51	38,20	10,32	13,374	12,200	1,175	5,034	4,198	0,168
13.03.2025 23	24,00	47,25	37,73	9,52	13,655	12,503	1,152	5,063	4,204	0,158
14.03.2025 23	23,36	46,29	37,12	9,17	10,287	9,183	1,104	4,635	3,905	0,122
15.03.2025 23	24,00	46,80	37,02	9,78	9,710	9,691	0,019	4,656	3,876	0,094
16.03.2025 23	24,00	49,11	39,14	9,97	12,037	12,070	-0,033	4,848	4,043	0,117
17.03.2025 23	24,00	50,69	40,96	9,73	14,511	13,171	1,340	5,427	4,439	0,180
18.03.2025 23	24,00	52,25	42,55	9,70	16,148	14,928	1,220	5,771	4,656	0,192
19.03.2025 23	24,00	49,20	39,71	9,49	15,776	14,423	1,353	5,502	4,435	0,186
20.03.2025 23	24,00	49,64	39,87	9,77	16,049	14,701	1,348	5,737	4,645	0,195
21.03.2025 23	24,00	50,45	40,36	10,10	15,950	14,600	1,350	5,660	4,581	0,199
Среднее	23,98	49,31	38,78	10,52	13,305	12,177	1,128	4,989	4,121	0,170
Итого	767,36				425,765	389,669	36,097			5,426

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	15014,730	13742,522	123,616
21.03.2025	15440,495	14132,191	129,042

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru