

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	58,96	38,76	20,21	61,804	62,270	-0,466	5,772	5,853	1,256	1,258
19.02.2025 23	24,00	60,23	41,64	18,59	95,041	95,698	-0,657	5,614	5,729	1,763	1,779
20.02.2025 23	24,00	62,27	42,66	19,61	94,588	95,186	-0,598	5,439	5,555	1,851	1,867
21.02.2025 23	24,00	61,82	42,80	19,03	94,828	28,794	66,033	5,136	5,676	1,847	0,548
22.02.2025 23	24,00	63,53	42,52	21,01	95,115	0,000	95,115	4,903	5,064	1,934	0,000
23.02.2025 23	24,00	63,90	43,39	20,51	94,595	0,000	94,595	4,930	5,337	1,947	0,000
24.02.2025 23	24,00	63,39	43,08	20,31	93,901	12,933	80,968	4,790	4,669	1,907	0,263
25.02.2025 23	24,00	62,15	42,58	19,57	93,313	93,567	-0,255	4,647	4,763	1,826	1,831
26.02.2025 23	24,00	65,19	43,93	21,26	93,125	93,399	-0,274	4,559	4,677	1,972	1,985
27.02.2025 23	24,00	63,09	43,01	20,08	92,464	92,733	-0,269	4,462	4,580	1,857	1,862
28.02.2025 23	24,00	61,93	42,80	19,13	91,952	92,279	-0,327	4,393	4,510	1,760	1,765
01.03.2025 23	24,00	62,32	43,24	19,08	91,586	91,910	-0,324	4,243	4,361	1,746	1,753
02.03.2025 23	24,00	59,29	41,73	17,56	90,742	91,062	-0,321	4,169	4,288	1,591	1,599
03.03.2025 23	24,00	55,44	39,72	15,72	89,747	90,054	-0,308	4,115	4,233	1,405	1,416
04.03.2025 23	24,00	55,31	39,65	15,66	89,468	89,777	-0,310	4,616	4,734	1,399	1,406
05.03.2025 23	24,00	54,64	39,57	15,07	89,583	89,878	-0,295	5,736	5,853	1,350	1,354
06.03.2025 23	24,00	53,07	40,19	12,88	99,792	100,354	-0,561	5,615	5,661	1,286	1,293
07.03.2025 23	24,00	53,22	42,30	10,91	119,617	120,671	-1,054	5,737	5,681	1,301	1,317
08.03.2025 23	24,00	54,45	42,83	11,62	113,986	114,471	-0,485	5,957	5,915	1,319	1,330
09.03.2025 23	24,00	55,18	43,28	11,91	110,254	110,481	-0,227	5,835	5,802	1,311	1,316
10.03.2025 23	24,00	54,71	42,81	11,90	106,067	106,166	-0,099	5,902	5,867	1,258	1,263
11.03.2025 23	24,00	53,48	41,81	11,67	101,730	101,835	-0,104	5,537	5,505	1,184	1,188
12.03.2025 23	24,00	55,35	43,02	12,33	98,053	98,318	-0,265	4,965	4,911	1,204	1,212
13.03.2025 23	24,00	51,78	41,86	9,92	62,024	62,403	-0,379	5,157	5,104	0,635	0,619
14.03.2025 23	23,36	49,47	41,53	7,93	100,691	101,105	-0,414	5,134	5,062	0,796	0,802
15.03.2025 23	24,00	43,21	37,59	5,62	102,721	103,518	-0,798	5,118	5,043	0,601	0,581
16.03.2025 23	24,00	45,42	38,65	6,77	115,593	116,457	-0,864	5,200	5,142	0,780	0,789
17.03.2025 23	24,00	43,03	37,15	5,88	73,375	73,912	-0,537	5,327	5,257	0,423	0,434
18.03.2025 23	24,00	43,98	39,80	4,18	57,858	105,292	-47,434	4,659	3,650	0,335	0,440
19.03.2025 23	24,00	49,05	40,01	9,04	113,753	115,097	-1,345	5,526	5,453	1,016	1,041
20.03.2025 23	24,00	54,50	43,13	11,37	109,020	110,209	-1,189	4,915	4,838	1,238	1,253
21.03.2025 23	24,00	54,34	42,09	12,26	64,555	101,996	-37,441	4,421	4,391	0,766	1,250
Среднее	23,98	55,87	41,54	14,33	93,779	86,307	7,472	5,079	5,099	1,339	1,150
Итого	767,36				3000,937	2761,825	239,111			42,863	36,813

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	40690,336	39387,510	459,692
21.03.2025	43691,273	42149,335	502,554

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru