

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
18.02.2025 23	24,00	58,24	54,20	4,04	24,582	22,017	2,565	4,079	3,569	2,565	0,209
19.02.2025 23	24,00	58,56	54,45	4,11	24,690	21,967	2,723	4,079	3,569	2,723	0,218
20.02.2025 23	24,00	58,73	54,65	4,08	24,725	21,803	2,922	4,079	3,569	2,922	0,227
21.02.2025 23	24,00	57,86	53,67	4,19	24,083	21,882	2,200	4,079	3,569	2,200	0,194
22.02.2025 23	24,00	57,83	53,09	4,74	22,574	22,148	0,426	4,079	3,569	0,426	0,121
23.02.2025 23	24,00	57,96	53,16	4,80	22,567	22,344	0,223	4,079	3,569	0,223	0,114
24.02.2025 23	24,00	58,95	54,62	4,33	24,429	22,129	2,300	4,079	3,569	2,300	0,203
25.02.2025 23	24,00	58,89	54,64	4,25	24,491	22,038	2,453	4,079	3,569	2,453	0,208
26.02.2025 23	24,00	58,89	54,59	4,30	24,526	22,177	2,349	4,079	3,569	2,349	0,205
27.02.2025 23	24,00	58,83	54,57	4,26	24,365	22,028	2,337	4,079	3,569	2,337	0,204
28.02.2025 23	24,00	58,66	54,39	4,27	24,271	22,170	2,101	4,079	3,569	2,101	0,193
01.03.2025 23	24,00	59,19	54,42	4,77	22,698	22,279	0,420	4,079	3,569	0,420	0,123
02.03.2025 23	24,00	57,04	52,48	4,56	22,425	22,219	0,206	4,079	3,569	0,206	0,107
03.03.2025 23	24,00	56,20	52,19	4,01	11,480	10,461	1,019	4,079	3,569	1,019	0,087
04.03.2025 23	24,00	55,64	51,74	3,90	18,814	16,861	1,953	4,079	3,569	1,953	0,148
05.03.2025 23	24,00	54,09	50,52	3,57	24,366	21,918	2,448	4,079	3,569	2,448	0,181
06.03.2025 23	24,00	51,58	48,27	3,31	24,093	21,712	2,381	4,079	3,569	2,381	0,165
07.03.2025 23	24,00	51,81	48,47	3,34	24,003	21,750	2,253	4,079	3,569	2,253	0,162
08.03.2025 23	24,00	53,69	49,74	3,95	22,410	22,204	0,206	4,079	3,569	0,206	0,094
09.03.2025 23	24,00	53,01	49,20	3,81	22,205	21,962	0,243	4,079	3,569	0,243	0,092
10.03.2025 23	24,00	53,66	50,27	3,39	11,530	9,897	1,633	4,079	3,569	1,633	0,102
11.03.2025 23	24,00	52,50	49,34	3,16	20,053	17,271	2,783	4,079	3,569	2,783	0,166
12.03.2025 23	23,97	52,81	49,55	3,26	23,965	10,423	13,541	4,079	3,569	13,541	0,604
13.03.2025 23	23,95	50,72	47,72	3,00	23,987	6,146	17,840	4,079	3,569	17,840	0,725
14.03.2025 23	23,93	46,44	43,78	2,66	4,698	4,632	0,066	4,079	3,569	0,066	0,022
15.03.2025 23	24,00	46,81	43,86	2,95	5,418	5,346	0,072	4,079	3,569	0,072	0,022
16.03.2025 23	24,00	53,91	50,03	3,88	21,602	21,402	0,200	4,079	3,569	0,200	0,089
17.03.2025 23	24,00	54,13	50,58	3,55	9,099	8,612	0,486	4,079	3,569	0,486	0,051
18.03.2025 23	24,00	56,60	53,29	3,31	22,478	21,232	1,246	4,079	3,569	1,246	0,129
19.03.2025 23	24,00	54,33	51,10	3,23	26,959	24,852	2,107	4,079	3,569	2,107	0,170
20.03.2025 23	24,00	55,51	52,20	3,31	27,317	25,149	2,168	4,079	3,569	2,168	0,175
21.03.2025 23	24,00	55,18	51,92	3,26	27,200	25,096	2,104	4,079	3,569	2,104	0,171
Среднее	24,00	55,26	51,46	3,80	21,003	18,635	2,437	4,079	3,569	2,437	0,177
Итого	767,85				682,102	604,126	77,976			77,976	5,679

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
18.02.2025	2995,112	253,024
21.03.2025	3070,889	258,703

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru