

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	49,04	38,81	10,23	14,558	14,569	-0,011	5,736	4,625	0,146
23.03.2025 23	24,00	48,59	38,44	10,15	14,472	14,434	0,038	5,617	4,526	0,145
24.03.2025 23	24,00	50,80	39,82	10,98	15,774	14,578	1,196	5,725	4,635	0,204
25.03.2025 23	24,00	50,93	40,08	10,85	15,825	14,520	1,305	5,675	4,595	0,207
26.03.2025 23	24,00	50,57	40,10	10,47	15,942	14,519	1,423	5,675	4,603	0,207
27.03.2025 23	24,00	51,36	40,89	10,47	15,680	14,551	1,129	5,689	4,613	0,194
28.03.2025 23	24,00	51,09	40,77	10,32	15,687	14,498	1,189	5,633	4,582	0,194
29.03.2025 23	24,00	52,40	41,96	10,44	14,703	14,635	0,069	5,692	4,595	0,152
30.03.2025 23	24,00	46,10	37,72	8,38	14,551	14,548	0,003	5,565	4,478	0,120
31.03.2025 23	24,00	45,37	36,80	8,57	15,960	14,715	1,245	5,710	4,615	0,166
01.04.2025 23	24,00	52,32	41,51	10,81	15,773	14,543	1,230	5,651	4,594	0,204
02.04.2025 23	24,00	50,63	40,77	9,86	16,013	14,596	1,417	5,656	4,597	0,198
03.04.2025 23	24,00	49,90	39,92	9,98	15,541	14,525	1,016	5,647	4,585	0,181
04.04.2025 23	24,00	50,64	40,52	10,11	15,681	14,495	1,186	5,647	4,596	0,190
05.04.2025 23	24,00	50,92	40,48	10,44	14,519	14,514	0,005	5,638	4,555	0,149
06.04.2025 23	24,00	48,46	38,85	9,61	14,342	14,373	-0,031	5,549	4,482	0,134
07.04.2025 23	24,00	52,80	41,82	10,99	15,729	14,473	1,256	5,654	4,588	0,208
08.04.2025 23	23,50	50,35	40,18	10,17	15,353	14,169	1,184	5,713	4,645	0,189
09.04.2025 23	24,00	52,48	41,28	11,20	15,733	14,452	1,281	5,612	4,552	0,211
10.04.2025 23	24,00	52,28	41,22	11,06	15,812	14,423	1,389	5,601	4,551	0,214
11.04.2025 23	24,00	50,21	39,79	10,41	15,834	14,383	1,451	5,537	4,510	0,205
12.04.2025 23	24,00	47,69	37,84	9,85	14,391	14,366	0,025	5,574	4,518	0,139
13.04.2025 23	24,00	49,72	38,99	10,73	14,366	14,354	0,012	5,481	4,430	0,151
14.04.2025 23	24,00	52,25	41,11	11,14	15,746	14,547	1,199	5,606	4,548	0,208
15.04.2025 23	24,00	50,25	39,93	10,32	16,021	14,486	1,535	5,667	4,605	0,208
16.04.2025 23	24,00	48,55	38,77	9,78	15,940	14,719	1,221	5,715	4,635	0,189
17.04.2025 23	24,00	45,14	36,45	8,69	15,681	14,489	1,192	5,500	4,451	0,168
18.04.2025 23	24,00	47,98	38,06	9,93	15,989	14,655	1,334	5,603	4,550	0,194
19.04.2025 23	24,00	49,77	39,42	10,35	15,002	14,947	0,056	5,676	4,576	0,152
20.04.2025 23	24,00	49,56	39,36	10,20	15,078	15,037	0,040	5,757	4,654	0,152
Среднее	23,98	49,94	39,72	10,22	15,390	14,537	0,853	5,640	4,570	0,179
Итого	719,50				461,696	436,109	25,587			5,377

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2025	15440,495	14132,191	129,042
20.04.2025	15902,191	14568,299	134,419

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru