

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 21.04.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	52,90	42,68	10,22	94,463	94,969	-0,506	6,118	5,608	0,964	0,969
23.03.2025 23	24,00	52,97	42,68	10,29	94,742	95,055	-0,313	6,118	5,608	0,974	0,977
24.03.2025 23	24,00	53,84	43,25	10,59	95,173	95,386	-0,213	6,118	5,608	1,007	1,009
25.03.2025 23	24,00	54,04	43,48	10,56	95,182	95,402	-0,220	6,118	5,608	1,004	1,007
26.03.2025 23	24,00	53,09	43,12	9,97	95,242	95,434	-0,192	6,118	5,608	0,949	0,951
27.03.2025 23	24,00	54,61	44,31	10,30	96,051	96,274	-0,224	6,118	5,608	0,988	0,990
28.03.2025 23	24,00	55,01	44,95	10,06	97,102	97,342	-0,241	6,118	5,608	0,976	0,978
29.03.2025 23	24,00	43,24	33,36	9,88	43,081	42,493	0,589	6,118	5,608	0,458	0,453
30.03.2025 23	24,00	26,08	21,40	4,68	8,207	7,608	0,599	6,118	5,608	0,038	0,035
31.03.2025 23	24,00	40,58	33,47	7,11	61,508	61,627	-0,119	6,118	5,608	0,595	0,596
01.04.2025 23	24,00	54,94	44,54	10,40	95,049	95,294	-0,245	6,118	5,608	0,988	0,990
02.04.2025 23	24,00	40,28	31,72	8,56	46,848	45,987	0,861	6,118	5,608	0,430	0,424
03.04.2025 23	24,00	52,07	42,50	9,57	94,981	95,168	-0,187	6,118	5,608	0,909	0,911
04.04.2025 23	24,00	53,22	43,28	9,94	94,489	94,676	-0,187	6,118	5,608	0,939	0,941
05.04.2025 23	24,00	53,55	43,62	9,93	94,450	94,733	-0,283	6,118	5,608	0,937	0,940
06.04.2025 23	24,00	52,71	43,07	9,64	94,754	95,035	-0,281	6,118	5,608	0,913	0,915
07.04.2025 23	24,00	44,70	35,01	9,69	60,612	60,504	0,108	6,118	5,608	0,589	0,588
08.04.2025 23	24,00	51,83	41,92	9,91	93,508	93,659	-0,151	6,118	5,608	0,925	0,927
09.04.2025 23	24,00	54,86	43,76	11,10	93,339	93,556	-0,218	6,118	5,608	1,035	1,038
10.04.2025 23	24,00	54,77	43,70	11,07	93,089	93,360	-0,271	6,118	5,608	1,030	1,033
11.04.2025 23	24,00	53,35	43,02	10,33	95,885	96,168	-0,283	6,118	5,608	0,989	0,992
12.04.2025 23	24,00	52,10	41,98	10,12	94,505	94,847	-0,342	6,118	5,608	0,955	0,959
13.04.2025 23	24,00	53,19	42,73	10,46	94,697	95,082	-0,386	6,118	5,608	0,990	0,994
14.04.2025 23	24,00	53,32	42,88	10,44	94,831	95,140	-0,309	6,118	5,608	0,989	0,992
15.04.2025 23	24,00	39,11	31,72	7,39	49,143	49,196	-0,053	6,118	5,608	0,460	0,461
16.04.2025 23	24,00	22,12	19,99	2,13	12,912	12,591	0,321	6,118	5,608	0,028	0,027
17.04.2025 23	24,00	22,78	19,93	2,85	14,973	14,667	0,306	6,118	5,608	0,043	0,042
18.04.2025 23	24,00	21,64	20,01	1,63	21,979	21,694	0,285	6,118	5,608	0,033	0,033
19.04.2025 23	24,00	18,91	18,37	0,54	10,706	10,723	-0,017	6,118	5,608	0,001	0,001
20.04.2025 23	24,00	19,02	18,01	1,01	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
21.04.2025 23	24,00	19,86	18,22	1,64	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
Среднее	24,00	44,34	36,22	8,13	68,758	68,828	-0,070	6,118	5,608	0,682	0,683
Итого	744,00				2131,499	2133,671	-2,172			21,136	21,173

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	940,540	1026,907	9303,163
21.04.2025	961,676	1048,080	9300,992

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru