

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	51,98	41,02	10,96	99,489	100,618	-1,130	0,545	0,540	1,089	1,103
23.03.2025 23	24,00	52,03	40,94	11,09	98,094	99,241	-1,147	0,586	0,580	1,084	1,101
24.03.2025 23	24,00	52,88	41,39	11,49	98,331	99,514	-1,183	0,598	0,593	1,126	1,144
25.03.2025 23	24,00	53,06	41,50	11,56	98,056	99,245	-1,189	0,613	0,608	1,131	1,148
26.03.2025 23	24,00	52,11	41,12	10,99	97,606	98,759	-1,153	0,597	0,592	1,072	1,085
27.03.2025 23	24,00	53,63	42,36	11,27	98,602	99,801	-1,199	0,604	0,599	1,108	1,124
28.03.2025 23	24,00	53,99	43,10	10,89	100,325	101,538	-1,213	0,604	0,598	1,091	1,106
29.03.2025 23	24,00	55,62	45,13	10,49	44,885	45,402	-0,518	0,587	0,583	0,515	0,476
30.03.2025 23	24,00	26,56	28,16	-1,59	0,000	0,000	0,000	0,534	0,551	0,000	-0,000
31.03.2025 23	24,00	51,04	42,51	8,52	78,715	79,380	-0,665	0,574	0,561	0,648	0,677
01.04.2025 23	24,00	53,99	44,39	9,60	122,938	123,956	-1,018	0,567	0,557	1,176	1,190
02.04.2025 23	24,00	50,78	42,96	7,82	54,674	55,136	-0,462	0,595	0,587	0,460	0,431
03.04.2025 23	24,00	45,17	42,76	2,41	34,534	117,222	-82,688	0,693	0,649	0,190	0,283
04.04.2025 23	24,00	53,15	43,53	9,62	0,000	127,023	-127,023	0,631	0,616	0,000	1,222
05.04.2025 23	24,00	52,98	43,64	9,33	0,000	122,796	-122,796	0,615	0,596	0,000	1,146
06.04.2025 23	24,00	52,74	42,88	9,85	0,000	120,445	-120,445	0,560	0,519	0,000	1,187
07.04.2025 23	24,00	31,32	42,89	-11,57	2,006	72,543	-70,537	0,650	0,533	0,010	-0,839
08.04.2025 23	23,50	47,51	42,87	4,63	27,161	135,315	-108,154	0,431	0,539	0,192	0,627
09.04.2025 23	24,00	53,92	44,30	9,62	125,691	127,006	-1,314	0,528	0,517	1,203	1,222
10.04.2025 23	24,00	53,96	43,94	10,02	119,268	120,419	-1,151	0,559	0,549	1,194	1,207
11.04.2025 23	24,00	52,41	43,73	8,69	88,762	115,786	-27,024	0,521	0,521	0,774	1,006
12.04.2025 23	24,00	51,23	41,99	9,24	118,541	119,772	-1,230	0,501	0,495	1,091	1,107
13.04.2025 23	24,00	52,33	42,70	9,63	118,148	119,652	-1,504	0,579	0,573	1,135	1,152
14.04.2025 23	24,00	52,45	42,89	9,56	117,153	118,695	-1,542	0,663	0,657	1,117	1,135
15.04.2025 23	24,00	49,97	41,88	8,09	57,726	58,500	-0,774	0,453	0,448	0,523	0,473
16.04.2025 23	24,00	22,55	22,61	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,160	0,170	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	23,00	23,08	-0,09	0,000	0,000	0,000	0,139	0,148	0,000	-0,000
18.04.2025 23	24,00	19,51	19,50	0,00	0,000	0,000	0,000	0,122	0,130	0,000	0,000
Среднее	23,98	47,21	39,99	7,22	64,311	88,492	-24,181	0,529	0,522	0,640	0,768
Итого	671,50				1800,706	2477,763	-677,058			17,927	21,510

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	43691,273	42149,335	502,554
20.04.2025	45491,979	44627,099	520,482

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru