

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 МОРГ

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 2 кб

Номер прибора: 1203335

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	53,60	52,77	0,83	124,172	126,300	-2,128	6,118	5,608	0,105	0,106
23.03.2025 23	24,00	53,67	52,82	0,85	124,298	126,373	-2,075	6,118	5,608	0,107	0,109
24.03.2025 23	24,00	54,50	53,62	0,88	124,779	126,832	-2,052	6,118	5,608	0,111	0,113
25.03.2025 23	24,00	54,67	53,80	0,87	124,781	126,827	-2,046	6,118	5,608	0,109	0,111
26.03.2025 23	24,00	53,64	52,82	0,82	124,811	126,838	-2,027	6,118	5,608	0,103	0,104
27.03.2025 23	24,00	55,15	54,32	0,83	126,425	128,475	-2,050	6,118	5,608	0,107	0,109
28.03.2025 23	24,00	55,50	54,69	0,81	128,420	130,494	-2,074	6,118	5,608	0,105	0,107
29.03.2025 23	24,00	47,12	40,46	6,66	53,784	54,824	-1,041	6,118	5,608	0,058	0,062
30.03.2025 23	24,00	40,73	33,83	6,90	5,894	6,058	-0,165	6,118	5,608	0,040	0,041
31.03.2025 23	24,00	45,33	43,17	2,16	80,627	82,055	-1,428	6,118	5,608	0,073	0,075
01.04.2025 23	24,00	55,50	54,67	0,83	126,853	128,939	-2,087	6,118	5,608	0,107	0,108
02.04.2025 23	24,00	46,19	38,14	8,05	58,325	59,620	-1,295	6,118	5,608	0,058	0,066
03.04.2025 23	24,00	52,70	51,93	0,77	127,253	129,325	-2,072	6,118	5,608	0,100	0,101
04.04.2025 23	24,00	53,87	53,06	0,81	126,810	128,879	-2,069	6,118	5,608	0,104	0,105
05.04.2025 23	24,00	54,20	53,38	0,82	126,503	128,557	-2,054	6,118	5,608	0,105	0,107
06.04.2025 23	24,00	53,40	52,60	0,80	126,595	128,648	-2,053	6,118	5,608	0,102	0,103
07.04.2025 23	24,00	48,02	41,73	6,29	76,794	78,337	-1,543	6,118	5,608	0,066	0,072
08.04.2025 23	24,00	52,49	51,69	0,80	126,321	128,371	-2,051	6,118	5,608	0,102	0,104
09.04.2025 23	24,00	55,65	54,73	0,92	125,647	127,698	-2,051	6,118	5,608	0,116	0,118
10.04.2025 23	24,00	55,49	54,57	0,92	125,132	127,177	-2,045	6,118	5,608	0,116	0,118
11.04.2025 23	24,00	54,06	53,19	0,87	128,692	130,802	-2,110	6,118	5,608	0,113	0,115
12.04.2025 23	24,00	52,90	52,03	0,87	126,152	128,275	-2,123	6,118	5,608	0,111	0,113
13.04.2025 23	24,00	53,87	52,98	0,89	126,389	128,517	-2,128	6,118	5,608	0,113	0,115
14.04.2025 23	24,00	53,90	53,04	0,86	126,827	128,950	-2,122	6,118	5,608	0,110	0,112
15.04.2025 23	24,00	46,73	43,23	3,50	64,107	65,345	-1,238	6,118	5,608	0,072	0,074
16.04.2025 23	24,00	27,39	26,07	1,32	13,913	14,379	-0,466	6,118	5,608	0,019	0,019
17.04.2025 23	24,00	28,81	27,39	1,42	17,283	17,799	-0,516	6,118	5,608	0,025	0,026
18.04.2025 23	24,00	23,54	22,16	1,38	8,464	8,692	-0,228	6,118	5,608	0,009	0,009
19.04.2025 23	24,00	18,07	17,69	0,38	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
20.04.2025 23	24,00	16,69	14,31	2,38	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,25	45,36	1,88	92,535	94,113	-1,578	6,118	5,608	0,082	0,084
Итого	720,00				2776,051	2823,388	-47,336			2,465	2,522

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	195,413	31,758	213713,106
20.04.2025	197,877	34,280	213665,769

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru