

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	53,81	50,36	3,45	25,446	25,241	0,205	4,079	3,569	0,205	0,093
23.03.2025 23	24,00	53,28	49,83	3,45	25,222	25,056	0,166	4,079	3,569	0,166	0,091
24.03.2025 23	24,00	55,09	51,80	3,29	27,225	25,168	2,057	4,079	3,569	2,057	0,171
25.03.2025 23	24,00	55,20	51,95	3,25	27,256	25,014	2,242	4,079	3,569	2,242	0,177
26.03.2025 23	24,00	54,40	51,31	3,09	27,155	25,012	2,142	4,079	3,569	2,142	0,169
27.03.2025 23	24,00	55,02	51,93	3,09	27,312	24,948	2,363	4,079	3,569	2,363	0,179
28.03.2025 23	24,00	54,82	51,77	3,05	27,212	24,796	2,416	4,079	3,569	2,416	0,180
29.03.2025 23	24,00	56,27	52,73	3,54	25,563	25,067	0,496	4,079	3,569	0,496	0,108
30.03.2025 23	24,00	49,77	46,83	2,94	25,195	24,974	0,221	4,079	3,569	0,221	0,079
31.03.2025 23	24,00	50,44	47,80	2,64	27,468	25,148	2,321	4,079	3,569	2,321	0,161
01.04.2025 23	24,00	56,39	53,14	3,25	26,871	24,804	2,067	4,079	3,569	2,067	0,172
02.04.2025 23	24,00	54,19	51,21	2,98	27,017	24,924	2,093	4,079	3,569	2,093	0,164
03.04.2025 23	24,00	54,42	51,43	2,99	27,022	24,744	2,277	4,079	3,569	2,277	0,177
04.04.2025 23	24,00	55,48	52,28	3,20	26,895	24,763	2,132	4,079	3,569	2,132	0,172
05.04.2025 23	24,00	55,84	52,23	3,61	25,117	24,922	0,196	4,079	3,569	0,196	0,096
06.04.2025 23	24,00	54,18	50,71	3,47	24,880	24,734	0,146	4,079	3,569	0,146	0,089
07.04.2025 23	24,00	56,66	53,30	3,36	26,629	24,871	1,757	4,079	3,569	1,757	0,163
08.04.2025 23	24,00	55,07	51,93	3,14	27,223	24,801	2,421	4,079	3,569	2,421	0,183
09.04.2025 23	24,00	57,74	54,14	3,60	26,702	24,840	1,862	4,079	3,569	1,862	0,175
10.04.2025 23	24,00	57,09	53,65	3,44	27,021	24,744	2,278	4,079	3,569	2,278	0,188
11.04.2025 23	24,00	55,38	52,09	3,29	26,813	24,576	2,237	4,079	3,569	2,237	0,178
12.04.2025 23	24,00	53,59	50,01	3,58	24,824	24,600	0,224	4,079	3,569	0,224	0,095
13.04.2025 23	24,00	54,94	51,21	3,73	24,798	24,557	0,241	4,079	3,569	0,241	0,099
14.04.2025 23	24,00	56,66	53,22	3,44	26,864	24,762	2,102	4,079	3,569	2,102	0,178
15.04.2025 23	24,00	54,73	51,40	3,33	26,774	24,859	1,915	4,079	3,569	1,915	0,164
16.04.2025 23	24,00	52,68	49,57	3,11	27,118	25,084	2,034	4,079	3,569	2,034	0,160
17.04.2025 23	24,00	48,50	45,96	2,54	27,780	24,598	3,181	4,079	3,569	3,181	0,185
18.04.2025 23	24,00	51,00	48,13	2,87	27,095	24,869	2,226	4,079	3,569	2,226	0,165
19.04.2025 23	24,00	53,69	50,10	3,59	25,456	25,154	0,302	4,079	3,569	0,302	0,100
20.04.2025 23	24,00	54,25	50,63	3,62	25,477	25,226	0,251	4,079	3,569	0,251	0,099
Среднее	24,00	54,35	51,09	3,26	26,079	24,586	1,552	4,079	3,569	1,552	0,147
Итого	720,00				793,427	746,855	46,572			46,572	4,411

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	3070,889	258,703
20.04.2025	3115,671	263,114

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru