

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.05.2025 23	24,00	53,54	42,16	11,38	4,306	15,242	-10,936	5,702	4,551	-0,301
22.05.2025 23	24,00	54,02	42,51	11,51	4,298	15,124	-10,826	5,619	4,488	-0,301
23.05.2025 23	24,00	53,84	42,68	11,16	4,399	15,153	-10,754	5,540	4,407	-0,301
24.05.2025 23	24,00	53,30	42,28	11,02	4,062	15,206	-11,144	5,646	4,486	-0,313
25.05.2025 23	24,00	54,20	42,92	11,29	4,066	15,148	-11,082	5,587	4,438	-0,318
26.05.2025 23	24,00	26,97	32,75	-5,78	2,466	3,488	-1,022	2,811	4,965	-0,044
27.05.2025 23	24,00	21,04	19,62	1,42	2,026	0,000	2,026	1,176	0,914	0,022
28.05.2025 23	24,00	20,52	19,62	0,90	2,026	0,001	2,026	1,123	0,670	0,021
29.05.2025 23	24,00	20,33	19,50	0,83	2,027	0,000	2,027	1,086	0,735	0,021
30.05.2025 23	24,00	24,20	19,38	4,83	2,674	0,082	2,593	1,727	0,767	0,037
31.05.2025 23	24,00	55,04	43,37	11,67	27,599	11,483	16,116	4,957	4,253	0,841
01.06.2025 23	24,00	50,42	42,55	7,87	14,556	12,963	1,593	5,562	4,363	0,171
02.06.2025 23	24,00	50,12	39,07	11,06	9,071	14,257	-5,186	5,578	4,494	-0,056
03.06.2025 23	24,00	48,97	40,20	8,77	12,188	14,279	-2,091	5,454	4,307	0,047
04.06.2025 23	24,00	35,47	34,77	0,70	5,301	5,922	-0,621	4,752	3,955	-0,009
05.06.2025 23	24,00	47,14	42,66	4,48	3,898	11,146	-7,248	5,648	4,250	-0,210
06.06.2025 23	24,00	50,54	42,14	8,41	4,266	14,344	-10,078	6,084	4,567	-0,287
07.06.2025 23	24,00	50,39	41,31	9,08	4,061	14,588	-10,527	6,058	4,588	-0,291
08.06.2025 23	24,00	51,66	42,21	9,45	4,056	14,408	-10,352	6,049	4,608	-0,293
09.06.2025 23	24,00	50,77	41,72	9,05	4,204	14,279	-10,075	6,003	4,595	-0,280
10.06.2025 23	24,00	50,76	41,64	9,12	4,187	14,272	-10,085	6,041	4,628	-0,278
11.06.2025 23	24,00	50,90	41,88	9,02	4,224	14,276	-10,052	5,973	4,575	-0,280
12.06.2025 23	24,00	50,54	41,60	8,94	4,053	14,409	-10,356	6,096	4,659	-0,289
13.06.2025 23	24,00	50,78	41,85	8,93	4,057	14,489	-10,432	6,077	4,644	-0,294
14.06.2025 23	24,00	50,34	41,37	8,97	4,058	14,513	-10,455	6,125	4,693	-0,290
15.06.2025 23	24,00	49,73	40,98	8,75	4,055	14,536	-10,481	6,061	4,640	-0,287
16.06.2025 23	24,00	44,67	37,70	6,97	4,206	14,581	-10,375	6,026	4,647	-0,257
17.06.2025 23	24,00	47,13	38,90	8,23	4,235	14,624	-10,389	6,043	4,651	-0,262
18.06.2025 23	24,00	48,07	39,88	8,19	4,213	14,595	-10,382	5,992	4,603	-0,274
19.06.2025 23	24,00	48,28	40,06	8,22	4,205	14,637	-10,432	5,986	4,594	-0,277
20.06.2025 23	24,00	48,06	39,96	8,10	4,200	14,572	-10,372	5,902	4,541	-0,275
Среднее	24,00	45,54	38,04	7,50	5,395	11,826	-6,431	5,112	4,041	-0,158
Итого	744,00				167,243	366,615	-199,372			-4,909

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.05.2025	16204,751	15022,055	133,128
20.06.2025	16371,994	15388,670	128,219

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru