

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2025 23	24,00	48,22	45,89	2,33	28,085	27,929	0,156	4,079	3,569	0,156	0,069
22.06.2025 23	24,00	47,51	45,22	2,29	28,015	27,914	0,101	4,079	3,569	0,101	0,066
23.06.2025 23	24,00	47,49	45,39	2,10	29,844	27,967	1,877	4,079	3,569	1,877	0,128
24.06.2025 23	24,00	47,38	45,25	2,13	29,722	27,928	1,794	4,079	3,569	1,794	0,124
25.06.2025 23	24,00	47,70	45,55	2,15	29,820	28,006	1,814	4,079	3,569	1,814	0,126
26.06.2025 23	24,00	47,83	45,65	2,18	29,395	27,707	1,689	4,079	3,569	1,689	0,121
27.06.2025 23	23,93	47,77	45,54	2,23	13,079	12,385	0,694	4,079	3,569	0,694	0,054
28.06.2025 23	24,00	48,34	46,00	2,34	21,940	21,774	0,166	4,079	3,569	0,166	0,055
29.06.2025 23	24,00	47,42	45,19	2,23	27,957	27,750	0,207	4,079	3,569	0,207	0,068
30.06.2025 23	24,00	48,52	46,35	2,17	29,765	27,847	1,918	4,079	3,569	1,918	0,131
01.07.2025 23	24,00	47,59	45,52	2,07	29,834	27,817	2,017	4,079	3,569	2,017	0,131
02.07.2025 23	24,00	48,35	46,21	2,14	29,991	27,796	2,195	4,079	3,569	2,195	0,140
03.07.2025 23	24,00	44,73	42,90	1,83	29,522	27,738	1,784	4,079	3,569	1,784	0,113
04.07.2025 23	24,00	44,79	42,93	1,86	29,400	27,722	1,678	4,079	3,569	1,678	0,110
05.07.2025 23	24,00	48,34	46,00	2,34	28,027	27,892	0,135	4,079	3,569	0,135	0,069
06.07.2025 23	24,00	47,37	45,15	2,22	27,812	27,707	0,105	4,079	3,569	0,105	0,064
07.07.2025 23	24,00	49,20	46,99	2,21	29,537	27,884	1,652	4,079	3,569	1,652	0,123
08.07.2025 23	24,00	50,00	47,74	2,26	29,378	27,908	1,470	4,079	3,569	1,470	0,119
09.07.2025 23	24,00	48,37	46,29	2,08	29,568	27,964	1,604	4,079	3,569	1,604	0,119
10.07.2025 23	24,00	50,09	47,90	2,19	29,753	27,921	1,832	4,079	3,569	1,832	0,131
11.07.2025 23	24,00	49,50	47,33	2,17	29,338	27,925	1,413	4,079	3,569	1,413	0,113
12.07.2025 23	24,00	50,33	47,97	2,36	28,240	28,085	0,155	4,079	3,569	0,155	0,071
13.07.2025 23	24,00	50,11	47,78	2,33	28,026	27,948	0,078	4,079	3,569	0,078	0,067
14.07.2025 23	24,00	50,75	48,51	2,24	29,084	9,854	19,231	4,079	3,569	19,231	0,788
15.07.2025 23	24,00	50,79	48,56	2,23	28,887	24,402	4,485	4,079	3,569	4,485	0,234
16.07.2025 23	24,00	46,75	45,25	1,50	19,754	18,677	1,076	4,079	3,569	1,076	0,083
17.07.2025 23	24,00	43,14	41,56	1,58	17,006	15,809	1,198	4,079	3,569	1,198	0,048
18.07.2025 23	24,00	50,54	48,39	2,15	29,911	28,193	1,717	4,079	3,569	1,717	0,127
19.07.2025 23	24,00	50,53	48,23	2,30	28,445	28,280	0,165	4,079	3,569	0,165	0,070
20.07.2025 23	24,00	48,20	46,13	2,07	28,258	28,166	0,092	4,079	3,569	0,092	0,060
Среднее	24,00	48,26	46,11	2,14	27,272	25,500	1,817	4,079	3,569	1,817	0,124
Итого	719,93				827,393	772,895	54,498			54,498	3,724

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2025	3192,409	270,969
20.07.2025	3245,576	274,692

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru