

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.07.2025 23	24,00	49,06	46,98	2,08	29,255	28,200	1,055	4,079	3,569	1,055	0,098
22.07.2025 23	24,00	49,53	47,41	2,12	29,341	28,216	1,125	4,079	3,569	1,125	0,102
23.07.2025 23	24,00	50,39	48,29	2,10	31,310	30,195	1,115	4,079	3,569	1,115	0,105
24.07.2025 23	24,00	49,73	47,71	2,02	30,961	29,825	1,136	4,079	3,569	1,136	0,102
25.07.2025 23	24,00	49,70	47,59	2,11	29,524	28,464	1,060	4,079	3,569	1,060	0,100
26.07.2025 23	24,00	42,71	41,68	1,03	6,981	6,941	0,041	4,079	3,569	0,041	0,013
27.07.2025 23	24,00	49,29	47,16	2,13	28,909	28,834	0,075	4,079	3,569	0,075	0,063
28.07.2025 23	24,00	50,66	48,53	2,13	30,084	28,883	1,202	4,079	3,569	1,202	0,108
29.07.2025 23	24,00	50,72	48,57	2,15	29,813	28,848	0,965	4,079	3,569	0,965	0,099
30.07.2025 23	24,00	39,62	38,61	1,01	11,493	11,358	0,134	4,079	3,569	0,134	0,031
31.07.2025 23	24,00	26,90	27,43	-0,53	0,001	0,003	-0,001	4,079	3,569	-0,001	-0,000
01.08.2025 23	24,00	25,96	26,11	-0,15	0,002	0,003	-0,001	4,079	3,569	-0,001	-0,000
02.08.2025 23	24,00	25,68	25,18	0,50	0,001	0,002	-0,001	4,079	3,569	-0,001	-0,000
03.08.2025 23	24,00	25,09	25,25	-0,16	0,002	0,003	-0,001	4,079	3,569	-0,001	-0,000
04.08.2025 23	24,00	24,82	26,29	-1,47	0,003	0,002	0,001	4,079	3,569	0,001	0,000
05.08.2025 23	24,00	33,15	31,93	1,22	0,003	0,001	0,002	4,079	3,569	0,002	0,000
06.08.2025 23	24,00	52,56	50,19	2,37	23,611	22,854	0,757	4,079	3,569	0,757	0,084
07.08.2025 23	24,00	51,10	48,87	2,23	29,818	29,275	0,542	4,079	3,569	0,542	0,085
08.08.2025 23	24,00	51,52	49,25	2,27	29,760	29,233	0,528	4,079	3,569	0,528	0,086
09.08.2025 23	24,00	52,32	49,96	2,36	29,433	29,331	0,103	4,079	3,569	0,103	0,072
10.08.2025 23	24,00	51,26	48,99	2,27	29,289	29,207	0,082	4,079	3,569	0,082	0,068
11.08.2025 23	24,00	52,05	49,83	2,22	30,610	29,246	1,364	4,079	3,569	1,364	0,119
12.08.2025 23	24,00	51,52	49,30	2,22	30,159	29,275	0,884	4,079	3,569	0,884	0,100
13.08.2025 23	24,00	49,56	47,61	1,95	31,776	30,463	1,312	4,079	3,569	1,312	0,111
14.08.2025 23	24,00	46,19	44,42	1,77	29,884	28,721	1,163	4,079	3,569	1,163	0,090
15.08.2025 23	24,00	42,76	41,29	1,47	29,645	28,593	1,052	4,079	3,569	1,052	0,075
16.08.2025 23	24,00	41,07	39,67	1,40	28,985	28,756	0,229	4,079	3,569	0,229	0,047
17.08.2025 23	24,00	40,65	39,29	1,36	28,734	28,639	0,095	4,079	3,569	0,095	0,041
18.08.2025 23	24,00	37,23	34,30	2,93	15,846	14,645	1,201	4,079	3,569	1,201	0,057
19.08.2025 23	24,00	31,49	25,18	6,31	0,001	0,000	0,001	4,079	3,569	0,001	0,000
20.08.2025 23	24,00	30,96	24,96	6,00	0,002	0,000	0,002	4,079	3,569	0,002	0,000
Среднее	24,00	42,75	40,90	1,85	19,939	19,406	0,556	4,079	3,569	0,556	0,060
Итого	744,00				625,236	608,014	17,222			17,222	1,855

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.07.2025	3245,576	274,692
20.08.2025	3262,074	276,547

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru