

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	23,92	32,62	24,96	7,66	0,008	0,000	0,008	4,079	3,569	0,008	0,000
22.08.2025 23	24,00	31,54	24,75	6,79	0,008	0,000	0,008	4,079	3,569	0,008	0,000
23.08.2025 23	24,00	25,18	24,21	0,97	0,001	0,000	0,001	4,079	3,569	0,001	0,000
24.08.2025 23	24,00	24,55	24,11	0,44	0,000	0,000	0,000	4,079	3,569	0,000	0,000
25.08.2025 23	24,00	30,63	24,31	6,32	0,008	0,000	0,008	4,079	3,569	0,008	0,000
26.08.2025 23	24,00	30,38	24,08	6,30	0,336	0,000	0,336	4,079	3,569	0,336	0,010
27.08.2025 23	24,00	30,46	24,05	6,41	0,055	0,000	0,055	4,079	3,569	0,055	0,002
28.08.2025 23	24,00	31,24	24,20	7,04	0,005	0,000	0,005	4,079	3,569	0,005	0,000
29.08.2025 23	24,00	30,63	24,22	6,41	0,010	0,000	0,010	4,079	3,569	0,010	0,000
30.08.2025 23	24,00	24,27	23,87	0,40	0,001	0,000	0,001	4,079	3,569	0,001	0,000
31.08.2025 23	24,00	24,19	23,94	0,25	0,004	0,000	0,004	4,079	3,569	0,004	0,000
01.09.2025 23	24,00	32,99	24,82	8,17	0,001	0,000	0,001	4,079	3,569	0,001	0,000
02.09.2025 23	24,00	33,65	24,96	8,69	0,097	0,000	0,097	4,079	3,569	0,097	0,004
03.09.2025 23	24,00	33,18	24,95	8,23	0,003	0,000	0,003	4,079	3,569	0,003	0,000
04.09.2025 23	23,95	33,33	25,01	8,32	0,001	0,000	0,001	4,079	3,569	0,001	0,000
05.09.2025 23	24,00	32,64	24,55	8,09	0,003	0,000	0,003	4,079	3,569	0,003	0,000
06.09.2025 23	24,00	23,89	23,62	0,27	0,000	0,000	0,000	4,079	3,569	0,000	0,000
07.09.2025 23	24,00	24,18	23,67	0,51	0,003	0,000	0,003	4,079	3,569	0,003	0,000
08.09.2025 23	23,98	33,04	24,31	8,73	0,001	0,000	0,001	4,079	3,569	0,001	0,000
09.09.2025 23	24,00	33,41	24,47	8,94	0,000	0,000	0,000	4,079	3,569	0,000	0,000
10.09.2025 23	24,00	32,76	24,19	8,57	0,003	0,000	0,003	4,079	3,569	0,003	0,000
11.09.2025 23	24,00	32,19	23,79	8,40	0,002	0,000	0,002	4,079	3,569	0,002	0,000
12.09.2025 23	24,00	32,94	23,46	9,48	0,235	0,000	0,235	4,079	3,569	0,235	0,008
13.09.2025 23	24,00	24,27	22,62	1,65	0,002	0,000	0,002	4,079	3,569	0,002	0,000
14.09.2025 23	24,00	22,46	22,25	0,21	0,006	0,000	0,006	4,079	3,569	0,006	0,000
15.09.2025 23	24,00	32,96	22,97	9,99	0,000	0,000	0,000	4,079	3,569	0,000	0,000
16.09.2025 23	24,00	31,77	23,00	8,77	0,000	0,000	0,000	4,079	3,569	0,000	0,000
17.09.2025 23	24,00	32,64	22,96	9,68	0,001	0,000	0,001	4,079	3,569	0,001	0,000
18.09.2025 23	24,00	30,98	22,87	8,11	0,054	0,000	0,054	4,079	3,569	0,054	0,002
19.09.2025 23	24,00	30,48	22,37	8,11	0,000	0,000	0,000	4,079	3,569	0,000	0,000
20.09.2025 23	24,00	22,54	21,59	0,95	0,003	0,000	0,003	4,079	3,569	0,003	0,000
Среднее	24,00	29,74	23,84	5,90	0,027	0,000	0,028	4,079	3,569	0,028	0,001
Итого	743,85				0,853	0,000	0,853			0,853	0,027

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	3262,074	276,547
20.09.2025	3262,920	276,574

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru