

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: ТСРВ-024М
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.10.2024 23	24,00	53,13	49,89	3,24	28,812	26,359	2,454	4,079	3,569	2,454	0,185
23.10.2024 23	24,00	37,26	34,52	2,74	10,552	9,872	0,680	4,079	3,569	0,680	0,063
24.10.2024 23	24,00	31,06	30,13	0,93	0,791	3,142	-2,350	4,079	3,569	-2,350	-0,124
25.10.2024 23	24,00	58,01	54,44	3,57	28,175	28,233	-0,058	4,079	3,569	-0,058	0,091
26.10.2024 23	24,00	55,04	51,55	3,49	11,633	11,592	0,041	4,079	3,569	0,041	0,048
27.10.2024 23	24,00	57,96	54,19	3,77	25,151	25,092	0,058	4,079	3,569	0,058	0,093
28.10.2024 23	24,00	59,69	56,07	3,62	32,098	30,111	1,987	4,079	3,569	1,987	0,203
29.10.2024 23	24,00	57,93	54,61	3,32	32,418	30,341	2,077	4,079	3,569	2,077	0,197
30.10.2024 23	24,00	53,19	50,29	2,90	32,007	30,332	1,675	4,079	3,569	1,675	0,165
31.10.2024 23	24,00	40,16	38,39	1,77	33,333	30,999	2,334	4,079	3,569	2,334	0,123
01.11.2024 23	24,00	45,92	43,68	2,24	33,326	31,117	2,209	4,079	3,569	2,209	0,141
02.11.2024 23	24,00	37,22	35,23	1,99	12,976	11,986	0,990	4,079	3,569	0,990	0,058
03.11.2024 23	24,00	50,94	48,02	2,92	12,231	16,026	-3,795	4,079	3,569	-3,795	-0,095
04.11.2024 23	24,00	52,68	49,61	3,07	7,701	7,714	-0,012	4,079	3,569	-0,012	0,024
05.11.2024 23	24,00	53,81	50,88	2,93	21,853	19,979	1,874	4,079	3,569	1,874	0,135
06.11.2024 23	24,00	55,04	52,08	2,96	34,264	32,045	2,219	4,079	3,569	2,219	0,192
07.11.2024 23	24,00	42,49	39,78	2,71	17,044	15,699	1,346	4,079	3,569	1,346	0,101
08.11.2024 23	24,00	34,85	36,43	-1,58	0,000	0,004	-0,004	4,079	3,569	-0,004	-0,000
09.11.2024 23	24,00	57,34	52,80	4,54	13,419	14,438	-1,020	4,079	3,569	-1,020	0,019
10.11.2024 23	24,00	56,21	52,14	4,07	14,267	14,160	0,107	4,079	3,569	0,107	0,054
11.11.2024 23	24,00	55,28	52,22	3,06	31,102	29,157	1,945	4,079	3,569	1,945	0,173
12.11.2024 23	24,00	54,89	51,84	3,05	30,476	28,703	1,772	4,079	3,569	1,772	0,163
13.11.2024 23	24,00	55,43	52,31	3,12	30,281	28,541	1,741	4,079	3,569	1,741	0,164
14.11.2024 23	24,00	56,03	52,67	3,36	28,261	26,682	1,579	4,079	3,569	1,579	0,158
15.11.2024 23	24,00	54,46	50,93	3,53	24,922	23,186	1,736	4,079	3,569	1,736	0,154
16.11.2024 23	24,00	53,89	50,12	3,77	23,691	23,469	0,222	4,079	3,569	0,222	0,095
17.11.2024 23	24,00	54,50	50,56	3,94	23,606	23,429	0,177	4,079	3,569	0,177	0,097
18.11.2024 23	24,00	55,21	51,56	3,65	25,133	23,162	1,970	4,079	3,569	1,970	0,170
19.11.2024 23	24,00	55,96	52,23	3,73	25,036	23,168	1,867	4,079	3,569	1,867	0,168
20.11.2024 23	24,00	52,95	49,63	3,32	25,469	23,091	2,378	4,079	3,569	2,378	0,173
Среднее	24,00	51,28	48,29	2,99	22,026	21,130	0,940	4,079	3,569	0,940	0,106
Итого	720,00				670,026	641,827	28,199			28,199	3,188

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.10.2024	2791,254	236,119
20.11.2024	2818,113	239,306

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru