

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.10.2024 23	24,00	47,26	36,48	10,78	12,569	10,612	1,957	5,414	4,095	0,184
23.10.2024 23	24,00	49,49	38,63	10,85	4,611	4,316	0,295	4,962	3,876	0,059
24.10.2024 23	24,00	38,17	33,06	5,11	4,964	3,783	1,181	5,050	4,044	0,048
25.10.2024 23	24,00	50,92	38,97	11,95	11,020	9,934	1,086	5,636	4,050	0,160
26.10.2024 23	24,00	49,93	38,69	11,24	9,491	9,473	0,018	5,644	3,961	0,106
27.10.2024 23	24,00	50,75	38,50	12,25	11,505	11,492	0,013	5,797	3,959	0,138
28.10.2024 23	24,00	53,23	40,52	12,70	12,261	11,009	1,252	5,858	4,053	0,190
29.10.2024 23	24,00	51,72	39,91	11,81	12,104	10,982	1,122	5,833	3,976	0,173
30.10.2024 23	24,00	48,65	38,15	10,50	12,172	10,940	1,232	5,784	3,950	0,161
31.10.2024 23	24,00	36,63	30,41	6,22	13,045	11,639	1,406	5,690	3,766	0,111
01.11.2024 23	24,00	40,53	32,84	7,69	13,289	11,805	1,484	5,633	3,722	0,134
02.11.2024 23	24,00	41,27	33,80	7,46	7,606	6,864	0,742	5,547	3,897	0,075
03.11.2024 23	24,00	44,51	35,58	8,93	12,915	12,895	0,020	6,082	3,924	0,114
04.11.2024 23	24,00	45,72	35,71	10,01	12,894	12,879	0,015	6,234	4,059	0,128
05.11.2024 23	24,00	48,09	37,08	11,01	14,199	12,978	1,221	6,100	4,025	0,186
06.11.2024 23	24,00	49,15	37,70	11,46	13,750	12,362	1,388	6,069	4,036	0,192
07.11.2024 23	24,00	47,57	37,74	9,83	7,532	6,507	1,025	5,854	4,166	0,102
08.11.2024 23	24,00	15,53	18,39	-2,86	0,125	0,005	0,121	3,743	2,075	0,001
09.11.2024 23	24,00	17,82	18,36	-0,55	0,030	0,012	0,018	3,913	1,959	0,000
10.11.2024 23	24,00	46,87	40,37	6,49	8,008	7,854	0,154	4,661	3,439	0,053
11.11.2024 23	24,00	47,65	40,38	7,27	12,489	10,760	1,729	5,531	3,848	0,140
12.11.2024 23	24,00	47,80	40,00	7,80	11,683	10,352	1,331	5,620	3,983	0,129
13.11.2024 23	24,00	48,64	40,58	8,07	11,652	10,187	1,465	5,530	3,926	0,136
14.11.2024 23	24,00	49,32	40,86	8,46	10,940	9,483	1,457	5,568	4,110	0,134
15.11.2024 23	24,00	43,84	36,87	6,97	9,189	8,129	1,060	5,304	4,250	0,093
16.11.2024 23	24,00	44,23	36,91	7,31	8,177	8,212	-0,035	5,408	4,300	0,058
17.11.2024 23	24,00	45,16	37,28	7,88	8,140	8,177	-0,037	5,317	4,212	0,062
18.11.2024 23	24,00	46,31	37,92	8,39	9,544	8,080	1,464	5,357	4,312	0,119
19.11.2024 23	24,00	47,67	39,06	8,61	9,544	7,953	1,591	5,344	4,299	0,127
20.11.2024 23	24,00	44,90	37,35	7,55	9,483	7,843	1,640	5,290	4,263	0,116
Среднее	24,00	44,64	36,27	8,37	9,831	8,917	0,914	5,459	3,884	0,114
Итого	720,00				294,931	267,517	27,414			3,426

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.10.2024	13680,169	12515,570	108,299
20.11.2024	13975,100	12783,086	111,725

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru