

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Детская поликлиника

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2 к2

Номер прибора: 12036

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Втс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.11.2024 23	24,00	44,19	37,69	6,50	9,344	7,173	2,171	4,989	4,225	0,123
22.11.2024 23	24,00	44,42	35,24	9,18	10,328	8,982	1,345	5,275	4,294	0,127
23.11.2024 23	24,00	46,70	36,57	10,13	9,207	9,230	-0,023	5,365	4,303	0,092
24.11.2024 23	24,00	41,41	33,48	7,93	9,230	9,259	-0,029	5,345	4,292	0,072
25.11.2024 23	24,00	45,24	35,55	9,69	11,085	8,956	2,130	5,182	4,242	0,160
26.11.2024 23	24,00	45,54	35,38	10,17	11,782	8,855	2,927	5,243	4,304	0,191
27.11.2024 23	24,00	46,38	36,76	9,62	10,607	9,088	1,519	5,181	4,220	0,140
28.11.2024 23	24,00	47,09	37,64	9,45	11,860	9,596	2,264	5,217	4,294	0,173
29.11.2024 23	24,00	47,58	37,73	9,85	11,589	10,195	1,395	5,281	4,281	0,150
30.11.2024 23	24,00	45,22	35,87	9,35	10,324	10,390	-0,066	5,384	4,304	0,093
01.12.2024 23	24,00	43,67	34,34	9,33	10,401	10,431	-0,030	5,307	4,232	0,095
02.12.2024 23	24,00	45,85	35,76	10,09	12,439	10,241	2,198	5,312	4,299	0,181
03.12.2024 23	24,00	46,75	36,95	9,80	12,026	10,540	1,486	5,463	4,335	0,156
04.12.2024 23	23,10	46,89	36,95	9,94	12,132	10,011	2,121	5,388	4,297	0,175
05.12.2024 23	24,00	45,45	36,20	9,25	12,003	10,400	1,603	5,434	4,321	0,152
06.12.2024 23	24,00	45,57	36,22	9,35	11,948	10,447	1,501	5,410	4,306	0,149
07.12.2024 23	24,00	43,66	34,73	8,93	10,537	10,598	-0,061	5,494	4,318	0,091
08.12.2024 23	24,00	44,47	35,40	9,06	10,531	10,595	-0,064	5,427	4,256	0,092
09.12.2024 23	23,20	45,89	36,57	9,32	10,350	8,938	1,412	5,285	4,302	0,134
10.12.2024 23	24,00	47,22	37,73	9,49	12,351	11,114	1,237	5,517	4,384	0,149
11.12.2024 23	24,00	45,32	36,66	8,66	12,197	11,045	1,152	5,466	4,333	0,135
12.12.2024 23	24,00	43,96	35,13	8,83	12,424	10,823	1,601	5,564	4,490	0,149
13.12.2024 23	24,00	46,58	36,45	10,14	12,166	10,659	1,507	5,557	4,510	0,160
14.12.2024 23	24,00	49,44	38,18	11,26	10,617	10,672	-0,054	5,664	4,565	0,115
15.12.2024 23	24,00	43,77	34,02	9,75	10,530	10,586	-0,056	5,543	4,471	0,100
16.12.2024 23	24,00	36,93	29,80	7,14	8,397	7,839	0,558	5,452	4,285	0,066
17.12.2024 23	24,00	33,01	28,18	4,83	11,751	10,235	1,516	5,255	3,910	0,084
18.12.2024 23	24,00	38,62	31,62	7,00	14,300	12,707	1,593	5,339	3,894	0,132
19.12.2024 23	24,00	45,11	37,58	7,52	10,766	10,289	0,477	5,659	3,856	0,093
Среднее	23,94	44,55	35,53	9,02	11,146	9,996	1,149	5,379	4,280	0,129
Итого	694,30				323,222	289,894	33,328			3,728
Втс, м³ - без отрицательных значений:							33,712			

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.11.2024	13975,100	12783,086	111,725
19.12.2024	14298,322	13072,980	115,453

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru