

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
20.12.2024 23	24,00	47,37	45,17	2,20	10,434	10,618	-0,184	4,079	3,569	-0,184	0,015
21.12.2024 23	24,00	51,95	48,35	3,60	19,753	20,062	-0,309	4,079	3,569	-0,309	0,049
22.12.2024 23	22,63	47,89	44,74	3,15	23,634	23,480	0,154	4,079	3,569	0,154	0,078
23.12.2024 23	24,00	47,70	44,31	3,39	15,011	12,908	2,103	4,079	3,569	2,103	0,114
24.12.2024 23	24,00	49,90	46,98	2,92	17,758	18,183	-0,424	4,079	3,569	-0,424	0,034
25.12.2024 23	24,00	42,56	40,39	2,17	10,203	9,716	0,487	4,079	3,569	0,487	0,047
26.12.2024 23	24,00	47,27	44,49	2,78	22,966	21,244	1,722	4,079	3,569	1,722	0,118
27.12.2024 23	24,00	48,46	45,49	2,97	16,959	15,249	1,710	4,079	3,569	1,710	0,108
28.12.2024 23	24,00	46,40	43,12	3,28	4,115	3,164	0,950	4,079	3,569	0,950	0,030
29.12.2024 23	24,00	53,39	49,44	3,95	18,047	17,963	0,083	4,079	3,569	0,083	0,071
30.12.2024 23	24,00	54,65	50,59	4,06	24,976	24,765	0,211	4,079	3,569	0,211	0,107
31.12.2024 23	24,00	54,69	50,62	4,07	24,526	24,364	0,162	4,079	3,569	0,162	0,103
01.01.2025 23	24,00	54,20	50,20	4,00	24,466	24,291	0,176	4,079	3,569	0,176	0,102
02.01.2025 23	24,00	54,63	50,60	4,03	24,283	24,060	0,223	4,079	3,569	0,223	0,104
03.01.2025 23	24,00	54,25	50,28	3,97	24,003	23,786	0,217	4,079	3,569	0,217	0,101
04.01.2025 23	24,00	52,07	48,32	3,75	23,632	23,423	0,210	4,079	3,569	0,210	0,094
05.01.2025 23	24,00	53,38	49,30	4,08	5,837	5,718	0,120	4,079	3,569	0,120	0,029
06.01.2025 23	24,00	58,82	54,15	4,67	23,767	23,378	0,389	4,079	3,569	0,389	0,124
07.01.2025 23	24,00	54,89	50,75	4,14	23,458	23,288	0,170	4,079	3,569	0,170	0,101
08.01.2025 23	24,00	55,01	50,79	4,22	23,398	23,189	0,209	4,079	3,569	0,209	0,104
09.01.2025 23	24,00	55,53	51,71	3,82	25,711	10,340	15,371	4,079	3,569	15,371	0,737
10.01.2025 23	24,00	54,23	50,50	3,73	24,851	18,384	6,467	4,079	3,569	6,467	0,352
11.01.2025 23	24,00	54,43	50,40	4,03	23,563	23,368	0,195	4,079	3,569	0,195	0,100
12.01.2025 23	24,00	51,98	48,17	3,81	22,746	22,578	0,168	4,079	3,569	0,168	0,090
13.01.2025 23	24,00	52,83	49,28	3,55	23,787	10,262	13,525	4,079	3,569	13,525	0,596
14.01.2025 23	24,00	54,16	50,29	3,87	23,832	17,109	6,722	4,079	3,569	6,722	0,364
15.01.2025 23	23,78	52,18	48,14	4,04	13,986	12,512	1,474	4,079	3,569	1,474	0,110
16.01.2025 23	24,00	54,25	50,63	3,62	14,566	13,128	1,437	4,079	3,569	1,437	0,102
17.01.2025 23	23,97	54,02	50,44	3,58	9,581	9,089	0,492	4,079	3,569	0,492	0,059
18.01.2025 23	24,00	51,61	47,91	3,70	18,404	18,204	0,199	4,079	3,569	0,199	0,073
19.01.2025 23	24,00	51,20	47,47	3,73	22,033	21,876	0,157	4,079	3,569	0,157	0,086
Среднее	23,95	52,13	48,48	3,64	19,235	17,528	1,761	4,079	3,569	1,761	0,139
Итого	742,38				604,284	549,697	54,586			54,586	4,299
Vтс, м³ - без отрицательных значений:										55,504	

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
20.12.2024	2895,943	244,352
19.01.2025	2948,873	248,651

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 09.01.2025 00 по 10.01.2025 23

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
09.01.2025 0	1,00	55,26	50,96	4,30	0,983	0,977	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
09.01.2025 1	1,00	55,36	51,10	4,26	0,984	0,978	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
09.01.2025 2	1,00	55,68	51,40	4,28	0,986	0,980	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
09.01.2025 3	1,00	55,64	51,34	4,30	0,985	0,979	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
09.01.2025 4	1,00	55,56	51,30	4,26	0,985	0,978	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
09.01.2025 5	1,00	55,48	51,25	4,23	0,981	0,974	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
09.01.2025 6	1,00	54,51	50,48	4,03	0,986	0,965	0,020	4,079	3,569	0,020	0,005
09.01.2025 7	1,00	54,18	50,48	3,70	1,070	0,951	0,119	4,079	3,569	0,119	0,009
09.01.2025 8	1,00	53,71	50,35	3,36	1,065	0,941	0,123	4,079	3,569	0,123	0,008
09.01.2025 9	1,00	53,57	49,87	3,70	1,010	0,944	0,066	4,079	3,569	0,066	0,006
09.01.2025 10	1,00	54,59	51,14	3,45	0,979	0,672	0,307	4,079	3,569	0,307	0,015
09.01.2025 11	1,00	55,69	54,15	1,54	1,499	0,000	1,499	4,079	3,569	1,499	0,067
09.01.2025 12	1,00	56,05	52,57	3,48	1,220	0,000	1,220	4,079	3,569	1,220	0,055
09.01.2025 13	1,00	56,21	52,46	3,75	1,121	0,000	1,121	4,079	3,569	1,121	0,051
09.01.2025 14	1,00	56,60	53,36	3,24	1,210	0,000	1,210	4,079	3,569	1,210	0,056
09.01.2025 15	1,00	56,77	52,75	4,02	1,098	0,000	1,098	4,079	3,569	1,098	0,051
09.01.2025 16	1,00	57,05	53,07	3,98	1,114	0,000	1,114	4,079	3,569	1,114	0,052
09.01.2025 17	1,00	57,53	53,47	4,06	1,099	0,000	1,099	4,079	3,569	1,099	0,051
09.01.2025 18	1,00	56,76	52,80	3,96	1,079	0,000	1,079	4,079	3,569	1,079	0,050
09.01.2025 19	1,00	55,70	51,79	3,91	1,073	0,000	1,073	4,079	3,569	1,073	0,048
09.01.2025 20	1,00	56,20	52,12	4,08	1,080	0,000	1,080	4,079	3,569	1,080	0,049
09.01.2025 21	1,00	56,68	52,65	4,03	1,084	0,000	1,084	4,079	3,569	1,084	0,050
09.01.2025 22	1,00	54,28	50,48	3,80	1,016	0,000	1,016	4,079	3,569	1,016	0,044
09.01.2025 23	1,00	53,81	49,89	3,92	1,004	0,000	1,004	4,079	3,569	1,004	0,043
10.01.2025 0	1,00	54,57	50,46	4,11	1,006	0,000	1,006	4,079	3,569	1,006	0,044
10.01.2025 1	1,00	55,52	51,29	4,23	1,008	0,000	1,008	4,079	3,569	1,008	0,045
10.01.2025 2	1,00	56,15	51,85	4,30	1,004	0,000	1,004	4,079	3,569	1,004	0,046
10.01.2025 3	1,00	56,33	52,04	4,29	1,005	0,000	1,005	4,079	3,569	1,005	0,046
10.01.2025 4	1,00	56,58	52,27	4,31	1,000	0,115	0,885	4,079	3,569	0,885	0,041
10.01.2025 5	1,00	56,23	51,92	4,31	0,992	0,986	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
10.01.2025 6	1,00	55,32	51,18	4,14	0,979	0,973	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
10.01.2025 7	1,00	54,52	50,83	3,69	1,033	0,962	0,071	4,079	3,569	0,071	0,007
10.01.2025 8	1,00	53,70	50,64	3,06	1,137	0,947	0,190	4,079	3,569	0,190	0,011
10.01.2025 9	1,00	52,68	50,09	2,59	1,178	0,939	0,239	4,079	3,569	0,239	0,012
10.01.2025 10	1,00	52,76	50,20	2,56	1,225	0,945	0,281	4,079	3,569	0,281	0,014
10.01.2025 11	1,00	52,82	50,09	2,73	1,168	0,940	0,228	4,079	3,569	0,228	0,012
10.01.2025 12	1,00	52,82	49,80	3,02	1,111	0,935	0,176	4,079	3,569	0,176	0,010
10.01.2025 13	1,00	53,82	50,23	3,59	1,088	0,959	0,129	4,079	3,569	0,129	0,009
10.01.2025 14	1,00	54,46	51,13	3,33	1,053	0,961	0,092	4,079	3,569	0,092	0,007
10.01.2025 15	1,00	54,33	50,48	3,85	0,994	0,963	0,031	4,079	3,569	0,031	0,005
10.01.2025 16	1,00	54,52	50,54	3,98	1,005	0,971	0,034	4,079	3,569	0,034	0,005
10.01.2025 17	1,00	54,62	50,68	3,94	0,981	0,966	0,015	4,079	3,569	0,015	0,004
10.01.2025 18	1,00	53,92	50,08	3,84	0,995	0,967	0,028	4,079	3,569	0,028	0,005
10.01.2025 19	1,00	53,39	49,46	3,93	0,970	0,962	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
10.01.2025 20	1,00	52,85	49,00	3,85	0,963	0,957	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
10.01.2025 21	1,00	52,94	49,01	3,93	0,981	0,975	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
10.01.2025 22	1,00	53,23	49,28	3,95	0,980	0,973	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
10.01.2025 23	1,00	53,52	49,50	4,02	0,993	0,987	0,006	4,079	3,569	0,006	0,004
Среднее	1,00	54,88	51,11	3,77	1,038	0,591	0,455	4,079	3,569	0,455	0,023
Итого	48,00				50,562	28,724	21,838			21,838	1,089
Vтс, м³ - без отрицательных значений:										21,838	

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
09.01.2025	2903,611	245,983
10.01.2025	2925,081	247,072

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 13.01.2025 00 по 14.01.2025 23

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Поликлиника
Адрес: г. Туапсе, ул. Армивирская, д. 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202976

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
13.01.2025 0	1,00	53,84	49,77	4,07	0,940	0,933	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
13.01.2025 1	1,00	54,56	50,36	4,20	0,940	0,933	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
13.01.2025 2	1,00	55,11	50,89	4,22	0,939	0,932	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
13.01.2025 3	1,00	55,17	50,94	4,23	0,938	0,931	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
13.01.2025 4	1,00	55,06	50,88	4,18	0,938	0,931	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
13.01.2025 5	1,00	54,58	50,51	4,07	0,936	0,929	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
13.01.2025 6	1,00	53,95	49,99	3,96	0,927	0,916	0,011	4,079	3,569	0,011	0,004
13.01.2025 7	1,00	53,00	49,59	3,41	0,988	0,908	0,080	4,079	3,569	0,080	0,006
13.01.2025 8	1,00	53,29	50,08	3,21	1,059	0,897	0,162	4,079	3,569	0,162	0,010
13.01.2025 9	1,00	53,35	51,02	2,33	1,175	0,893	0,282	4,079	3,569	0,282	0,014
13.01.2025 10	1,00	53,10	50,53	2,57	1,170	0,884	0,285	4,079	3,569	0,285	0,014
13.01.2025 11	1,00	52,35	49,58	2,77	0,944	0,174	0,771	4,079	3,569	0,771	0,033
13.01.2025 12	1,00	52,45	50,22	2,23	1,259	0,000	1,259	4,079	3,569	1,259	0,053
13.01.2025 13	1,00	53,84	50,36	3,48	1,049	0,000	1,049	4,079	3,569	1,049	0,045
13.01.2025 14	1,00	52,95	50,23	2,72	1,085	0,000	1,085	4,079	3,569	1,085	0,046
13.01.2025 15	1,00	53,47	49,57	3,90	0,956	0,000	0,956	4,079	3,569	0,956	0,041
13.01.2025 16	1,00	53,24	49,42	3,82	0,960	0,000	0,960	4,079	3,569	0,960	0,041
13.01.2025 17	1,00	52,76	48,97	3,79	0,953	0,000	0,953	4,079	3,569	0,953	0,040
13.01.2025 18	1,00	50,48	47,11	3,37	0,969	0,000	0,969	4,079	3,569	0,969	0,039
13.01.2025 19	1,00	48,61	45,18	3,43	0,929	0,000	0,929	4,079	3,569	0,929	0,035
13.01.2025 20	1,00	49,15	45,62	3,53	0,927	0,000	0,927	4,079	3,569	0,927	0,036
13.01.2025 21	1,00	49,91	46,18	3,73	0,936	0,000	0,936	4,079	3,569	0,936	0,037
13.01.2025 22	1,00	51,10	47,27	3,83	0,934	0,000	0,934	4,079	3,569	0,934	0,038
13.01.2025 23	1,00	52,76	48,65	4,11	0,937	0,000	0,937	4,079	3,569	0,937	0,040
14.01.2025 0	1,00	54,18	49,90	4,28	0,946	0,000	0,946	4,079	3,569	0,946	0,041
14.01.2025 1	1,00	55,90	51,44	4,46	0,949	0,000	0,949	4,079	3,569	0,949	0,043
14.01.2025 2	1,00	56,91	52,34	4,57	0,949	0,000	0,949	4,079	3,569	0,949	0,044
14.01.2025 3	1,00	57,59	52,93	4,66	0,949	0,000	0,949	4,079	3,569	0,949	0,044
14.01.2025 4	1,00	57,53	52,92	4,61	0,949	0,000	0,949	4,079	3,569	0,949	0,044
14.01.2025 5	1,00	57,73	53,08	4,65	0,946	0,579	0,367	4,079	3,569	0,367	0,020
14.01.2025 6	1,00	57,16	52,68	4,48	0,945	0,931	0,014	4,079	3,569	0,014	0,005
14.01.2025 7	1,00	56,10	52,24	3,86	0,994	0,917	0,076	4,079	3,569	0,076	0,007
14.01.2025 8	1,00	55,28	51,31	3,97	1,002	0,919	0,083	4,079	3,569	0,083	0,007
14.01.2025 9	1,00	55,12	52,37	2,75	1,156	0,902	0,254	4,079	3,569	0,254	0,014
14.01.2025 10	1,00	53,61	51,03	2,58	1,158	0,899	0,259	4,079	3,569	0,259	0,013
14.01.2025 11	1,00	52,90	49,80	3,10	1,090	0,910	0,180	4,079	3,569	0,180	0,010
14.01.2025 12	1,00	52,67	49,59	3,08	1,126	0,905	0,221	4,079	3,569	0,221	0,012
14.01.2025 13	1,00	52,29	49,64	2,65	1,140	0,897	0,243	4,079	3,569	0,243	0,013
14.01.2025 14	1,00	51,85	48,61	3,24	1,020	0,913	0,108	4,079	3,569	0,108	0,007
14.01.2025 15	1,00	51,81	48,32	3,49	0,992	0,925	0,067	4,079	3,569	0,067	0,006
14.01.2025 16	1,00	52,07	48,32	3,75	0,969	0,930	0,039	4,079	3,569	0,039	0,005
14.01.2025 17	1,00	52,36	48,50	3,86	0,950	0,927	0,023	4,079	3,569	0,023	0,004
14.01.2025 18	1,00	52,09	48,15	3,94	0,939	0,927	0,012	4,079	3,569	0,012	0,004
14.01.2025 19	1,00	51,89	47,87	4,02	0,928	0,921	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
14.01.2025 20	1,00	52,50	48,42	4,08	0,932	0,925	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
14.01.2025 21	1,00	53,11	48,98	4,13	0,931	0,924	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
14.01.2025 22	1,00	52,99	48,81	4,18	0,931	0,924	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
14.01.2025 23	1,00	54,26	49,88	4,38	0,943	0,937	0,007	4,079	3,569	0,007	0,004
Среднее	1,00	53,50	49,79	3,71	0,979	0,563	0,422	4,079	3,569	0,422	0,020
Итого	48,00				47,618	27,371	20,248			20,248	0,960
Vтс, м³ - без отрицательных значений:										20,248	

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
13.01.2025	2925,358	247,262
14.01.2025	2945,289	248,222

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru