

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 5

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2000851

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	53,25	41,32	11,93	118,832	106,812	12,020	7,033	6,532	1,416	1,273
23.03.2025 23	24,00	53,29	41,33	11,96	119,233	106,712	12,521	7,033	6,532	1,424	1,275
24.03.2025 23	24,00	54,10	41,85	12,25	119,623	106,950	12,673	7,033	6,532	1,464	1,309
25.03.2025 23	24,00	54,28	42,14	12,14	119,757	106,827	12,930	7,033	6,532	1,453	1,296
26.03.2025 23	24,00	53,30	41,88	11,42	119,846	106,635	13,211	7,033	6,532	1,366	1,216
27.03.2025 23	24,00	54,78	43,08	11,70	122,239	108,653	13,586	7,033	6,532	1,429	1,270
28.03.2025 23	24,00	55,14	43,62	11,52	123,867	110,145	13,722	7,033	6,532	1,425	1,267
29.03.2025 23	24,00	45,43	39,68	5,75	52,033	49,913	2,120	7,033	6,532	0,637	0,568
30.03.2025 23	24,00	29,46	27,24	2,22	1,644	9,222	-7,578	7,033	6,532	0,006	0,019
31.03.2025 23	24,00	42,27	33,85	8,42	77,952	71,001	6,951	7,033	6,532	0,869	0,775
01.04.2025 23	24,00	55,13	43,32	11,81	122,877	108,895	13,982	7,033	6,532	1,450	1,285
02.04.2025 23	24,00	41,97	35,21	6,76	56,702	52,371	4,331	7,033	6,532	0,579	0,525
03.04.2025 23	24,00	52,32	43,08	9,24	147,471	144,179	3,292	7,033	6,532	1,362	1,331
04.04.2025 23	24,00	53,56	43,91	9,65	146,885	143,445	3,440	7,033	6,532	1,415	1,382
05.04.2025 23	24,00	53,89	43,98	9,91	146,787	143,397	3,390	7,033	6,532	1,453	1,420
06.04.2025 23	24,00	53,10	43,36	9,74	144,833	141,533	3,300	7,033	6,532	1,408	1,376
07.04.2025 23	24,00	43,91	38,39	5,52	87,794	85,935	1,859	7,033	6,532	0,835	0,817
08.04.2025 23	24,00	52,09	42,37	9,72	143,215	139,983	3,232	7,033	6,532	1,390	1,359
09.04.2025 23	24,00	55,25	44,18	11,07	142,421	139,310	3,111	7,033	6,532	1,575	1,541
10.04.2025 23	24,00	55,15	44,09	11,06	142,070	138,977	3,093	7,033	6,532	1,570	1,536
11.04.2025 23	24,00	53,74	43,31	10,43	144,244	141,097	3,147	7,033	6,532	1,502	1,469
12.04.2025 23	24,00	52,56	42,32	10,24	142,293	139,241	3,052	7,033	6,532	1,456	1,425
13.04.2025 23	24,00	53,50	42,87	10,63	142,478	139,454	3,024	7,033	6,532	1,513	1,481
14.04.2025 23	24,00	53,55	43,14	10,41	142,481	139,464	3,017	7,033	6,532	1,482	1,451
15.04.2025 23	24,00	43,12	35,36	7,76	67,428	66,005	1,423	7,033	6,532	0,658	0,643
16.04.2025 23	24,00	44,12	24,80	19,32	13,681	13,198	0,483	7,033	6,532	0,267	0,258
17.04.2025 23	24,00	41,73	29,98	11,75	17,988	17,357	0,631	7,033	6,532	0,210	0,203
18.04.2025 23	24,00	30,94	27,28	3,66	8,444	8,341	0,103	7,033	6,532	0,052	0,051
19.04.2025 23	24,00	23,39	20,74	2,65	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
20.04.2025 23	24,00	23,22	20,75	2,47	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,72	38,28	9,44	97,837	92,835	5,002	7,033	6,532	1,056	0,994
Итого	720,00				2935,118	2785,052	150,066			31,667	29,820

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	105739,944	103555,893	1125,002	1102,156
20.04.2025 23	108675,062	106340,945	1156,670	1131,976

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru