

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Прогресс" / УК "ЖКС"
Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 6А

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1414390

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	52,86	41,38	11,48	86,288	86,167	0,121	0,531	0,540	0,988	0,989
23.03.2025 23	24,00	52,85	41,37	11,48	86,172	86,109	0,062	0,565	0,573	0,987	0,989
24.03.2025 23	24,00	53,72	41,90	11,82	86,353	86,280	0,073	0,583	0,588	1,019	1,020
25.03.2025 23	24,00	53,94	42,19	11,76	86,285	86,280	0,005	0,593	0,600	1,012	1,015
26.03.2025 23	24,00	52,97	41,83	11,14	86,266	86,272	-0,007	0,576	0,583	0,959	0,961
27.03.2025 23	24,00	54,46	43,15	11,31	87,505	87,604	-0,099	0,587	0,594	0,988	0,991
28.03.2025 23	24,00	54,87	43,86	11,00	88,967	89,104	-0,137	0,586	0,592	0,977	0,980
29.03.2025 23	24,00	50,89	35,26	12,49	37,693	37,677	0,016	0,517	0,526	0,471	0,471
30.03.2025 23	24,00	36,32	24,29	12,09	6,936	6,803	0,134	0,491	0,501	0,084	0,082
31.03.2025 23	24,00	43,59	33,97	10,73	60,438	61,238	-0,800	0,522	0,530	0,648	0,657
01.04.2025 23	24,00	54,70	43,60	11,10	88,687	90,014	-1,328	0,543	0,551	0,982	0,999
02.04.2025 23	24,00	47,76	33,69	10,31	44,155	44,641	-0,486	0,571	0,585	0,456	0,460
03.04.2025 23	24,00	51,78	41,64	10,14	89,373	90,940	-1,567	0,640	0,645	0,904	0,922
04.04.2025 23	24,00	52,84	42,21	10,81	86,668	87,256	-0,588	0,601	0,600	0,933	0,943
05.04.2025 23	24,00	53,46	42,77	10,69	89,284	88,520	0,765	0,580	0,587	0,952	0,946
06.04.2025 23	24,00	52,60	42,14	10,46	89,219	88,410	0,809	0,502	0,506	0,932	0,925
07.04.2025 23	24,00	49,72	36,18	10,76	57,128	56,544	0,584	0,454	0,464	0,614	0,608
08.04.2025 23	24,00	51,49	40,99	10,50	88,999	88,233	0,766	0,529	0,537	0,933	0,926
09.04.2025 23	24,00	54,77	42,86	11,91	88,464	87,760	0,704	0,494	0,504	1,052	1,045
10.04.2025 23	24,00	54,82	42,99	11,83	88,050	87,380	0,670	0,533	0,541	1,039	1,034
11.04.2025 23	24,00	53,24	42,33	10,90	90,533	89,870	0,663	0,487	0,489	0,985	0,980
12.04.2025 23	24,00	52,00	41,07	10,93	88,158	87,425	0,732	0,479	0,485	0,961	0,956
13.04.2025 23	24,00	53,05	41,72	11,33	88,305	87,644	0,660	0,564	0,572	0,998	0,993
14.04.2025 23	24,00	53,18	42,01	11,17	89,388	88,798	0,591	0,643	0,650	0,996	0,992
15.04.2025 23	24,00	43,42	32,15	10,55	39,726	39,470	0,256	0,297	0,303	0,418	0,416
16.04.2025 23	24,00	22,10	19,01	0,00	0,000	0,000	0,000	0,146	0,154	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,23	17,34	0,00	0,000	0,000	0,000	0,141	0,148	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,17	38,29	10,32	71,076	70,979	0,096	0,509	0,517	0,788	0,789
Итого	648,00				1919,040	1916,441	2,599			21,287	21,300

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-13561,312	968,558
20.04.2025	-13558,714	989,844

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru