

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 9

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2003610

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	53,33	44,54	8,79	104,273	104,848	-0,575	0,701	0,651	0,915	0,921
23.03.2025 23	24,00	53,37	44,52	8,85	104,121	104,834	-0,713	0,701	0,651	0,921	0,928
24.03.2025 23	24,00	54,20	45,08	9,12	104,518	105,181	-0,663	0,701	0,651	0,952	0,958
25.03.2025 23	24,00	54,36	45,36	9,00	104,502	105,135	-0,633	0,701	0,651	0,940	0,946
26.03.2025 23	24,00	53,36	44,92	8,44	104,529	105,165	-0,636	0,701	0,651	0,882	0,887
27.03.2025 23	24,00	54,84	46,19	8,65	106,166	106,832	-0,666	0,701	0,651	0,917	0,923
28.03.2025 23	24,00	55,20	46,76	8,44	107,479	108,164	-0,685	0,701	0,651	0,906	0,912
29.03.2025 23	24,00	43,38	40,52	2,86	44,112	45,101	-0,989	0,701	0,651	0,406	0,404
30.03.2025 23	24,00	27,03	27,09	-0,06	0,450	0,644	-0,194	0,701	0,651	0,004	0,005
31.03.2025 23	24,00	41,87	36,22	5,65	66,993	67,508	-0,515	0,701	0,651	0,556	0,559
01.04.2025 23	24,00	55,20	46,51	8,69	106,855	107,542	-0,687	0,701	0,651	0,928	0,934
02.04.2025 23	24,00	41,34	36,38	4,96	47,899	48,930	-1,031	0,701	0,651	0,365	0,369
03.04.2025 23	24,00	52,34	44,29	8,05	104,420	105,054	-0,634	0,701	0,651	0,841	0,846
04.04.2025 23	24,00	53,59	45,17	8,42	104,049	104,680	-0,631	0,701	0,651	0,876	0,882
05.04.2025 23	24,00	53,93	45,29	8,64	103,850	104,469	-0,619	0,701	0,651	0,896	0,902
06.04.2025 23	24,00	53,14	44,65	8,49	103,195	103,788	-0,593	0,701	0,651	0,874	0,879
07.04.2025 23	24,00	44,99	39,14	5,85	62,226	63,152	-0,926	0,701	0,651	0,530	0,533
08.04.2025 23	24,00	52,15	43,71	8,44	102,586	103,074	-0,488	0,701	0,651	0,865	0,869
09.04.2025 23	24,00	55,33	45,69	9,64	102,045	102,540	-0,495	0,701	0,651	0,983	0,988
10.04.2025 23	24,00	55,23	45,60	9,63	101,559	102,023	-0,464	0,701	0,651	0,977	0,982
11.04.2025 23	24,00	53,81	44,78	9,03	103,216	103,669	-0,453	0,701	0,651	0,930	0,934
12.04.2025 23	24,00	52,63	43,69	8,94	101,859	102,292	-0,433	0,701	0,651	0,910	0,914
13.04.2025 23	24,00	53,57	44,33	9,24	102,042	102,482	-0,440	0,701	0,651	0,942	0,946
14.04.2025 23	24,00	53,61	44,58	9,03	102,078	102,519	-0,441	0,701	0,651	0,921	0,925
15.04.2025 23	24,00	46,70	36,38	10,32	49,902	50,362	-0,460	0,701	0,651	0,450	0,453
16.04.2025 23	24,00	46,04	27,78	18,26	11,846	11,943	-0,097	0,701	0,651	0,216	0,217
17.04.2025 23	24,00	32,29	26,91	5,38	6,213	6,263	-0,050	0,701	0,651	0,052	0,053
Среднее	24,00	49,88	41,71	8,18	83,814	84,378	-0,563	0,701	0,651	0,739	0,743
Итого	648,00				2262,983	2278,194	-15,211			19,957	20,068

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	66468,012	66916,312	623,213	627,179
17.04.2025 23	68730,995	69194,506	643,170	647,247

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru