

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 11

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 00569

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	53,65	38,78	14,87	58,123	59,018	-0,896	0,629	0,629	0,863	0,878
23.03.2025 23	24,00	53,72	38,65	15,07	57,445	57,996	-0,551	0,666	0,667	0,863	0,874
24.03.2025 23	24,00	54,56	39,04	15,52	57,768	58,213	-0,445	0,679	0,680	0,894	0,904
25.03.2025 23	24,00	54,71	39,23	15,47	57,839	58,229	-0,390	0,693	0,694	0,892	0,901
26.03.2025 23	24,00	53,65	39,22	14,43	57,850	58,226	-0,376	0,677	0,678	0,834	0,840
27.03.2025 23	24,00	55,20	40,36	14,84	58,625	58,970	-0,345	0,687	0,687	0,867	0,875
28.03.2025 23	24,00	55,52	41,00	14,52	59,353	59,678	-0,325	0,687	0,688	0,860	0,867
29.03.2025 23	24,00	57,65	42,39	15,26	23,688	23,798	-0,109	0,672	0,673	0,370	0,363
30.03.2025 23	24,00	22,63	22,23	0,39	0,000	0,000	0,000	0,570	0,575	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	54,18	39,32	14,86	30,621	30,980	-0,359	0,628	0,629	0,465	0,460
01.04.2025 23	24,00	55,54	40,77	14,77	60,493	60,916	-0,423	0,646	0,646	0,891	0,899
02.04.2025 23	24,00	52,79	39,55	13,24	27,621	27,620	0,001	0,680	0,681	0,363	0,366
03.04.2025 23	24,00	52,88	39,19	13,69	59,760	60,012	-0,252	0,742	0,743	0,808	0,821
04.04.2025 23	24,00	53,91	39,76	14,16	59,615	59,715	-0,101	0,703	0,703	0,841	0,846
05.04.2025 23	24,00	54,23	39,74	14,49	59,550	59,557	-0,007	0,683	0,684	0,861	0,863
06.04.2025 23	24,00	53,41	39,29	14,12	59,356	59,348	0,009	0,606	0,606	0,838	0,838
07.04.2025 23	24,00	52,75	39,00	13,75	36,399	36,341	0,058	0,607	0,609	0,502	0,500
08.04.2025 23	24,00	52,61	38,50	14,11	58,989	59,035	-0,046	0,630	0,630	0,829	0,833
09.04.2025 23	24,00	55,69	39,73	15,96	58,819	58,909	-0,090	0,601	0,602	0,934	0,940
10.04.2025 23	24,00	55,56	39,66	15,90	58,489	58,646	-0,157	0,635	0,635	0,929	0,932
11.04.2025 23	24,00	54,16	39,28	14,88	59,601	59,845	-0,244	0,594	0,594	0,885	0,890
12.04.2025 23	24,00	52,96	38,27	14,69	58,579	58,919	-0,340	0,583	0,583	0,858	0,866
13.04.2025 23	24,00	53,94	38,64	15,30	58,674	59,001	-0,327	0,663	0,664	0,894	0,903
14.04.2025 23	24,00	53,96	38,98	14,98	58,657	58,993	-0,336	0,744	0,745	0,876	0,884
15.04.2025 23	24,00	52,18	37,66	14,52	30,456	30,570	-0,114	0,513	0,514	0,441	0,444
16.04.2025 23	24,00	45,01	25,15	19,85	3,840	3,697	0,143	0,224	0,229	0,079	0,073
17.04.2025 23	24,00	21,28	20,53	0,74	0,000	0,000	0,000	0,199	0,203	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,40	20,17	0,23	0,000	0,000	0,000	0,199	0,203	0,000	0,000
Среднее	24,00	50,31	36,93	13,38	45,365	45,580	-0,215	0,601	0,603	0,669	0,674
Итого	672,00				1270,211	1276,232	-6,021			18,737	18,860

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	7513,844	7534,126	132,131
20.04.2025	8784,055	8810,358	150,868

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru