

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 11

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 00569

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	59,40	37,64	21,76	46,756	46,408	0,349	4,598	4,630	1,012	1,010
21.12.2024 23	24,00	56,10	36,75	19,35	47,737	47,576	0,161	4,899	4,927	0,927	0,921
22.12.2024 23	24,00	51,58	36,74	14,84	55,725	56,040	-0,315	5,299	5,307	0,828	0,831
23.12.2024 23	24,00	53,08	38,29	14,79	60,538	60,780	-0,242	5,395	5,395	0,890	0,899
24.12.2024 23	24,00	53,58	38,53	15,05	59,001	58,885	0,116	5,838	5,845	0,886	0,886
25.12.2024 23	24,00	52,72	38,00	14,72	56,808	56,690	0,118	5,839	5,850	0,832	0,834
26.12.2024 23	24,00	50,39	35,73	14,66	50,246	50,161	0,084	6,225	6,252	0,735	0,735
27.12.2024 23	24,00	51,40	35,87	15,53	50,212	50,110	0,102	6,095	6,122	0,779	0,778
28.12.2024 23	24,00	51,26	34,18	17,08	44,070	43,946	0,124	5,831	5,868	0,749	0,751
29.12.2024 23	24,00	54,63	33,71	20,92	39,015	38,818	0,198	5,876	5,928	0,811	0,812
30.12.2024 23	24,00	55,08	33,97	21,11	39,130	38,934	0,196	5,866	5,917	0,823	0,822
31.12.2024 23	24,00	55,28	33,98	21,30	39,202	39,012	0,191	5,821	5,872	0,833	0,831
01.01.2025 23	24,00	54,38	33,85	20,53	39,178	39,011	0,168	6,037	6,088	0,802	0,801
02.01.2025 23	24,00	55,05	34,44	20,61	39,231	39,069	0,162	5,756	5,805	0,807	0,805
03.01.2025 23	24,00	54,62	34,56	20,06	39,315	39,180	0,134	5,679	5,727	0,787	0,786
04.01.2025 23	24,00	54,04	34,53	19,51	39,367	39,253	0,114	5,711	5,758	0,767	0,766
05.01.2025 23	24,00	56,97	34,89	22,08	39,529	39,373	0,155	5,467	5,516	0,866	0,869
06.01.2025 23	24,00	58,67	35,14	23,53	38,981	38,796	0,185	5,959	6,013	0,917	0,913
07.01.2025 23	24,00	54,48	34,13	20,36	38,926	38,791	0,134	6,013	6,062	0,791	0,790
08.01.2025 23	24,00	54,76	34,34	20,41	39,028	38,891	0,138	5,898	5,947	0,795	0,794
09.01.2025 23	24,00	54,86	35,37	19,48	41,906	41,784	0,123	5,991	6,034	0,816	0,814
10.01.2025 23	24,00	54,88	34,90	19,99	39,734	39,596	0,138	5,687	5,733	0,792	0,791
11.01.2025 23	24,00	55,13	35,78	19,35	42,185	42,058	0,127	5,582	5,623	0,815	0,814
12.01.2025 23	24,00	56,69	37,63	19,06	47,634	47,521	0,113	5,863	5,895	0,907	0,906
13.01.2025 23	24,00	56,02	37,62	18,40	47,913	47,815	0,098	6,709	6,744	0,878	0,880
14.01.2025 23	24,00	57,62	36,85	20,77	44,513	44,364	0,149	6,165	6,206	0,922	0,921
15.01.2025 23	24,00	56,98	36,24	20,73	39,387	39,261	0,127	6,133	6,175	0,826	0,814
16.01.2025 23	24,00	58,24	36,66	21,57	43,633	43,450	0,182	6,099	6,142	0,940	0,937
17.01.2025 23	24,00	58,60	40,41	18,20	58,735	58,657	0,078	5,907	5,899	1,073	1,067
18.01.2025 23	24,00	57,23	42,39	14,84	75,100	75,155	-0,056	6,103	6,066	1,112	1,115
19.01.2025 23	24,00	57,19	42,45	14,74	75,249	75,313	-0,063	6,061	6,023	1,107	1,110
Среднее	24,00	55,19	36,31	18,88	47,032	46,926	0,106	5,819	5,851	0,865	0,865
Итого	744,00				1457,985	1454,698	3,287			26,827	26,805

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2024	2129,074	2133,588	40,841
19.01.2025	3587,059	3588,286	67,668

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru