

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3

Номер прибора: 2200078

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	52,94	44,32	8,62	80,988	81,202	-0,214	3,875	3,345	0,698	0,700
21.01.2025 23	24,00	52,27	43,88	8,39	81,009	81,222	-0,213	3,875	3,345	0,679	0,681
22.01.2025 23	24,00	54,11	45,15	8,96	80,984	81,198	-0,214	3,875	3,355	0,725	0,728
23.01.2025 23	24,00	53,43	44,76	8,67	80,967	81,176	-0,209	3,885	3,355	0,701	0,704
24.01.2025 23	24,00	53,59	45,03	8,56	81,275	81,269	0,006	3,875	3,345	0,695	0,696
25.01.2025 23	24,00	50,35	42,61	7,74	80,949	81,182	-0,233	3,875	3,345	0,626	0,628
26.01.2025 23	24,00	52,75	44,54	8,21	80,908	81,112	-0,203	3,885	3,355	0,664	0,667
27.01.2025 23	24,00	53,23	44,62	8,61	80,911	81,106	-0,195	3,875	3,355	0,696	0,698
28.01.2025 23	24,00	54,08	45,27	8,81	80,837	81,062	-0,225	3,875	3,355	0,711	0,713
29.01.2025 23	24,00	53,27	44,69	8,58	80,860	81,084	-0,224	3,885	3,355	0,693	0,696
30.01.2025 23	24,00	52,37	44,06	8,31	80,856	81,076	-0,219	3,885	3,355	0,671	0,674
31.01.2025 23	20,17	52,86	42,65	10,21	69,733	69,861	-0,127	3,956	3,518	0,618	0,615
01.02.2025 23	24,00	53,61	45,24	8,37	85,600	85,406	0,194	3,875	3,365	0,716	0,716
02.02.2025 23	24,00	53,59	45,50	8,09	85,626	85,389	0,236	3,875	3,365	0,692	0,690
03.02.2025 23	23,47	50,54	43,26	7,28	85,667	85,432	0,235	3,865	3,355	0,623	0,623
04.02.2025 23	16,08	52,38	40,71	11,67	60,232	60,063	0,170	4,058	3,722	0,551	0,541
05.02.2025 23	20,73	53,84	42,82	11,02	74,471	74,316	0,155	3,987	3,549	0,687	0,680
06.02.2025 23	24,00	53,72	45,05	8,67	84,650	84,543	0,108	3,926	3,416	0,734	0,732
07.02.2025 23	24,00	54,45	45,54	8,91	84,766	84,312	0,455	3,926	3,406	0,755	0,751
08.02.2025 23	24,00	53,67	44,94	8,73	84,455	84,204	0,251	3,916	3,406	0,738	0,736
09.02.2025 23	24,00	53,40	44,60	8,80	84,396	84,130	0,266	3,906	3,396	0,743	0,741
10.02.2025 23	24,00	54,34	45,28	9,06	84,340	83,959	0,382	3,906	3,396	0,764	0,761
11.02.2025 23	24,00	54,74	45,62	9,12	84,291	84,038	0,253	3,916	3,396	0,768	0,767
12.02.2025 23	24,00	54,49	45,49	9,00	84,321	83,845	0,476	3,906	3,396	0,758	0,755
13.02.2025 23	24,00	54,91	45,85	9,06	84,231	83,851	0,379	3,906	3,396	0,762	0,759
14.02.2025 23	24,00	55,06	46,01	9,05	84,210	83,893	0,317	3,906	3,396	0,762	0,760
15.02.2025 23	24,00	54,01	45,45	8,56	84,180	83,955	0,226	3,906	3,396	0,720	0,719
16.02.2025 23	24,00	52,83	44,54	8,29	84,160	83,909	0,251	3,906	3,385	0,697	0,696
17.02.2025 23	24,00	53,50	44,64	8,86	84,301	83,793	0,508	3,895	3,385	0,747	0,743
Среднее	23,46	53,39	44,56	8,83	81,523	81,434	0,089	3,903	3,397	0,703	0,702
Итого	680,45				2364,175	2361,584	2,591			20,396	20,369

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	71817,439	61026,979	290,914
17.02.2025	74181,615	63388,564	311,311

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru