

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3

Номер прибора: 2200078

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	53,40	45,70	7,70	92,078	91,414	0,664	0,382	0,328	0,709	0,704
23.03.2025 23	24,00	54,03	46,17	7,86	91,738	91,578	0,160	0,382	0,327	0,720	0,720
24.03.2025 23	24,00	50,94	43,98	6,96	91,543	91,266	0,277	0,359	0,305	0,636	0,635
25.03.2025 23	24,00	48,67	42,24	6,43	91,227	90,962	0,265	0,344	0,291	0,587	0,586
26.03.2025 23	24,00	49,61	43,10	6,51	90,964	90,703	0,261	0,344	0,291	0,592	0,590
27.03.2025 23	22,58	52,83	45,93	6,90	96,423	96,166	0,257	0,348	0,288	0,667	0,665
28.03.2025 23	20,00	52,76	44,38	8,38	85,150	84,939	0,210	0,359	0,305	0,574	0,568
29.03.2025 23	0,00	45,81	29,63	16,18	9,600	9,600	-0,000	0,405	0,408	0,155	0,162
30.03.2025 23	0,00	45,17	29,28	15,89	9,600	9,600	-0,000	0,399	0,403	0,152	0,156
31.03.2025 23	13,35	38,55	33,66	4,89	63,663	63,567	0,096	0,365	0,330	0,338	0,341
01.04.2025 23	24,00	50,12	43,80	6,32	93,169	93,104	0,065	0,352	0,295	0,589	0,588
02.04.2025 23	8,48	36,03	32,10	3,93	41,219	41,168	0,051	0,353	0,335	0,230	0,242
03.04.2025 23	17,48	45,17	39,71	5,46	92,819	92,184	0,635	0,347	0,292	0,506	0,502
04.04.2025 23	18,75	47,92	39,89	8,03	74,742	74,454	0,288	0,347	0,304	0,480	0,472
05.04.2025 23	24,00	49,57	43,30	6,27	92,904	92,725	0,179	0,336	0,281	0,582	0,581
06.04.2025 23	23,97	48,99	42,83	6,16	92,839	92,769	0,070	0,336	0,280	0,572	0,571
07.04.2025 23	22,17	49,61	43,51	6,10	92,822	92,771	0,051	0,338	0,282	0,567	0,567
08.04.2025 23	24,00	50,14	43,65	6,49	92,638	92,582	0,056	0,336	0,280	0,601	0,601
09.04.2025 23	24,00	50,09	43,47	6,62	92,595	92,551	0,044	0,335	0,280	0,612	0,612
10.04.2025 23	24,00	49,64	43,07	6,57	92,527	92,535	-0,008	0,335	0,279	0,607	0,607
11.04.2025 23	24,00	49,50	42,93	6,57	92,507	92,539	-0,032	0,335	0,279	0,608	0,609
12.04.2025 23	24,00	49,43	42,84	6,59	92,512	92,542	-0,030	0,335	0,279	0,609	0,609
13.04.2025 23	23,47	48,70	42,28	6,42	92,148	92,170	-0,022	0,335	0,280	0,591	0,592
14.04.2025 23	24,00	48,44	42,08	6,36	91,838	91,691	0,147	0,335	0,279	0,584	0,582
15.04.2025 23	9,55	34,54	32,97	1,57	37,787	37,993	-0,206	0,235	0,217	0,243	0,256
16.04.2025 23	0,00	18,84	16,07	2,77	0,290	0,476	-0,186	0,257	0,262	0,001	0,002
17.04.2025 23	0,00	17,58	15,46	2,12	0,116	0,217	-0,101	0,217	0,222	0,001	0,001
Среднее	18,21	45,78	39,04	6,74	73,609	73,491	0,118	0,339	0,296	0,486	0,486
Итого	491,80				1987,455	1984,266	3,189			13,113	13,121

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	76829,102	66024,951	332,924
20.04.2025	78816,557	68009,217	346,037

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru