

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3

Номер прибора: 2200078

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	53,02	44,41	8,61	80,603	80,373	0,230	3,906	3,385	0,694	0,692
21.12.2024 23	24,00	53,79	45,03	8,76	80,567	80,317	0,251	3,906	3,385	0,706	0,704
22.12.2024 23	24,00	52,14	43,95	8,19	80,793	80,170	0,623	3,895	3,365	0,661	0,657
23.12.2024 23	20,78	50,46	42,05	8,41	70,298	70,296	0,002	3,926	3,477	0,584	0,585
24.12.2024 23	21,90	49,71	42,20	7,51	81,325	81,654	-0,329	3,936	3,406	0,611	0,613
25.12.2024 23	23,10	52,19	44,23	7,96	81,198	81,490	-0,292	3,834	3,314	0,646	0,649
26.12.2024 23	21,78	51,03	43,18	7,85	81,116	81,414	-0,297	3,804	3,283	0,636	0,639
27.12.2024 23	24,00	53,06	44,59	8,47	81,006	81,348	-0,343	3,895	3,365	0,686	0,689
28.12.2024 23	24,00	52,84	44,23	8,61	80,944	81,341	-0,397	3,895	3,375	0,696	0,700
29.12.2024 23	24,00	54,16	45,12	9,04	81,131	81,160	-0,029	3,895	3,365	0,732	0,733
30.12.2024 23	24,00	52,67	44,21	8,46	81,187	81,516	-0,329	3,885	3,355	0,687	0,690
31.12.2024 23	24,00	53,42	44,68	8,74	81,190	81,456	-0,266	3,885	3,355	0,709	0,712
01.01.2025 23	24,00	53,00	44,66	8,34	81,216	81,410	-0,194	3,885	3,355	0,677	0,679
02.01.2025 23	24,00	51,67	43,68	7,99	81,250	81,317	-0,067	3,885	3,365	0,649	0,651
03.01.2025 23	24,00	52,03	44,02	8,01	81,113	81,356	-0,243	3,895	3,365	0,650	0,652
04.01.2025 23	24,00	51,87	43,93	7,94	81,269	81,266	0,003	3,885	3,365	0,645	0,645
05.01.2025 23	24,00	52,77	44,34	8,43	81,245	81,512	-0,266	3,885	3,355	0,685	0,687
06.01.2025 23	24,00	54,68	45,56	9,12	81,178	81,456	-0,277	3,885	3,355	0,740	0,743
07.01.2025 23	24,00	52,82	44,51	8,31	81,162	81,433	-0,271	3,885	3,355	0,674	0,678
08.01.2025 23	24,00	53,02	44,61	8,41	81,129	81,366	-0,237	3,875	3,355	0,682	0,684
09.01.2025 23	24,00	53,50	45,07	8,43	81,120	81,379	-0,259	3,875	3,345	0,683	0,685
10.01.2025 23	22,52	50,34	42,77	7,57	81,098	81,319	-0,221	3,875	3,355	0,613	0,616
11.01.2025 23	24,00	52,30	44,27	8,03	80,965	81,073	-0,108	3,875	3,345	0,650	0,651
12.01.2025 23	24,00	52,66	44,43	8,23	80,948	81,135	-0,188	3,875	3,345	0,666	0,668
13.01.2025 23	24,00	52,42	44,40	8,02	80,957	81,161	-0,204	3,885	3,355	0,649	0,651
14.01.2025 23	24,00	54,07	45,33	8,74	80,910	81,076	-0,166	3,875	3,345	0,707	0,709
15.01.2025 23	22,10	51,56	43,38	8,18	80,906	81,058	-0,152	3,875	3,345	0,661	0,663
16.01.2025 23	24,00	53,98	44,93	9,05	80,825	80,973	-0,147	3,875	3,345	0,732	0,734
17.01.2025 23	24,00	53,47	44,69	8,78	80,797	80,971	-0,174	3,865	3,345	0,709	0,710
18.01.2025 23	24,00	53,33	44,65	8,68	81,094	80,800	0,294	3,865	3,334	0,704	0,702
19.01.2025 23	24,00	51,80	43,62	8,18	81,016	81,236	-0,220	3,875	3,345	0,663	0,665
Среднее	23,62	52,57	44,22	8,36	80,695	80,833	-0,138	3,882	3,358	0,674	0,675
Итого	732,18				2501,556	2505,831	-4,275			20,885	20,935

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	69315,883	58521,148	270,029
19.01.2025	71817,439	61026,979	290,914

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru