

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4

Номер прибора: 1600650

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	54,23	44,52	9,71	151,117	151,740	-0,623	6,108	5,608	1,467	1,475
21.01.2025 23	24,00	53,51	44,13	9,38	151,081	151,725	-0,644	6,108	5,608	1,416	1,422
22.01.2025 23	24,00	55,50	45,41	10,09	150,984	151,564	-0,580	6,108	5,608	1,522	1,528
23.01.2025 23	24,00	54,61	44,95	9,66	150,970	151,514	-0,544	6,108	5,608	1,457	1,464
24.01.2025 23	24,00	54,86	45,30	9,56	151,473	152,015	-0,542	6,108	5,608	1,447	1,453
25.01.2025 23	24,00	51,52	42,97	8,55	149,958	150,474	-0,516	6,108	5,608	1,282	1,288
26.01.2025 23	24,00	54,15	44,83	9,32	149,821	150,324	-0,503	6,108	5,608	1,395	1,401
27.01.2025 23	24,00	54,51	44,91	9,60	149,784	150,289	-0,505	6,108	5,608	1,438	1,443
28.01.2025 23	24,00	55,42	45,51	9,91	149,688	150,191	-0,503	6,108	5,608	1,482	1,487
29.01.2025 23	24,00	54,60	44,96	9,64	149,641	150,147	-0,506	6,108	5,608	1,441	1,446
30.01.2025 23	24,00	53,71	44,39	9,32	149,664	150,153	-0,488	6,108	5,608	1,393	1,399
31.01.2025 23	24,00	51,81	42,15	9,66	127,193	127,519	-0,327	6,108	5,608	1,218	1,220
01.02.2025 23	24,00	54,79	45,45	9,34	157,514	158,305	-0,791	6,108	5,608	1,470	1,479
02.02.2025 23	24,00	54,89	45,74	9,15	157,073	157,968	-0,896	6,108	5,608	1,436	1,447
03.02.2025 23	24,00	51,86	43,73	8,13	157,047	157,940	-0,893	6,108	5,608	1,276	1,284
04.02.2025 23	24,00	48,38	40,15	8,23	111,096	111,447	-0,351	6,108	5,608	1,034	1,034
05.02.2025 23	24,00	53,11	41,58	11,53	135,660	136,192	-0,533	6,108	5,608	1,333	1,337
06.02.2025 23	24,00	55,23	45,58	9,65	159,551	160,365	-0,814	6,108	5,608	1,537	1,546
07.02.2025 23	24,00	56,04	45,99	10,05	158,756	159,643	-0,888	6,108	5,608	1,594	1,604
08.02.2025 23	24,00	55,25	45,35	9,90	158,573	159,480	-0,907	6,108	5,608	1,568	1,579
09.02.2025 23	24,00	54,98	45,01	9,97	158,575	159,374	-0,799	6,108	5,608	1,578	1,587
10.02.2025 23	24,00	55,77	45,59	10,18	158,414	159,216	-0,803	6,108	5,608	1,613	1,622
11.02.2025 23	24,00	56,18	45,96	10,22	158,332	159,161	-0,829	6,108	5,608	1,617	1,628
12.02.2025 23	24,00	55,93	45,89	10,04	158,155	159,018	-0,863	6,108	5,608	1,587	1,597
13.02.2025 23	24,00	56,32	46,27	10,05	157,958	158,903	-0,945	6,108	5,608	1,586	1,597
14.02.2025 23	24,00	56,44	46,42	10,02	157,761	158,743	-0,983	6,108	5,608	1,578	1,589
15.02.2025 23	24,00	55,36	45,84	9,52	157,795	158,773	-0,978	6,108	5,608	1,502	1,513
16.02.2025 23	24,00	54,22	45,04	9,18	157,529	158,570	-1,042	6,108	5,608	1,446	1,456
17.02.2025 23	24,00	55,02	45,10	9,92	157,378	158,417	-1,039	6,108	5,608	1,559	1,571
Среднее	24,00	54,42	44,78	9,64	151,674	152,385	-0,711	6,108	5,608	1,458	1,465
Итого	696,00				4398,539	4419,171	-20,632			42,271	42,497

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	75365,578	75363,516	696,598
17.02.2025	79764,117	79782,687	738,869

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru