

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.04.2022 по 21.05.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74021

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2022	24,00	56,04	48,85	7,19	19,840	19,220	0,620	4,000	3,500	0,620	0,168
22.04.2022	24,00	56,84	49,20	7,64	19,170	19,320	-0,150	4,000	3,500	-0,150	0,139
23.04.2022	24,00	58,55	50,49	8,06	15,740	15,290	0,450	4,000	3,500	0,450	0,142
24.04.2022	24,00	56,33	49,37	6,96	19,200	19,160	0,040	4,000	3,500	0,040	0,135
25.04.2022	24,00	58,61	50,90	7,71	15,910	15,520	0,390	4,000	3,500	0,390	0,134
26.04.2022	24,00	55,49	48,68	6,81	19,040	19,670	-0,630	4,000	3,500	-0,630	0,103
27.04.2022	24,00	57,81	50,56	7,25	19,030	19,560	-0,530	4,000	3,500	-0,530	0,117
28.04.2022	24,00	57,20	49,87	7,33	15,940	15,570	0,370	4,000	3,500	0,370	0,131
29.04.2022	24,00	56,99	49,78	7,21	19,080	19,730	-0,650	4,000	3,500	-0,650	0,113
30.04.2022	24,00	56,22	49,19	7,03	19,230	19,640	-0,410	4,000	3,500	-0,410	0,117
01.05.2022	24,00	58,33	50,68	7,65	19,480	19,670	-0,190	4,000	3,500	-0,190	0,139
02.05.2022	24,00	56,81	49,44	7,37	15,780	15,650	0,130	4,000	3,500	0,130	0,119
03.05.2022	24,00	55,57	48,41	7,16	19,500	19,440	0,060	4,000	3,500	0,060	0,143
04.05.2022	24,00	57,07	49,77	7,30	19,140	19,200	-0,060	4,000	3,500	-0,060	0,138
05.05.2022	24,00	58,17	50,39	7,78	16,070	15,320	0,750	4,000	3,500	0,750	0,153
06.05.2022	24,00	59,75	51,34	8,41	15,750	15,590	0,160	4,000	3,500	0,160	0,138
07.05.2022	24,00	55,97	48,79	7,18	19,450	19,590	-0,140	4,000	3,500	-0,140	0,129
08.05.2022	24,00	55,48	48,42	7,06	19,750	19,420	0,330	4,000	3,500	0,330	0,152
09.05.2022	24,00	55,99	48,88	7,11	19,390	19,410	-0,020	4,000	3,500	-0,020	0,135
10.05.2022	24,00	56,25	48,87	7,38	16,180	15,460	0,720	4,000	3,500	0,720	0,145
11.05.2022	24,00	57,13	49,67	7,46	19,500	19,720	-0,220	4,000	3,500	-0,220	0,135
12.05.2022	24,00	56,13	48,91	7,22	19,300	19,680	-0,380	4,000	3,500	-0,380	0,123
13.05.2022	24,00	58,13	50,31	7,82	19,230	19,790	-0,560	4,000	3,500	-0,560	0,127
14.05.2022	24,00	58,58	50,74	7,84	16,350	15,490	0,860	4,000	3,500	0,860	0,161
15.05.2022	24,00	56,54	49,16	7,38	19,890	19,410	0,480	4,000	3,500	0,480	0,164
16.05.2022	24,00	56,10	49,21	6,89	19,240	19,610	-0,370	4,000	3,500	-0,370	0,118
17.05.2022	24,00	57,68	50,31	7,37	15,800	15,540	0,260	4,000	3,500	0,260	0,123
18.05.2022	24,00	55,03	48,24	6,79	18,940	19,380	-0,440	4,000	3,500	-0,440	0,111
19.05.2022	24,00	56,13	48,97	7,16	18,840	19,500	-0,660	4,000	3,500	-0,660	0,109
20.05.2022	24,00	58,08	50,23	7,85	18,890	19,440	-0,550	4,000	3,500	-0,550	0,125
21.05.2022	24,00	57,23	49,76	7,47	19,220	19,340	-0,120	4,000	3,500	-0,120	0,136
Среднее	24,00	56,98	49,59	7,38	18,318	18,333	-0,015	4,000	3,500	-0,015	0,133
Итого	744,00				567,870	568,330	-0,460			-0,460	4,122

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru