

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.08.2022 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.08.2022 23	5,88	57,32	51,98	5,34	5,392	5,620	-0,228	0,588	0,539	0,019
24.08.2022 23	24,00	57,45	53,43	4,02	11,305	20,840	-9,535	0,588	0,539	-0,363
25.08.2022 23	24,00	59,17	51,26	7,91	16,010	15,590	0,420	0,588	0,539	0,139
26.08.2022 23	24,00	57,18	48,85	8,33	12,391	12,910	-0,519	0,588	0,539	0,080
27.08.2022 23	24,00	57,45	47,77	9,68	11,884	11,250	0,634	0,588	0,539	0,133
28.08.2022 23	24,00	57,30	48,48	8,82	12,880	11,640	1,240	0,588	0,539	0,158
29.08.2022 23	24,00	57,75	48,55	9,20	12,612	11,970	0,642	0,588	0,539	0,137
30.08.2022 23	24,00	56,34	47,98	8,36	13,220	12,490	0,730	0,588	0,539	0,136
31.08.2022 23	24,00	57,45	48,69	8,76	13,670	12,430	1,240	0,588	0,539	0,163
01.09.2022 23	24,00	58,65	49,42	9,23	13,310	12,400	0,910	0,588	0,539	0,154
02.09.2022 23	24,00	58,92	50,82	8,10	13,317	12,710	0,607	0,588	0,539	0,129
03.09.2022 23	24,00	59,28	51,66	7,62	16,940	17,060	-0,120	0,588	0,539	0,121
04.09.2022 23	24,00	56,40	49,69	6,72	16,860	16,980	-0,120	0,588	0,539	0,105
05.09.2022 23	24,00	58,95	51,00	7,95	16,810	17,080	-0,270	0,588	0,539	0,119
06.09.2022 23	24,00	58,66	50,64	8,02	16,820	17,000	-0,180	0,588	0,539	0,124
07.09.2022 23	24,00	58,58	50,34	8,24	16,890	16,640	0,250	0,588	0,539	0,143
08.09.2022 23	24,00	57,72	49,64	8,08	16,600	16,670	-0,070	0,588	0,539	0,128
09.09.2022 23	24,00	59,15	51,73	7,41	15,514	15,890	-0,376	0,588	0,539	0,098
10.09.2022 23	24,00	61,00	54,12	6,88	26,505	23,320	3,185	0,588	0,539	0,309
11.09.2022 23	24,00	58,86	52,25	6,61	26,160	21,670	4,490	0,588	0,539	0,354
12.09.2022 23	24,00	58,17	51,90	6,27	25,830	21,790	4,040	0,588	0,539	0,324
13.09.2022 23	24,00	58,63	52,17	6,46	25,390	21,820	3,570	0,588	0,539	0,307
14.09.2022 23	24,00	60,25	53,35	6,90	25,540	21,560	3,980	0,588	0,539	0,341
15.09.2022 23	24,00	58,16	51,54	6,62	25,110	21,680	3,430	0,588	0,539	0,302
16.09.2022 23	24,00	58,38	51,87	6,51	25,020	21,700	3,320	0,588	0,539	0,294
17.09.2022 23	24,00	59,15	52,62	6,54	25,600	21,210	4,390	0,588	0,539	0,346
18.09.2022 23	24,00	58,64	52,41	6,23	25,820	21,020	4,800	0,588	0,539	0,358
19.09.2022 23	24,00	58,90	51,44	7,46	21,350	17,500	3,850	0,588	0,539	0,309
20.09.2022 23	24,00	58,51	50,05	8,47	18,980	14,900	4,080	0,588	0,539	0,317
Среднее	22,60	58,36	50,89	7,47	18,060	16,178	1,280	0,569	0,521	0,176
Итого	677,88				523,730	485,340	38,390			5,283

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
22.08.2022	-	-	-
20.09.2022	523,730	485,340	5,283

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru