

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 102920

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	53,92	44,40	9,52	171,982	171,660	0,323	4,578	3,959	1,635	1,633
21.01.2025 23	24,00	53,20	44,01	9,19	172,109	171,722	0,388	4,581	3,961	1,580	1,577
22.01.2025 23	24,00	55,19	45,34	9,85	172,034	171,639	0,395	4,583	3,965	1,693	1,690
23.01.2025 23	24,00	54,18	44,77	9,42	172,105	171,675	0,430	4,584	3,966	1,620	1,617
24.01.2025 23	24,00	54,57	45,24	9,33	172,820	172,669	0,151	4,583	3,955	1,611	1,611
25.01.2025 23	24,00	51,12	42,83	8,29	171,690	171,617	0,073	4,586	3,966	1,422	1,422
26.01.2025 23	24,00	53,91	44,83	9,08	171,734	171,433	0,301	4,586	3,968	1,559	1,557
27.01.2025 23	24,00	54,15	45,26	8,89	171,916	138,915	33,001	4,586	3,967	1,592	1,235
28.01.2025 23	24,00	55,08	45,48	9,60	171,945	171,546	0,399	4,585	3,967	1,650	1,647
29.01.2025 23	24,00	54,25	45,04	9,21	172,090	70,411	101,679	4,588	3,968	1,601	0,649
30.01.2025 23	24,00	53,41	44,38	9,04	172,126	0,000	172,126	4,589	3,968	1,548	0,000
31.01.2025 23	24,00	53,75	36,14	17,61	145,971	0,000	145,971	4,593	3,987	1,363	0,000
01.02.2025 23	24,00	54,22	45,27	8,96	170,294	97,888	72,406	4,585	3,979	1,597	0,877
02.02.2025 23	24,00	54,57	45,52	9,05	170,411	0,000	170,411	4,583	3,986	1,580	0,000
03.02.2025 23	24,00	51,63	44,70	6,93	170,715	0,000	170,715	4,583	3,975	1,420	0,000
04.02.2025 23	24,00	53,36	43,55	9,80	123,699	120,026	3,673	4,618	4,022	1,113	1,176
05.02.2025 23	24,00	54,45	44,68	9,77	138,997	116,204	22,793	4,635	4,035	1,422	1,135
06.02.2025 23	24,00	54,92	44,83	10,10	169,815	0,000	169,815	4,634	4,026	1,704	0,000
07.02.2025 23	24,00	55,79	44,64	11,15	169,905	0,000	169,905	4,628	4,034	1,771	0,000
08.02.2025 23	24,00	55,00	44,34	10,65	169,964	0,000	169,964	4,626	4,020	1,741	0,000
09.02.2025 23	24,00	54,71	44,48	10,23	170,021	0,000	170,021	4,620	4,006	1,753	0,000
10.02.2025 23	24,00	55,45	45,08	10,37	170,036	0,000	170,036	4,618	4,025	1,778	0,000
11.02.2025 23	24,00	55,85	45,24	10,61	170,151	0,000	170,151	4,617	4,021	1,780	0,000
12.02.2025 23	24,00	55,59	45,37	10,22	170,165	0,000	170,165	4,614	4,012	1,750	0,000
13.02.2025 23	24,00	55,96	45,69	10,28	170,133	0,000	170,133	4,614	4,009	1,745	0,000
14.02.2025 23	24,00	56,10	45,51	10,59	170,117	0,000	170,117	4,612	4,022	1,746	0,000
15.02.2025 23	24,00	55,07	44,97	10,10	170,217	0,000	170,217	4,617	3,997	1,672	0,000
16.02.2025 23	24,00	54,02	43,96	10,05	170,259	0,000	170,259	4,614	4,013	1,626	0,000
17.02.2025 23	24,00	54,80	44,18	10,61	170,190	0,000	170,190	4,608	4,005	1,753	0,000
Среднее	24,00	54,42	44,47	9,95	167,366	66,117	101,248	4,602	3,993	1,615	0,615
Итого	696,00				4853,610	1917,404	2936,206			46,828	17,827

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	13392,744	13404,222	150,302
17.02.2025	18246,354	15321,626	197,130

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru