

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 102920

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,35	44,72	9,63	176,793	0,000	176,793	0,452	0,387	1,600	0,000
23.03.2025 23	24,00	54,92	45,16	9,76	177,075	0,000	177,075	0,452	0,388	1,622	0,000
24.03.2025 23	24,00	52,00	41,44	10,56	176,984	0,000	176,984	0,432	0,350	1,455	0,000
25.03.2025 23	24,00	49,33	42,30	7,03	176,058	0,000	176,058	0,415	0,352	1,295	0,000
26.03.2025 23	24,00	50,26	42,79	7,48	174,879	0,000	174,879	0,415	0,352	1,299	0,000
27.03.2025 23	24,00	53,82	48,75	5,07	190,335	85,053	105,282	0,421	0,337	1,462	0,432
28.03.2025 23	24,00	52,54	45,63	6,91	184,934	184,824	0,110	0,426	0,338	1,279	1,277
29.03.2025 23	24,00	27,62	28,69	-1,07	6,306	6,271	0,035	0,467	0,469	0,001	-0,007
30.03.2025 23	24,00	23,68	27,63	-3,95	5,875	5,842	0,033	0,461	0,463	-0,011	-0,023
31.03.2025 23	24,00	43,58	37,61	5,97	112,537	112,450	0,087	0,421	0,351	0,676	0,672
01.04.2025 23	24,00	50,72	43,41	7,31	179,926	179,924	0,002	0,424	0,357	1,314	1,314
02.04.2025 23	24,00	50,16	42,99	7,17	74,612	74,453	0,159	0,419	0,354	0,535	0,534
03.04.2025 23	24,00	44,85	38,74	6,11	174,572	174,413	0,159	0,419	0,353	1,050	1,066
04.04.2025 23	24,00	48,78	41,52	7,26	141,409	141,151	0,258	0,408	0,344	1,026	1,025
05.04.2025 23	24,00	50,30	42,88	7,42	178,772	178,599	0,173	0,407	0,342	1,326	1,325
06.04.2025 23	24,00	49,73	42,51	7,22	179,144	179,054	0,090	0,407	0,341	1,293	1,293
07.04.2025 23	24,00	50,48	43,33	7,15	179,175	179,307	-0,131	0,409	0,343	1,281	1,282
08.04.2025 23	24,00	50,61	43,21	7,40	178,907	179,211	-0,304	0,407	0,341	1,324	1,326
09.04.2025 23	24,00	50,98	43,13	7,85	178,980	179,216	-0,236	0,407	0,341	1,405	1,407
10.04.2025 23	24,00	50,42	42,64	7,77	179,115	179,350	-0,235	0,406	0,340	1,392	1,394
11.04.2025 23	24,00	50,22	42,49	7,73	179,280	179,503	-0,223	0,406	0,340	1,386	1,388
12.04.2025 23	24,00	50,33	42,45	7,88	179,390	179,608	-0,218	0,406	0,340	1,414	1,416
13.04.2025 23	24,00	49,64	41,97	7,67	179,480	179,697	-0,217	0,406	0,340	1,377	1,379
14.04.2025 23	24,00	48,95	41,64	7,30	178,234	178,527	-0,292	0,406	0,340	1,301	1,304
15.04.2025 23	24,00	50,10	42,29	7,81	84,584	84,627	-0,044	0,403	0,339	0,662	0,661
16.04.2025 23	24,00	17,59	18,24	-0,65	0,298	0,232	0,066	0,276	0,277	-0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	14,07	13,71	0,36	0,000	0,000	0,000	0,341	0,343	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	15,02	14,13	0,89	0,000	0,000	0,000	0,302	0,304	0,000	0,000
Среднее	24,00	44,82	38,79	6,04	136,702	101,475	35,226	0,408	0,352	1,027	0,731
Итого	672,00				3827,653	2841,311	986,342			28,763	20,464

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	23494,158	16265,990	246,911
20.04.2025	27321,811	19107,301	275,674

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru