

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30

Номер прибора: 1601129

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	62,52	44,75	17,77	147,017	146,970	0,047	0,508	0,502	2,607	2,610
23.03.2025 23	24,00	58,62	42,88	15,74	146,601	146,505	0,095	0,519	0,512	2,303	2,306
24.03.2025 23	24,00	56,07	41,37	14,70	144,841	144,745	0,095	0,503	0,497	2,136	2,138
25.03.2025 23	24,00	56,14	41,88	14,26	148,691	148,664	0,027	0,522	0,516	2,116	2,120
26.03.2025 23	24,00	53,11	40,64	12,47	149,134	149,111	0,023	0,515	0,509	1,857	1,859
27.03.2025 23	24,00	52,70	40,65	12,05	148,389	148,362	0,027	0,493	0,487	1,784	1,786
28.03.2025 23	24,00	49,17	38,76	10,41	148,192	148,164	0,028	0,533	0,527	1,540	1,542
29.03.2025 23	24,00	35,67	34,02	1,65	59,225	59,258	-0,033	0,341	0,342	0,560	0,561
30.03.2025 23	24,00	26,16	26,57	-0,41	25,525	25,557	-0,032	0,336	0,339	0,233	0,234
31.03.2025 23	24,00	53,34	40,78	12,56	148,864	148,751	0,113	0,526	0,520	1,866	1,867
01.04.2025 23	24,00	54,27	41,56	12,71	149,084	149,057	0,027	0,511	0,505	1,890	1,893
02.04.2025 23	24,00	36,84	34,08	2,76	68,092	68,158	-0,066	0,425	0,425	0,662	0,665
03.04.2025 23	24,00	42,48	34,55	7,93	115,713	115,664	0,048	0,480	0,476	1,292	1,293
04.04.2025 23	23,98	55,00	41,79	13,21	151,981	151,958	0,023	0,524	0,518	2,003	2,006
05.04.2025 23	24,00	54,60	41,34	13,26	150,408	150,399	0,010	0,500	0,493	1,992	1,996
06.04.2025 23	24,00	56,60	42,51	14,09	149,866	149,832	0,034	0,513	0,507	2,108	2,111
07.04.2025 23	24,00	45,74	37,37	8,37	125,623	125,495	0,129	0,502	0,497	1,308	1,309
08.04.2025 23	24,00	50,83	39,16	11,67	150,914	150,872	0,042	0,531	0,525	1,757	1,761
09.04.2025 23	24,00	60,23	43,78	16,45	150,127	150,106	0,021	0,524	0,517	2,466	2,469
10.04.2025 23	24,00	61,57	44,55	17,02	149,892	149,862	0,030	0,511	0,504	2,548	2,551
11.04.2025 23	24,00	61,23	44,40	16,83	147,852	147,794	0,058	0,545	0,538	2,484	2,487
12.04.2025 23	24,00	59,49	43,37	16,12	147,945	147,941	0,004	0,527	0,520	2,381	2,385
13.04.2025 23	24,00	57,23	41,99	15,24	148,137	148,108	0,029	0,521	0,515	2,253	2,257
14.04.2025 23	24,00	58,60	43,32	15,28	152,259	152,250	0,010	0,531	0,524	2,320	2,325
15.04.2025 23	24,00	36,51	32,27	4,24	55,262	55,266	-0,004	0,276	0,276	0,802	0,804
16.04.2025 23	24,00	19,69	19,45	0,24	0,000	0,000	0,000	0,107	0,110	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,22	18,08	0,14	0,000	0,000	0,000	0,105	0,108	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,36	38,37	10,99	121,468	121,439	0,029	0,460	0,456	1,677	1,679
Итого	647,98				3279,633	3278,848	0,786			45,268	45,335

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	157411,287	157105,776	2334,254
20.04.2025	160690,921	160384,624	2379,522

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru