

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 66

Номер прибора: 1900982

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	59,56	42,50	17,06	17,647	20,998	-3,351	0,600	0,550	0,301	0,358
23.03.2025 23	24,00	56,01	40,69	15,32	17,569	19,018	-1,449	0,600	0,550	0,269	0,297
24.03.2025 23	24,00	53,60	39,32	14,28	17,136	15,892	1,244	0,600	0,550	0,245	0,227
25.03.2025 23	24,00	53,80	39,84	13,96	17,589	16,028	1,561	0,600	0,550	0,245	0,223
26.03.2025 23	24,00	51,06	38,69	12,37	17,522	18,489	-0,967	0,600	0,550	0,217	0,226
27.03.2025 23	24,00	50,74	38,80	11,94	17,417	18,159	-0,742	0,600	0,550	0,208	0,215
28.03.2025 23	24,00	47,44	37,22	10,22	17,383	18,090	-0,707	0,600	0,550	0,177	0,183
29.03.2025 23	24,00	36,18	32,46	3,72	6,269	6,296	-0,027	0,600	0,550	0,066	0,066
30.03.2025 23	24,00	26,40	24,32	2,08	2,479	2,250	0,229	0,600	0,550	0,027	0,024
31.03.2025 23	24,00	50,88	38,65	12,23	17,584	15,996	1,588	0,600	0,550	0,215	0,196
01.04.2025 23	24,00	52,13	39,61	12,52	17,553	15,950	1,603	0,600	0,550	0,219	0,199
02.04.2025 23	24,00	36,61	31,08	5,53	7,468	6,795	0,673	0,600	0,550	0,078	0,071
03.04.2025 23	24,00	40,95	31,74	9,21	13,328	39,817	-26,489	0,600	0,550	0,150	0,466
04.04.2025 23	24,00	52,55	39,48	13,07	17,797	20,448	-2,651	0,600	0,550	0,232	0,267
05.04.2025 23	24,00	52,22	39,09	13,13	17,602	20,331	-2,729	0,600	0,550	0,231	0,267
06.04.2025 23	24,00	54,00	40,06	13,94	17,577	35,182	-17,605	0,600	0,550	0,245	0,486
07.04.2025 23	24,00	44,54	35,45	9,09	14,417	13,941	0,476	0,600	0,550	0,152	0,147
08.04.2025 23	24,00	48,66	36,98	11,68	17,492	17,625	-0,133	0,600	0,550	0,204	0,207
09.04.2025 23	24,00	57,13	40,88	16,25	17,530	21,241	-3,711	0,600	0,550	0,284	0,343
10.04.2025 23	24,00	58,60	41,60	17,00	17,547	15,819	1,728	0,600	0,550	0,298	0,268
11.04.2025 23	24,00	58,30	41,37	16,93	17,225	15,513	1,712	0,600	0,550	0,291	0,262
12.04.2025 23	24,00	56,48	40,25	16,23	17,152	15,509	1,643	0,600	0,550	0,278	0,252
13.04.2025 23	24,00	54,46	39,16	15,30	17,090	18,316	-1,226	0,600	0,550	0,261	0,282
14.04.2025 23	24,00	56,04	40,36	15,68	17,412	20,937	-3,525	0,600	0,550	0,273	0,322
15.04.2025 23	24,00	36,92	31,63	5,29	6,149	8,046	-1,897	0,600	0,550	0,093	0,122
16.04.2025 23	24,00	18,07	20,12	-2,05	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	19,54	18,61	0,93	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,14	19,50	0,64	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,54	35,70	10,84	13,641	15,596	-1,955	0,600	0,550	0,188	0,213
Итого	672,00				381,934	436,686	-54,752			5,259	5,977

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	45542,101	6982,647	53,743	99,642
18.04.2025 23	45924,035	7419,333	59,002	105,619

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru