

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 66

Номер прибора: 1900982

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	15,10	15,87	-0,77	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
23.10.2024 23	24,00	15,87	16,55	-0,68	0,010	0,000	0,010	6,118	5,608	0,000	0,000
24.10.2024 23	24,00	15,05	15,34	-0,29	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
25.10.2024 23	24,00	14,53	15,01	-0,48	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
26.10.2024 23	24,00	15,00	15,91	-0,91	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	14,39	15,09	-0,70	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	13,15	13,81	-0,66	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
29.10.2024 23	24,00	13,81	14,44	-0,63	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
30.10.2024 23	24,00	16,16	17,14	-0,98	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
31.10.2024 23	24,00	15,74	16,54	-0,80	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
01.11.2024 23	24,00	15,72	15,99	-0,27	0,190	0,010	0,180	6,118	5,608	-0,000	0,000
02.11.2024 23	24,00	29,11	24,78	4,33	9,223	8,289	0,934	6,118	5,608	0,102	0,091
03.11.2024 23	24,00	55,10	50,13	4,97	79,897	72,558	7,339	6,118	5,608	0,311	0,283
04.11.2024 23	24,00	59,84	56,89	2,95	99,639	89,781	9,858	6,118	5,608	0,296	0,267
05.11.2024 23	24,00	60,45	57,65	2,80	91,276	82,283	8,993	6,118	5,608	0,258	0,233
06.11.2024 23	24,00	49,00	46,50	2,50	57,211	51,804	5,407	6,118	5,608	0,167	0,152
07.11.2024 23	24,00	14,84	17,97	-3,13	16398,807	0,000	16398,807	6,118	5,608	-48,827	0,000
08.11.2024 23	24,00	20,12	19,04	1,08	15629,469	0,489	15628,980	6,118	5,608	-28,994	0,000
09.11.2024 23	24,00	15,25	17,09	-1,84	0,010	0,000	0,010	6,118	5,608	0,000	0,000
10.11.2024 23	24,00	15,79	17,14	-1,35	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2024 23	24,00	14,23	15,34	-1,11	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2024 23	24,00	13,65	14,81	-1,16	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2024 23	24,00	13,58	14,97	-1,39	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2024 23	24,00	32,10	25,97	6,13	1254,952	8,874	1246,078	6,118	5,608	23,175	0,116
15.11.2024 23	24,00	52,64	41,68	10,96	32,241	47,393	-15,152	6,118	5,608	0,276	0,330
16.11.2024 23	24,00	54,04	49,42	4,62	71,985	87,449	-15,464	6,118	5,608	0,326	0,392
17.11.2024 23	24,00	15,91	19,33	-3,42	169,235	0,000	169,235	6,118	5,608	-0,680	0,000
18.11.2024 23	24,00	32,53	26,38	6,15	1157,645	446,922	710,723	6,118	5,608	32,947	9,960
19.11.2024 23	24,00	56,03	42,65	13,38	20,623	18,260	2,363	6,118	5,608	0,276	0,245
20.11.2024 23	24,00	55,02	41,57	13,45	19,185	16,989	2,196	6,118	5,608	0,258	0,228
21.11.2024 23	24,00	45,93	36,79	9,14	18,526	16,133	2,393	6,118	5,608	0,175	0,153
22.11.2024 23	24,00	52,66	40,88	11,78	21,270	18,839	2,431	6,118	5,608	0,250	0,222
23.11.2024 23	24,00	40,93	34,44	6,49	20,540	18,236	2,304	6,118	5,608	0,136	0,121
24.11.2024 23	24,00	55,29	42,00	13,29	21,358	18,939	2,419	6,118	5,608	0,283	0,251
Среднее	24,00	29,96	27,21	2,75	1034,509	29,507	1005,001	6,118	5,608	-0,567	0,384
Итого	816,00				35173,292	1003,248	34170,044			-19,264	13,043

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.10.2024 23	8201,080	2739,736	38,883	35,062
24.11.2024 23	43374,372	3742,984	19,619	48,105

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 02.11.2024 по 06.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 66

Номер прибора: 1900982

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
02.11.2024 23	24,00	29,11	24,78	4,33	9,223	8,289	0,934	6,118	5,608	0,102	0,091
03.11.2024 23	24,00	55,10	50,13	4,97	79,897	72,558	7,339	6,118	5,608	0,311	0,283
04.11.2024 23	24,00	59,84	56,89	2,95	99,639	89,781	9,858	6,118	5,608	0,296	0,267
05.11.2024 23	24,00	60,45	57,65	2,80	91,276	82,283	8,993	6,118	5,608	0,258	0,233
06.11.2024 23	24,00	49,00	46,50	2,50	57,211	51,804	5,407	6,118	5,608	0,167	0,152
Среднее	24,00	50,70	47,19	3,51	67,449	60,943	6,506	6,118	5,608	0,227	0,205
Итого	120,00				337,246	304,715	32,531			1,135	1,025

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
01.11.2024 23	8201,280	2739,746	38,883	35,062
06.11.2024 23	8538,526	3044,461	40,018	36,087

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 15.11.2024 по 16.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 66

Номер прибора: 1900982

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
15.11.2024 23	24,00	52,64	41,68	10,96	32,241	47,393	-15,152	6,118	5,608	0,276	0,330
16.11.2024 23	24,00	54,04	49,42	4,62	71,985	87,449	-15,464	6,118	5,608	0,326	0,392
Среднее	24,00	53,34	45,55	7,79	52,113	67,421	-15,308	6,118	5,608	0,301	0,361
Итого	48,00				104,226	134,842	-30,616			0,602	0,722

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
14.11.2024 23	41821,764	3053,824	-14,627	36,204
16.11.2024 23	41925,990	3188,666	-14,026	36,926

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 66

Номер прибора: 1900982

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
19.11.2024 23	24,00	56,03	42,65	13,38	20,623	18,260	2,363	6,118	5,608	0,276	0,245
20.11.2024 23	24,00	55,02	41,57	13,45	19,185	16,989	2,196	6,118	5,608	0,258	0,228
21.11.2024 23	24,00	45,93	36,79	9,14	18,526	16,133	2,393	6,118	5,608	0,175	0,153
22.11.2024 23	24,00	52,66	40,88	11,78	21,270	18,839	2,431	6,118	5,608	0,250	0,222
23.11.2024 23	24,00	40,93	34,44	6,49	20,540	18,236	2,304	6,118	5,608	0,136	0,121
24.11.2024 23	24,00	55,29	42,00	13,29	21,358	18,939	2,419	6,118	5,608	0,283	0,251
Среднее	24,00	50,98	39,72	11,26	20,250	17,899	2,351	6,118	5,608	0,230	0,203
Итого	144,00				121,502	107,396	14,106			1,378	1,219

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
18.11.2024 23	43252,870	3635,588	18,241	46,885
24.11.2024 23	43374,372	3742,984	19,619	48,105

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru