

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 70

Номер прибора: 1902179

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	63,23	50,14	13,09	52,640	52,331	0,309	0,588	0,539	0,689	0,684
23.03.2025 23	24,00	59,32	47,77	11,55	52,570	52,191	0,379	0,588	0,539	0,607	0,602
24.03.2025 23	24,00	56,70	45,81	10,89	51,453	51,132	0,321	0,588	0,539	0,566	0,562
25.03.2025 23	24,00	56,79	46,31	10,48	53,703	53,335	0,368	0,588	0,539	0,561	0,558
26.03.2025 23	24,00	53,80	44,54	9,26	53,289	52,610	0,679	0,588	0,539	0,493	0,487
27.03.2025 23	24,00	53,36	44,57	8,79	53,042	52,295	0,747	0,588	0,539	0,466	0,459
28.03.2025 23	24,00	49,80	42,19	7,61	52,568	51,794	0,774	0,588	0,539	0,400	0,394
29.03.2025 23	24,00	37,09	36,14	0,95	18,885	18,742	0,143	0,588	0,539	0,146	0,145
30.03.2025 23	24,00	26,59	25,16	1,43	7,798	7,746	0,052	0,588	0,539	0,069	0,069
31.03.2025 23	24,00	53,87	44,67	9,20	52,834	52,546	0,288	0,588	0,539	0,485	0,482
01.04.2025 23	24,00	54,98	45,63	9,35	52,449	52,187	0,262	0,588	0,539	0,490	0,487
02.04.2025 23	24,00	38,08	36,02	2,06	25,436	26,497	-1,061	0,588	0,539	0,163	0,158
03.04.2025 23	24,00	42,93	36,27	6,66	41,217	41,128	0,089	0,588	0,539	0,352	0,352
04.04.2025 23	24,00	55,61	46,16	9,45	55,155	54,935	0,220	0,588	0,539	0,520	0,518
05.04.2025 23	24,00	55,26	45,64	9,62	55,253	54,686	0,567	0,588	0,539	0,531	0,526
06.04.2025 23	24,00	57,25	46,97	10,28	54,675	54,277	0,398	0,588	0,539	0,562	0,558
07.04.2025 23	24,00	46,54	40,67	5,87	45,497	45,162	0,335	0,588	0,539	0,349	0,347
08.04.2025 23	24,00	51,44	42,98	8,46	55,758	55,731	0,027	0,588	0,539	0,471	0,471
09.04.2025 23	24,00	59,06	40,73	18,33	39,192	39,209	-0,017	0,588	0,539	0,587	0,589
10.04.2025 23	24,00	58,68	29,30	29,38	22,973	23,190	-0,217	0,588	0,539	0,625	0,632
11.04.2025 23	24,00	61,94	49,50	12,44	55,132	55,247	-0,115	0,588	0,539	0,685	0,687
12.04.2025 23	24,00	60,11	48,39	11,72	54,741	54,714	0,027	0,588	0,539	0,641	0,641
13.04.2025 23	24,00	57,87	46,69	11,18	53,625	53,822	-0,197	0,588	0,539	0,599	0,601
14.04.2025 23	24,00	59,37	48,34	11,03	55,472	55,376	0,096	0,588	0,539	0,610	0,609
15.04.2025 23	24,00	38,07	35,94	2,13	19,999	19,998	0,001	0,588	0,539	0,210	0,210
16.04.2025 23	24,00	17,00	19,10	-2,10	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,94	18,73	-0,79	0,134	0,000	0,134	0,588	0,539	-0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,38	17,02	1,36	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,61	40,05	8,56	40,553	40,389	0,165	0,588	0,539	0,424	0,422
Итого	672,00				1135,490	1130,881	4,609			11,876	11,826

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	33450,132	30733,126	444,883	173,468
18.04.2025 23	34585,622	31864,007	456,759	185,294

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru