

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 103

Номер прибора: 801217

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
18.02.2025 23	24,00	57,82	40,63	17,19	96,067	96,066	0,001	1,649	1,649
19.02.2025 23	24,00	59,34	41,31	18,03	95,385	95,385	0,000	1,718	1,718
20.02.2025 23	24,00	58,23	40,49	17,74	93,084	93,085	-0,001	1,649	1,649
21.02.2025 23	24,00	55,98	38,87	17,11	93,147	93,147	0,000	1,592	1,592
22.02.2025 23	24,00	56,07	38,39	17,68	92,053	92,053	0,000	1,625	1,625
23.02.2025 23	24,00	55,96	38,60	17,36	93,791	93,791	0,000	1,626	1,626
24.02.2025 23	24,00	57,41	39,83	17,58	95,135	95,135	0,000	1,670	1,670
25.02.2025 23	24,00	58,39	40,16	18,23	92,599	92,598	0,001	1,686	1,686
26.02.2025 23	24,00	57,34	39,43	17,91	92,116	92,116	0,000	1,647	1,647
27.02.2025 23	24,00	57,57	39,79	17,78	92,275	92,276	-0,001	1,638	1,638
28.02.2025 23	24,00	56,15	39,44	16,71	92,767	92,767	0,000	1,549	1,549
01.03.2025 23	24,00	58,99	41,25	17,74	92,835	92,835	0,000	1,645	1,645
02.03.2025 23	24,00	58,82	41,27	17,55	93,152	93,151	0,001	1,633	1,633
03.03.2025 23	24,00	58,81	41,72	17,09	93,995	93,995	0,000	1,605	1,605
04.03.2025 23	24,00	58,96	42,20	16,76	97,610	97,610	0,000	1,633	1,633
05.03.2025 23	24,00	59,36	42,99	16,37	101,045	101,046	-0,001	1,652	1,652
06.03.2025 23	24,00	59,15	43,08	16,07	98,755	98,776	-0,021	1,587	1,587
07.03.2025 23	24,00	60,92	44,43	16,49	100,140	100,139	0,001	1,649	1,650
08.03.2025 23	24,00	58,39	43,12	15,27	98,315	98,316	-0,001	1,500	1,500
09.03.2025 23	24,00	58,83	43,98	14,85	102,604	102,604	0,000	1,522	1,522
10.03.2025 23	24,00	59,24	44,56	14,68	104,698	104,698	0,000	1,535	1,535
11.03.2025 23	24,00	55,65	42,91	12,74	107,085	107,084	0,001	1,363	1,364
12.03.2025 23	24,00	53,84	41,94	11,90	107,714	107,715	-0,001	1,280	1,279
13.03.2025 23	24,00	45,60	37,74	7,86	109,179	109,179	0,000	0,857	0,857
14.03.2025 23	24,00	46,24	38,25	7,99	109,265	109,265	0,000	0,872	0,872
15.03.2025 23	24,00	42,40	35,68	6,72	107,540	107,540	0,000	0,722	0,722
16.03.2025 23	24,00	37,29	33,05	4,24	107,824	107,824	0,000	0,457	0,457
17.03.2025 23	24,00	45,94	37,82	8,12	110,229	110,229	0,000	0,895	0,895
18.03.2025 23	24,00	50,66	40,62	10,04	109,229	109,229	0,000	1,096	1,096
19.03.2025 23	24,00	55,41	42,84	12,57	107,465	107,465	0,000	1,350	1,350
20.03.2025 23	24,00	57,00	43,00	14,00	105,545	105,545	0,000	1,476	1,476
21.03.2025 23	24,00	58,64	44,04	14,60	105,502	105,502	0,000	1,539	1,539
Среднее	24,00	55,33	40,73	14,59	99,942	99,943	-0,001	1,435	1,435
Итого	768,00				3198,145	3198,166	-0,021	45,919	45,919

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
18.02.2025	67334,568	91308,747	840,607	1118,796
21.03.2025	70532,713	94506,913	886,526	1164,715

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru