

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 2

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2400061

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	50,89	44,26	6,63	67,898	68,443	-0,545	7,151	6,641	0,451	0,455
21.01.2025 23	24,00	49,80	43,41	6,39	61,979	63,072	-1,093	7,151	6,641	0,396	0,403
22.01.2025 23	24,00	49,47	43,14	6,33	60,542	62,569	-2,027	7,151	6,641	0,383	0,396
23.01.2025 23	24,00	48,61	42,57	6,04	57,985	59,837	-1,852	7,151	6,641	0,350	0,361
24.01.2025 23	24,00	48,80	42,82	5,98	60,859	62,823	-1,964	7,151	6,641	0,364	0,375
25.01.2025 23	24,00	48,89	42,88	6,01	59,858	61,351	-1,493	7,151	6,641	0,359	0,369
26.01.2025 23	24,00	48,13	42,37	5,76	62,999	63,161	-0,162	7,151	6,641	0,363	0,364
27.01.2025 23	24,00	49,13	42,97	6,16	59,230	60,288	-1,058	7,151	6,641	0,365	0,372
28.01.2025 23	24,00	50,25	43,92	6,33	61,362	62,212	-0,850	7,151	6,641	0,388	0,393
29.01.2025 23	24,00	51,23	44,65	6,58	62,827	63,659	-0,832	7,151	6,641	0,413	0,418
30.01.2025 23	24,00	50,48	44,15	6,33	63,054	64,974	-1,920	7,151	6,641	0,399	0,411
31.01.2025 23	24,00	49,86	43,67	6,19	62,676	64,229	-1,553	7,151	6,641	0,387	0,397
01.02.2025 23	24,00	49,79	43,69	6,10	61,379	61,837	-0,458	7,151	6,641	0,375	0,378
02.02.2025 23	24,00	48,87	43,11	5,76	61,124	62,205	-1,081	7,151	6,641	0,352	0,358
03.02.2025 23	24,00	48,96	43,14	5,82	69,210	71,625	-2,415	7,151	6,641	0,403	0,418
04.02.2025 23	24,00	49,25	43,24	6,01	75,063	75,113	-0,050	7,151	6,641	0,450	0,451
05.02.2025 23	24,00	52,06	45,20	6,86	65,844	66,535	-0,691	7,151	6,641	0,450	0,455
06.02.2025 23	24,00	50,29	43,77	6,52	63,992	66,165	-2,173	7,151	6,641	0,417	0,431
07.02.2025 23	24,00	51,08	44,31	6,77	62,832	65,182	-2,350	7,151	6,641	0,425	0,441
08.02.2025 23	24,00	52,59	45,41	7,18	62,659	65,755	-3,096	7,151	6,641	0,450	0,472
09.02.2025 23	24,00	53,53	46,08	7,45	62,838	66,881	-4,043	7,151	6,641	0,468	0,498
10.02.2025 23	24,00	52,67	45,47	7,20	62,919	64,842	-1,923	7,151	6,641	0,453	0,467
11.02.2025 23	24,00	50,84	44,16	6,68	63,084	64,663	-1,579	7,151	6,641	0,421	0,431
12.02.2025 23	24,00	51,06	44,36	6,70	63,403	65,487	-2,084	7,151	6,641	0,425	0,439
13.02.2025 23	24,00	51,59	44,90	6,69	63,449	65,255	-1,806	7,151	6,641	0,424	0,436
14.02.2025 23	24,00	50,11	43,82	6,29	62,914	64,296	-1,382	7,151	6,641	0,395	0,404
15.02.2025 23	24,00	49,24	43,20	6,04	61,838	62,265	-0,427	7,151	6,641	0,373	0,376
16.02.2025 23	24,00	49,35	43,13	6,22	89,731	88,994	0,737	7,151	6,641	0,557	0,552
17.02.2025 23	24,00	56,29	48,18	8,11	83,628	82,481	1,147	7,151	6,641	0,677	0,669
Среднее	24,00	50,45	44,00	6,45	64,730	66,076	-1,346	7,151	6,641	0,418	0,427
Итого	696,00				1877,176	1916,199	-39,023			12,135	12,390

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
19.01.2025 23	4459,098	4415,974	34,631	34,298
17.02.2025 23	6336,274	6332,173	46,767	46,688

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru