

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 2

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2400061

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	55,98	47,86	8,12	71,596	68,318	3,278	7,151	6,641	0,581	0,555
19.02.2025 23	24,00	55,38	47,35	8,03	69,432	67,275	2,157	7,151	6,641	0,558	0,540
20.02.2025 23	24,00	56,80	48,33	8,47	65,861	65,923	-0,062	7,151	6,641	0,557	0,557
21.02.2025 23	24,00	56,59	48,02	8,57	65,888	66,105	-0,217	7,151	6,641	0,564	0,566
22.02.2025 23	24,00	57,80	48,84	8,96	66,140	66,241	-0,101	7,151	6,641	0,592	0,593
23.02.2025 23	24,00	58,37	49,31	9,06	65,160	65,947	-0,787	7,151	6,641	0,590	0,597
24.02.2025 23	24,00	56,95	48,43	8,52	65,608	65,279	0,329	7,151	6,641	0,557	0,556
25.02.2025 23	24,00	56,81	48,34	8,47	67,029	64,499	2,530	7,151	6,641	0,565	0,546
26.02.2025 23	24,00	59,26	50,04	9,22	67,371	66,772	0,599	7,151	6,641	0,621	0,615
27.02.2025 23	24,00	57,31	48,66	8,65	63,615	62,897	0,718	7,151	6,641	0,551	0,545
28.02.2025 23	24,00	56,13	47,94	8,19	66,667	65,743	0,924	7,151	6,641	0,542	0,535
01.03.2025 23	24,00	56,30	48,22	8,08	68,113	69,491	-1,378	7,151	6,641	0,551	0,562
02.03.2025 23	24,00	53,58	46,29	7,29	64,681	66,837	-2,156	7,151	6,641	0,472	0,489
03.03.2025 23	24,00	50,64	44,00	6,64	78,425	77,073	1,352	7,151	6,641	0,518	0,509
04.03.2025 23	24,00	50,40	43,77	6,63	69,504	68,078	1,426	7,151	6,641	0,461	0,451
05.03.2025 23	24,00	50,53	44,08	6,45	64,551	64,991	-0,440	7,151	6,641	0,416	0,419
06.03.2025 23	24,00	49,40	43,29	6,11	60,814	63,207	-2,393	7,151	6,641	0,372	0,386
07.03.2025 23	24,00	48,87	42,99	5,88	58,129	60,269	-2,140	7,151	6,641	0,342	0,354
08.03.2025 23	24,00	49,49	43,50	5,99	57,570	58,440	-0,870	7,151	6,641	0,344	0,349
09.03.2025 23	24,00	49,93	44,05	5,88	60,526	59,842	0,684	7,151	6,641	0,354	0,351
10.03.2025 23	24,00	49,79	43,95	5,84	61,365	60,429	0,936	7,151	6,641	0,358	0,353
11.03.2025 23	24,00	49,40	43,66	5,74	59,892	57,502	2,390	7,151	6,641	0,344	0,330
12.03.2025 23	24,00	49,82	44,08	5,74	62,442	61,075	1,367	7,151	6,641	0,358	0,350
13.03.2025 23	24,00	48,07	39,69	8,38	51,780	51,826	-0,046	7,151	6,641	0,282	0,280
14.03.2025 23	24,00	48,15	43,04	5,11	63,127	63,817	-0,690	7,151	6,641	0,324	0,327
15.03.2025 23	24,00	48,69	43,54	5,15	64,556	65,704	-1,148	7,151	6,641	0,333	0,339
16.03.2025 23	24,00	50,44	45,00	5,44	63,759	65,371	-1,612	7,151	6,641	0,348	0,356
17.03.2025 23	24,00	49,38	44,30	5,08	63,008	63,504	-0,496	7,151	6,641	0,321	0,323
18.03.2025 23	24,00	50,52	45,01	5,51	67,858	68,116	-0,258	7,151	6,641	0,375	0,376
19.03.2025 23	24,00	51,17	45,10	6,07	71,060	69,555	1,505	7,151	6,641	0,430	0,421
20.03.2025 23	24,00	52,34	45,75	6,59	65,262	66,598	-1,336	7,151	6,641	0,430	0,439
21.03.2025 23	24,00	51,33	45,08	6,25	63,690	64,915	-1,225	7,151	6,641	0,398	0,406
Среднее	24,00	52,68	45,67	7,00	64,827	64,739	0,089	7,151	6,641	0,450	0,449
Итого	768,00				2074,479	2071,639	2,840			14,410	14,377

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
17.02.2025 23	6336,274	6332,173	46,767	46,688
21.03.2025 23	8410,753	8403,812	61,176	61,065

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru