

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 2

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2400061

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	49,78	43,93	5,85	63,652	64,079	-0,427	7,151	6,641	0,372	0,374
23.03.2025 23	24,00	49,68	43,83	5,85	66,424	65,552	0,872	7,151	6,641	0,389	0,384
24.03.2025 23	24,00	50,12	44,18	5,94	64,672	64,048	0,624	7,151	6,641	0,383	0,380
25.03.2025 23	24,00	50,68	44,73	5,95	64,481	64,722	-0,241	7,151	6,641	0,384	0,385
26.03.2025 23	24,00	50,07	44,46	5,61	63,856	63,617	0,239	7,151	6,641	0,359	0,357
27.03.2025 23	24,00	50,87	45,22	5,65	64,337	64,244	0,093	7,151	6,641	0,363	0,363
28.03.2025 23	24,00	50,66	45,40	5,26	66,516	66,613	-0,097	7,151	6,641	0,349	0,350
29.03.2025 23	24,00	50,18	45,37	4,81	58,094	59,183	-1,089	7,151	6,641	0,304	0,310
30.03.2025 23	24,00	22,26	21,67	0,59	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	14,48	14,12	0,36	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
01.04.2025 23	24,00	14,77	14,39	0,38	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
02.04.2025 23	24,00	16,92	16,57	0,35	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
03.04.2025 23	24,00	14,66	14,15	0,51	0,003	0,005	-0,002	7,151	6,641	0,000	0,000
04.04.2025 23	24,00	37,94	33,25	4,69	60,917	60,259	0,658	7,151	6,641	0,436	0,431
05.04.2025 23	24,00	52,45	45,89	6,56	72,710	70,625	2,085	7,151	6,641	0,477	0,463
06.04.2025 23	24,00	51,71	45,39	6,32	72,757	72,860	-0,103	7,151	6,641	0,460	0,460
07.04.2025 23	24,00	48,57	43,13	5,44	52,975	51,980	0,995	7,151	6,641	0,329	0,322
08.04.2025 23	24,00	29,71	26,73	2,98	20,167	18,133	2,034	7,151	6,641	0,163	0,147
09.04.2025 23	24,00	37,42	32,65	4,77	38,647	36,804	1,843	7,151	6,641	0,324	0,309
10.04.2025 23	24,00	54,29	47,15	7,14	70,263	66,963	3,300	7,151	6,641	0,501	0,479
11.04.2025 23	24,00	52,28	45,67	6,61	69,242	66,406	2,836	7,151	6,641	0,457	0,439
12.04.2025 23	24,00	51,53	44,96	6,57	71,545	67,445	4,100	7,151	6,641	0,470	0,443
13.04.2025 23	24,00	52,12	45,52	6,60	70,834	66,103	4,731	7,151	6,641	0,466	0,436
14.04.2025 23	24,00	52,09	45,71	6,38	65,588	64,141	1,447	7,151	6,641	0,418	0,409
15.04.2025 23	24,00	51,63	33,68	17,95	29,633	28,695	0,938	7,151	6,641	0,217	0,206
16.04.2025 23	24,00	41,32	20,69	20,63	2,281	2,243	0,038	7,151	6,641	0,074	0,073
17.04.2025 23	24,00	14,40	14,02	0,38	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	15,41	15,00	0,41	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
Среднее	24,00	40,29	34,91	5,38	43,200	42,311	0,888	7,151	6,641	0,275	0,269
Итого	672,00				1209,594	1184,720	24,874			7,694	7,520

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	8410,753	8403,812	61,176	61,065
18.04.2025 23	9620,347	9588,532	68,870	68,586

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru