

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 2

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2400061

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	60,22	50,39	9,83	51,395	50,072	1,323	7,151	6,641	0,511	0,497
21.12.2024 23	24,00	59,27	49,93	9,34	52,308	49,414	2,894	7,151	6,641	0,488	0,459
22.12.2024 23	24,00	56,65	48,20	8,45	63,367	62,579	0,788	7,151	6,641	0,533	0,526
23.12.2024 23	24,00	56,24	47,94	8,30	65,711	64,338	1,373	7,151	6,641	0,559	0,548
24.12.2024 23	24,00	58,50	49,92	8,58	54,430	53,821	0,609	7,151	6,641	0,467	0,461
25.12.2024 23	24,00	57,76	49,49	8,27	56,726	55,877	0,849	7,151	6,641	0,469	0,462
26.12.2024 23	24,00	57,91	49,44	8,47	57,982	58,952	-0,970	7,151	6,641	0,491	0,499
27.12.2024 23	24,00	59,31	50,40	8,91	57,727	58,017	-0,290	7,151	6,641	0,514	0,516
28.12.2024 23	24,00	57,06	48,67	8,39	56,948	57,882	-0,934	7,151	6,641	0,479	0,485
29.12.2024 23	24,00	58,50	49,57	8,93	67,811	68,547	-0,736	7,151	6,641	0,605	0,611
30.12.2024 23	24,00	55,15	47,37	7,78	65,753	65,721	0,032	7,151	6,641	0,514	0,517
31.12.2024 23	24,00	49,88	43,51	6,37	60,013	59,840	0,173	7,151	6,641	0,382	0,381
01.01.2025 23	24,00	49,45	43,24	6,21	58,568	59,653	-1,085	7,151	6,641	0,364	0,370
02.01.2025 23	24,00	49,82	43,58	6,24	59,421	58,414	1,007	7,151	6,641	0,371	0,364
03.01.2025 23	24,00	49,30	43,12	6,18	57,319	54,657	2,662	7,151	6,641	0,354	0,338
04.01.2025 23	24,00	49,06	43,01	6,05	69,556	68,669	0,887	7,151	6,641	0,418	0,413
05.01.2025 23	24,00	51,13	44,36	6,77	74,857	74,089	0,768	7,151	6,641	0,505	0,500
06.01.2025 23	24,00	52,78	45,72	7,06	60,502	60,171	0,331	7,151	6,641	0,430	0,428
07.01.2025 23	24,00	49,24	43,16	6,08	61,972	61,688	0,284	7,151	6,641	0,376	0,375
08.01.2025 23	24,00	48,55	42,66	5,89	61,931	61,129	0,802	7,151	6,641	0,364	0,359
09.01.2025 23	24,00	50,02	43,83	6,19	60,714	58,618	2,096	7,151	6,641	0,376	0,363
10.01.2025 23	24,00	50,18	44,05	6,13	61,240	59,232	2,008	7,151	6,641	0,375	0,362
11.01.2025 23	24,00	50,10	44,04	6,06	60,569	59,265	1,304	7,151	6,641	0,368	0,359
12.01.2025 23	24,00	50,07	43,95	6,12	60,628	60,331	0,297	7,151	6,641	0,371	0,369
13.01.2025 23	24,00	50,04	43,97	6,07	78,389	75,448	2,941	7,151	6,641	0,476	0,458
14.01.2025 23	24,00	51,19	44,61	6,58	78,800	75,381	3,419	7,151	6,641	0,521	0,499
15.01.2025 23	24,00	50,82	44,34	6,48	64,436	64,006	0,430	7,151	6,641	0,417	0,414
16.01.2025 23	24,00	51,10	44,40	6,70	63,871	65,026	-1,155	7,151	6,641	0,428	0,435
17.01.2025 23	24,00	51,17	44,45	6,72	64,540	65,865	-1,325	7,151	6,641	0,433	0,442
18.01.2025 23	24,00	49,84	43,49	6,35	92,875	93,411	-0,536	7,151	6,641	0,590	0,593
19.01.2025 23	24,00	49,51	43,22	6,29	86,226	88,015	-1,789	7,151	6,641	0,540	0,552
Среднее	24,00	52,90	45,74	7,15	64,083	63,488	0,595	7,151	6,641	0,454	0,450
Итого	744,00				1986,585	1968,128	18,457			14,084	13,955

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
19.12.2024 23	2472,513	2447,846	20,548	20,343
19.01.2025 23	4459,098	4415,974	34,631	34,298

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru